



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Žadatel:

Studio Brácha s.r.o.
Ing. Jan Hladiš
Sušilova 448/56
769 01 Holešov

Vaše značka:

Číslo jednací: **VaKKM/HO/26/0171 (926/2025)**

Vyřizuje: **Ing. Soňa Horáková**

Telefon: **+420573517227**

E-mail: **sona.horakova@vak-km.cz**

Název akce:

**AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM, NÁMĚSTÍ, NA PARC. Č. 2879/37,
K.Ú. BpH**

Důvod akce / žádosti:

k povolení stavby nebo zařízení

Zájmové území

Obec:

Katastr:

Bystřice pod Hostýnem

Vlastní popis:

Bystřice pod hostýnem

Datum vydání vyjádření:

13.02.2026

Platnost tohoto vyjádření:

13.02.2027 (12 měsíců)

Předložená projektová dokumentace řeší zapracování kanalizační přípojky pro plánovanou stavbu autobusové zastávky na pozemku parc.č. 2879/37, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, ul. Čs. brigády. Součástí zastávky bude samostatný bezbariérový modul WC s technickým zázemím. Střecha objektu je navržena jako plochá zelená. K vybudování vodovodní přípojky a výměně části potrubí vodovodního řadu "9" bylo dne 11. 8. 2025 vydáno vyjádření č.j. 926/2025.

Splaškové odpadní vody z objektu zastávky budou odváděny navrženou kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Napojení přípojkou bude provedeno na stoku beton DN400, která je ve vlastnictví a v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Přípojka v délce 3,6 m bude vybudována z potrubí PVC 125. Napojení do potrubí stoky musí být provedeno v min. vzdálenosti 1 m od kanalizační šachty. K zásahu do kanalizační stoky je nutné přizvat mistra kanalizací společnosti VaK Kroměříž, a.s. K vybudování kanalizační přípojky je nutný souhlas vlastníka dotčeného pozemku.

Dle § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je napojení s odbočením součástí stoky. Náklady na odbočení hradí vlastník kanalizace dle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona.

U kanalizační přípojky je nutné dodržet následující podmínky:

- budou dodržena ustanovení normy kanalizační přípojky ČSN 75 61 01
- bude dodržena min. a max. sklon kanalizační přípojky (nejmenší dovolený sklon u DN150 je 2%)
- kanalizační přípojka bude provedena na základě žádosti ke zřízení kanalizační přípojky
- žádost o zřízení kanalizační přípojky bude odevzdána na kontaktním místě – zákaznickém centru Kroměříž (tel. 573 517 500, 573 517 501)
- kanalizační napojení na veřejnou kanalizaci ve správě VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci této společnosti
- před zahájením zemních prací na stavbu kanalizační přípojky bude se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky
- před záhozem je nutné zajistit geodetické zaměření přípojky dle vnitřního předpisu společnosti VaK



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Kroměříž, a.s. č. 03/2020, a to včetně GAD (geodetické aktualizační dokumentace) resp. protokolu o vložení dat do DTM ČR (Digitálně technické mapy České republiky)

- před záhozem je nutné přizvat zástupce provozovatele ke kontrole
- po vybudování kanalizační přípojky a před jejím uvedením do provozu je nutné uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace

Srážkové vody budou zasakovány na pozemku investora a v zelené ploše podél autobusové zastávky stejně jako u stávající zastávky.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řadu Lt DN100 a kanalizační stoky beton DN400. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního nebo kanalizačního potrubí na každou stranu.

Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, e-mail: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Liška, tel. 573 517 120, mob. 607 762 145, e-mail: libor.liska@vak-km.cz

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



Digitally signed by "Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s."

DN: SERIALNUMBER=S81920,
CN="Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.", OU=vyjadřovací
služba, O="Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s.", OID.2.5.4.97=NTRCZ
-49451871, C=CZ

Date: 13.02.2026 13:39:06 +01:00

Ing. Tomáš Mozola
Výrobně technický náměstek
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Přílohy:

počet příloh: 2

souborové přílohy:

- Situace č. 2.dgn (příloha vyjádření)

(SHA1: 0d3884828b1fb1a88806f0156e04a6498315c70b)

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: d99b7941cf7e49e06deeb250075f20135ee441b4)