



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Žadatel:

Studio Brácha s.r.o.
Ing. Jan Hladiš
Sušilova 448/56
769 01 Holešov

Vaše značka:

Číslo jednací: **926/2025**

Vyřizuje: **Ing. Soňa Horáková**

Telefon: **+420573517227**

E-mail: **sona.horakova@vak-km.cz**

Název akce:

**AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – BYSTŘICE POD
HOSTÝNEM, NÁMĚSTÍ, NA PARC. Č. 2879/37,
K.Ú. BpH**

Důvod akce / žádosti:

pro územní a stavební řízení sloučené

Zájmové území

Obec:

Katastr:

Bystřice pod Hostýnem

Vlastní popis:

Bystřice pod hostýnem

Datum vydání vyjádření:

11.08.2025

Platnost tohoto vyjádření:

11.08.2026 (12 měsíců)

Nově předložená projektová dokumentace řeší stavbu vodovodní přípojky pro novou autobusovou zastávku s WC v Bystřici pod Hostýnem, ul. Čs. brigády, na pozemku parc.č. 2879/37, k.ú. Bystřice pod Hostýnem. Nová zastávka nahradí stávající autobusovou zastávku s ocelovou konstrukcí. Předložená projektová dokumentace neřeší odvod odpadních vod z objektu autobusové zastávky.

V místě plánované stavby se nachází vodovodní řad Lt DN100 a kanalizační stoka beton DN400, které jsou ve vlastnictví a v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační zákres sítí je pouze informativní. Vzhledem ke skutečnosti, že je autobusová zastávka navržena v místě vodovodního řadu a kanalizační stoky, **VÝJIMEČNĚ SOUHLASÍME** s jejím umístěním v navrženém místě, a to **ZA PODMÍNKY**, že stávající řad Lt DN100 bude nahrazen novým potrubím PE100-RC SDR11 s ochranným pláštěm ve stejné trase a niveletě. Vlastnictví a provozování řadu v místě nového potrubí se nemění. Součástí stavby musí být přepojení stávajících přípojek.

Napojení na vodovodní síť ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze její oprávnění zaměstnanci, popř. společnost oprávněná provádět vodohospodářské stavby a odsouhlasená zástupcem VaK Kroměříž, a.s. Vybudování nově navržené vodovodní sítě může být pověřena pouze firma oprávněná provádět vodohospodářské stavby.

K zahájení stavebních prací na výstavbě nové vodovodní sítě, k tlakovým zkouškám a ke kontrole před ukončením prací požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Dále je nutné zajistit geodetické zaměření nově vybudovaného vodovodu dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 03/2020. Nová přípojka bude napojena na vyměněný vodovodní řad a bude provedena z trub PE 32 x 4,4 mm. Vzhledem k blízkosti vodovodního řadu doporučujeme osadit vodoměr do prostoru technické místnosti zastávky, nikoli do vodoměrné šachty. Vodoměr musí být zabezpečen proti zamrznutí a proti mechanickému poškození. Napojení na vodovodní řad a realizaci vodovodní přípojky včetně osazení vodoměru může provádět pouze provozovatel vodovodní sítě. Dle § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je odbočení s uzávěrem součástí vodovodu. Náklady na odbočení s uzávěrem hradí vlastník vodovodu dle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona.



U vodovodní přípojky je nutné dodržet následující podmínky:

- budou dodržena ustanovení normy vodovodní přípojky ČSN 75 54 11, vnitřní vodovod musí být v souladu s ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku)
- vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu
- vodovodní přípojka od místa napojení na vodovodní řadu po vodoměr by měla být bez zbytečných lomů trasy
- max. délka vodovodní přípojky do 10 m od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr
- vodovodní přípojka bude provedena na základě odevzdané vyplněné žádosti včetně podkladů k ní a zaplacené zálohy
- žádost o zřízení vodovodní přípojky bude podána na kontaktním místě – zákaznickém centru Kroměříž (tel. 573 517 500, 573 517 501)
- před zahájením zemních prací na stavbě vodovodní přípojky bude se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. upřesněno místo napojení a umístění přípojky
- před uzavřením obchodní smlouvy je nutné dodat geodetické zaměření nově vybudované vodovodní přípojky zaměřené před záhozem. Zaměření bude zpracované dle vnitřního předpisu společnosti VaK Kroměříž, a.s. č. 03/2020 <https://www.vak-km.cz/24884-smernice-geodetickeho-zamereni-c-03-2020>, a to včetně GAD (geodetické aktualizací dokumentace) resp. protokolu o vložení dat do DTM ČR (Digitálně technické mapy České republiky)
- před záhozem je nutné přizvat zástupce provozovatele ke kontrole
- po vybudování vodovodní přípojky bude s vlastníkem nemovitosti uzavřena smlouva na dodávku pitné vody

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodního řadu Lt DN100 a kanalizační stoky beton DN400. Příložený zakres sítí je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Při stavbě přípojek inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005.

Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních armatur a poklopů do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, e-mail: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

vyznačené v předložené dokumentaci.

Ing. Tomáš Mozola
Výrobně technický náměstek
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)

(SHA1: a499b43071370e65e9d233ff21ba99dd643e7eac)