

LEGENDA KÁBLOV:

- ② - N2XH J-3x2,5
- ③ - N2XH J-3x1,5

ROZVODNÝ SYSTÉM:
3/NPE~50Hz, 400V/TN-S
1/NPE~50Hz, 230V/TN-S

CHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415


VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

POZNÁMKY:

- trasy el. rozvodov je možné meniť / presúvať podľa situácií na stavbe, respektíve po dohode s investorom a pri zachovaní funkčnosti návrhu ako celku
- umiestnenie prvkov el. obvodov je možné meniť podľa návrhu interieru / požiadaviek investora
- typy/prvky el. obvodov je možné meniť za ekvivalentné typy, za predpokladu, že ostane zachovaná plná funkčnosť navrhnutého riešenia, prípadne po konzultácii s projektantom / dozorom stavby
- Všetky horizontálne rozvody viesť pod stropom v lište, zvislé zasekať do steny.

LEGENDA ZARIADENÍ:

- ⌚ vypínač radenie c.1
- ⌚ Led Panel kruhový biely 170mm, 20W, 1500lm, 3000k

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková		Zodp. projektant: Ing. Peter Rákoš	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš	<div></div> <div>Development & Technologic Solutions</div> <div>www.dtsolutions.sk e-mail: info@dtsolutions.sk mobil: 0903 594 910</div>	
Stupeň: DRS				<div>Číslo zákazky: 2024 15</div> <div>Formát: A3</div>	
Investor: Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno					
Názov projektu: Debarierizácia priestorov Gymnázia Jána Chalupku v Brezne				<div>Dátum: 09.2025</div>	
Časť PD: Elektroinštalácia a osvetlenie					
Názov výkresu: Pôdorys 3NP- navrhovaný stav				Mierka: 1:40	Príloha: 3