



Świerklaniec, 25.06.2026 r.

Zn.spr.: ZG.270.9.2026

Informacja na stronę prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa drogi leśnej Mikołeska-Lubocz Graniczna”.

Nadleśnictwo Świerklaniec w odpowiedzi na złożone zapytanie w dniu 23.06.2026r. zgodnie z zapisami art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia:

Treść zapytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę georusztu z parametrów 25/25 na 30/30.

Prośba wynika z problemów z dostępnością georusztu o parametrach 25/25 oraz bardzo krótkiego terminu realizacji zadania. Zastosowanie georusztu 30/30 pozwoli na terminowe wykonanie prac bez negatywnego wpływu na jakość i funkcjonalność realizowanej inwestycji.

W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie georusztu 30/30 jako rozwiązania zamiennego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wskazane parametry georusztu stanowią wartości minimalne. Ponadto zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej dopuszczone jest zastosowanie georusztu o parametrach 25/25 lub równoważnego o wytrzymałości minimalnej 25 kN/m. W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza zastosowanie georusztu o wyższych parametrach, tj. 30/30, jako rozwiązania równoważnego i spełniającego wymagania określone w dokumentacji postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie nie stanowi istotnej zmiany treści SWZ i nie wpływa na wyznaczony termin składania ofert.

Z poważaniem,
Monika Pasterak
Zastępca Nadleśniczego

/dokument podpisano elektronicznie/