



LEGENDA :
ZARIADENIA :

- VZT – DIMPLEX DL 50 WE + tubus DL 50Q
Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla,
vzduchový výkon 15/30/45/55 m3/h
- el. príkon 25 W, účinnosť 90%
 - napájanie 230V/50Hz, krytie IP24
 - prierez tubusu 320x320 mm, hĺbka 320–480mm

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec – SAPRO Technické vybavenie budov Projekcia stavieb Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou		
Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec			
INVESTOR	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN				
MIESTO STAVBY	CHOCHOLNÁ – VELČICE, PARCELNÉ Č. 580, 581, 582				
NÁZOV STAVBY	„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI“ CHOCHOLNÁ - VELČICE VYTvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS ADAMOVSKE KOCHANOVCE			FORMÁT	4 x A4
				DÁTUM	01/2019
				ARCHÍV	220/18
DRUH PROJEKTU : Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby : časť Vetranie					
NÁZOV VÝKRESU			MIERKA	Č.VÝKRESU	
SO 01			Pôdorys 2.NP	1: 50	V–2