



LEGENDA POUŽITÝCH ZNACIEK:

- NN ROZVÁDZAC
- HLAVNÁ UZEMNOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS2
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAC (radenie 1)
- SÉRIOVÝ PREPÍNAC (radenie 5)
- STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 6)
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAC (radenie 7)
- STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 5B)
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- VÝVOD 230V,50Hz
- VÝVOD 400V,50Hz
- TROUFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A
- SLABOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, ŠT, TV)
- SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA (400V, 20A)
- TRANSFOR ÁTOR K LED PÁSMO (230V,AC/24V,DC)

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	INT.OSV.
2.01	CHODBA	III	100 lx
2.02	CHODBA	III	100 lx
2.03	JEDÁLEŇ + KUCHYŇA	III	150 lx
2.04	OBYVÁČKA	III	150 lx
2.05	CHODBA	III	100 lx
2.06	IZBA	III	150 lx
2.07	IZBA	III	150 lx
2.08	IZBA	III	150 lx
2.09	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
2.10	IZBA	III	150 lx
2.11	CHODBA	III	100 lx
2.12	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
2.13	KRYTÁ TERASA	V	-4x

LEGENDA MOŽNÝCH NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL:

POL.	PRODUKTOVÝ KÓD	NÁZOV
SV1.1	LC-03-550-10	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.2	LC-03-552-20	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.3	LC-03-552-30	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.4	LC-03-552-40	Prísadené LED líniové svietidlo
SV2.4	LC-03-552-40	Prísadené LED líniové svietidlo
SV3	GXLS225	LED svietidlo prísadené
SV4	LC-LED line-4234-600-WW	Nástenné LED svietidlo
SV5	LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	LED pás + hliníková lišta
SV6	LC-LED lineXC21-2000-830	Líniové LED svietidlo
SV7	LC 10557	Exteriérové nástenné LED svietidlo
SV8	LC 10350	Exteriérové nástenné LED svietidlo
T1	ELG-150-24	Napájací zdroj
T2	LPV-60-24	Napájací zdroj
T3	LPV-100-24	Napájací zdroj

POZNÁMKY:

1. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV V PRIESTOROCH VOZIČKAROV 1m NAD PODLAHOU **)
2. UMIESTNENIE ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH VOZIČKAROV 0,8m NAD PODLAHOU **)
3. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH KUCHYN. LINIEK VO VÝŠKE PODĽA ROZMEROV LINIEK *)

NAPĀTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SÚĽADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samocinné odpojenie napájania

- cl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :
- A.1. Základná izolácia živých častí.
- A.2. Zábrany alebo kryty.

cl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- 411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche

kap. 415: Doplnková ochrana:

- cl. 415.1: Prúdové chrániče
- cl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ :
Ing. arch. KATARÍNA VISKUPIČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	PROJEKT PRESTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
OBJEDNÁVATEĽ: TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín			FORMÁT: 4x A4
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			DÁTUM: JANUÁR 2019
RODINNÝ DOM S 2 B. J. CHOCHOLNÁ - VELČICE			ZÁK. ČÍSLO: 2501-Hh/18-D1.5
vytvorenie podmienok pre deinstiitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce			OBJEKT: SO 01
CHOCHOLNÁ - VELČICE, parcela č. 580, 581, 582			
PROFESIA:	ELEKTRO - SILNOPRÚD	MIERKA:	Č. VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU :	ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP	1:60	D1.5-2