

Názov adresáta
Všetkým záujemcom

Značka odosielateľa
VO_FRSR_01

Vybavuje
JUDr. Jaroslav Šuster

V Banskej Bystrici
20.07.2026

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy

Vyhlásené: v Úradnom Vestníku EÚ č. S 115/2026 zo dňa 17.06.2026 pod č. 413709-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2026 zo dňa 18.06.2026 pod značkou oznámenia 8474 - MSP

Postup: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 08.07.2026:

1.) V súťažných podkladoch sa uvádza:

SO02 - zhotovenie stavby trafostanice a VN prípojky na zabezpečenie elektrickej energie pre ISS, v zmysle podmienok: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 (ďalej len „VSD“) vyšpecifikovaných vo vyjadrení k žiadosti o určenie bodu napojenia ISS, STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY (VSD) č. NPP/11139/2025.

Žiadame o poskytnutie vyjadrenia potrebovali, nakoľko je dôležité pre prípravu ponuky. A zároveň žiadame o zadefinovanie umiestnenia trafostanice a dĺžku VN prípojky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poskytujeme Vám stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy č. NPP/5666/2026. V súvislosti s týmto stanoviskom Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predmetné stanovisko je

v súčasnosti v aktualizácii, ktorá ale nemá vplyv na vypracovanie cenovej ponuky. Bod napojenia na distribučnú sústavu je vyšpecifikovaný v mape, ktorá tvorí prílohu odpovede. Dĺžka VN je 100 m (napojenie zo stĺpa 242 VN 305).

2.) V súťažných podkladoch sa uvádza: SO03 - vybudovanie NN prípojky v zmysle podmienok Východoslovenskej distribučnej, a.s. vyšpecifikovaných vo vyjadrení k žiadosti o určenie bodu napojenia ISS.

Žiadame o zadefinovanie dĺžky NN prípojky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Miesto predpokladaného osadenia trafostanice (TS) je uvedené v mape. Je to na km 0,7. **Dĺžka NN prípojky je 300 m (od osadenia TS po osadenie ISS).**