GK.6640.3837.2025

Mapa do celów projektowych nr2
skala 1 : 500

układ wsp. poziomych: PL-2000
układ odniesienia: PL-UWR2007-NH

województwo: śląskie
powiat: bielski
adn. ewid.: 240201_1 Szczyrk
arkusz : 0001 Szczyrk

Wykonano dnia 31.10.2025

Nie wskazuje się istnienia w terenie linych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłaszane do geodezyjnej ewidencji przewodowej, lub o których brak jest informacji w innych branżowych mapach.

Niniejsza mapa powstała na podstawie mapy zasadniczej, wektorowej i pomiaru bezpośredniego.
Nie badano służebności przedmiotowych nieruchomości

Podwykonawca, na rzecz którego dokonano zwrot opracowanej w wyniku przegodzowych i kartograficznych, kolizyjnych ewidencji, operatów opisowych i kartograficznych, wraz z wszystkimi materiałami na jednym nośniku, odpowiadającym kanwą, na zbiorach Marszałkowi Województwa	
Numer Rejestru ogólnokrajowego geodezyjnego	GK.6640.3837.2025
Numer Rejestru geodezyjnego, który rejestruje opracowanie	GD.6620.2.1.2025.2.0.0.1
Nr Zatwierdzenia prac geodezyjnych	GEODEZJA Łukasz Stachoń
Data zgłoszenia dokumentu zawierającego wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych	31.10.2025
Data i numer decyzji o zgłoszeniu nieodwołalnym	31.10.2025

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

Znak: PDSR.-97-6525.21-03
z dnia 03-11-2025

Uzgodnienie są zachowane uwagi zawarte w piśmie PDSR.-97-6525.21-03 z dnia 03-11-2025

Data: 03-11-2025
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania TAURON Dystrybucja S.A.
Nadzór w terenie
Na zakończenie wnioszę o terenowe uzgodnienie szczegółowe danych: podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Sieci Dystrybucyjnych
Paweł Wojtas

Uzgodnienie na a uwagą, że przez w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji elektroenergetycznej będące w kolizji projektowanej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze ochronnej o średnicy wewnętrznej min. 2x średnicy zewnętrznej przewodu, przepustu rurowego wraz z kolizyjnego o 5m poza podnóżkami dodatk. należy obsadzić następujące sondowe na zakończeniu dla kabli 1 kV rury w betonie min. 2m od kabla, nadzorowane dla kabli SN rury o średnicy min. 2x średnica zewnętrzna kabla, nadzorowane dla kabli nn rury w ziemi wykopanym zasypanym ziemią bez wykopu.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 5m od żelaznych przewodów SN i napowietrznych nn,
- 2m od kablowych przewodów SN i napowietrznych SN,
- 1m od kablowych przewodów nn i napowietrznych nn,

należy uzgodnić bezpośrednie metody pracy ze Spółką dystrybucyjną oraz. Dotyczyłoby powyższe dotyczy również ustawienia, dzięki odległości od najbliżej wykopanej części mieszczą się w zakresie ochrony sieci. Wykonywanie robót ziemnych sposobem ręcznym w zakresie ustalonym dopiero SN, nn, należy będzie możliwy tylko odsłoniwszy kablem i zapewnieniu wolnego ich udostępnienia.

Należy zachować odpowiednie odległości projektowanych obiektów podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
- linii SN - 1m
- linii Sn - 2m
- linii WN - 5m

LEGENDA:
- Istniejące drogi leśne
- Projektowana oś drogi leśnej
- Krawędź remontowanych dróg leśnych
- Krawędź remontowanego pobocza gruntowego
- Droga leśna
- Przebudowa istniejącego wodopustu z bariery stalowej
- Remont rowu polegającego oczyszczeniu z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp
- Istniejący rów
- Istniejący przepust rurowy do remontu, oczyszczenie części przełożowej przepustu oraz przebudowa istniejących ścianek czołowych

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 0502 W LEŚNICTWIE SKALITE.		Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Lasów Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bielsko 43-382 Bielsko Biała, ul. Krasińskiego 13	
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 19 43-360 Bystra	
	podpis	skala:	nr rys.
projektował: mgr inż. Andrzej Zaniat		1:500	1.1.
sprawdzał: mgr inż. Tomasz Szafrański			