



LEGENDA:

1	KOTOL PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ, VISSMANN VITODENS 200-W, VÝKON 13kW, SPOTREBA ZP 2,8m3/h	1 KS
2	UZÁVER SPOTREBIČA – GULOVÝ KOHÚT G 1/2"	1 KS
MZP	MERACIA ZOSTAVA PLYNU S FAKTURAČNÝM PLYNOMEROM (SKRINKA NOVÁ)	JESTV.

- POTRUBIA:

NAVRH. NTL PLYNOVODNÉ POTRUBIE, PREVÁDZKOVÝ TLAK 2kPa

DIMENZIA POTRUBIA – OCEL	DN20	DN25	DN40	DN50	DN65
VZDIALENOSŤ ULOŽENIA POTRUBÍ (ZÁVESY, PODPERY)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5

Autor projektu:	Zodp. projektant	Vypracoval:	
Ing. P. Abel	Ing. I. Miček	Ing. K. Maceková	
		tel: 0907 960 759	
		macekova.katusa@gmail.com	
Investor: Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4			
Názov stavby:		Formát: 2A4	
Denný stationár, Moravany nad Váhom		Dátum:	08/2018
		Stupeň:	SP
Časť:	Plynové odberné zariadenie	Mierka:	Č. výkr.
Obsah:	Axonometrická schéma	1:50	2