Žiadosť

o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

OTÁZKA č. 1

V zmysle súťažných podkladov bodu č. 1.3.2

„Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“):

realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za minimálny finančný objem zákazky vo výške 5.000.000,- EUR bez DPH. Obstarávateľ rozumie stavbou rovnakého alebo obdobného charakteru stavebné práce na stavbách, ktorej predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia trakčnej meniarne určenej na napájanie jednosmernej trakčnej sústavy železničných tratí nad 1500 V DC. “

Žiadame o upresnenie, či je na splnenie predmetnej podmienky možné použiť referenciu na výstavbu alebo rekonštrukciu trakčnej meniarne určenej na napájanie jednosmernej trakčnej sústavy 825 V DC, ktorá má z hľadiska svojho technologického usporiadania rovnakú alebo porovnateľnú topológiu ako trakčná meniareň pre jednosmernú sústavu nad 1 500 V DC? Zároveň Vás žiadame o vysvetlenie objektívnych technických dôvodov, pre ktoré obstarávateľ obmedzil požiadavku na referenciu výlučne na trakčné meniarne pre jednosmernú trakčnú sústavu nad 1 500 V DC, a o prehodnotenie tejto podmienky účasti tak, aby bolo možné akceptovať aj technologicky porovnateľné referencie, pokiaľ preukazujú odbornú spôsobilosť potrebnú na riadne vykonanie predmetu zákazky.

ODPOVEĎ: Podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Vzhľadom na charakter a technickú náročnosť predmetu zákazky, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia výstavby trakčnej meniarne Valaliky, určenej na napájanie železničnej trate Čaňa – štátna hranica – Barca, obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal praktické skúsenosti s realizáciou stavebných prác obdobného charakteru a technického zamerania.

Predmetná železničná trať je elektrifikovaná a napájaná jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou s napätím 3 kV DC. Predpokladaná hodnota zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác spojených s výstavbou Trakčnej meniarne Valaliky predstavuje 8 308 573,61 EUR bez DPH.

S prihliadnutím na uvedený rozsah, finančnú náročnosť a technickú špecifickosť predmetu zákazky obstarávateľ stanovil požiadavku na predloženie referencie, ktorej predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia trakčnej meniarne určenej na napájanie železničných tratí s jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou s napätím vyšším ako 1 500 V DC, a to v minimálnom finančnom objeme 5 000 000,00 EUR bez DPH.

Stanovením uvedenej požiadavky obstarávateľ sleduje overenie odbornej a technickej spôsobilosti záujemcu, najmä jeho schopnosti realizovať stavebné a technologické časti diela s porovnateľnou technickou náročnosťou, rozsahom a finančným objemom. Zároveň ide o požiadavku, ktorá vecne a bezprostredne súvisí s predmetom zákazky a má zabezpečiť, aby budúci zhotoviteľ disponoval relevantnými skúsenosťami potrebnými na riadne, bezpečné a kvalitné uskutočnenie požadovaného diela.

OTÁZKA č. 2

Na základe doplnenia podmienok účasti v bode č. 1.3.2

„Vyhradenie priameho vykonania rozhodujúcich úloh:

Obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhradzuje, aby rozhodujúce úlohy v rámci ***prevádzkového súboru PS 24-01 TM Valaliky, technologická časť*** *(ďalej len „vyhradené rozhodujúce úlohy“),* ***vykonával priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov****. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pod pojmom "rozhodujúce úlohy" sa myslia všetky úlohy, ktoré je potrebné v rámci prevádzkového súboru TM Valaliky, technologická časť (PS 24-01) vykonať.*

Tento subjekt musí disponovať preukázateľnými skúsenosťami s realizáciou technologicky porovnateľných trakčných meniarní určených na napájanie jednosmernej trakčnej sústavy železničných tratí nad 1500 V DC.

Toto obmedzenie sa vzťahuje výlučne na ***technologickú časť PS 24-01 TM Valaliky****. Nevzťahuje sa na ostatné stavebné objekty, prevádzkové súbory ani iné časti predmetu zákazky. Pri týchto ostatných častiach je využitie subdodávateľov prípustné.*

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov (viď. vyššie) podľa tohto bodu 1.3.2 ***prostredníctvom kapacít iného hospodárskeho subjektu*** *a tieto kapacity sú relevantné pre vykonanie vyhradených rozhodujúcich úloh, požaduje sa, aby tento subjekt:*

1. bol členom skupiny dodávateľov, ktorá sa spoločne uchádza o predmetnú zákazku,

2. disponoval požadovanými relevantnými odbornými a technologickými skúsenosťami,

3. reálne a priamo vykonával vyhradené rozhodujúce úlohy v rozsahu zodpovedajúcom kapacitám, ktorými sa preukazuje splnenie podmienky účasti.

Nie je prípustné, aby „vyhradené rozhodujúce úlohy“ vykonával hospodársky subjekt výlučne v postavení subdodávateľa, ktorý nie je členom skupiny dodávateľov. Samotné predloženie referencie iného hospodárskeho subjektu nie je postačujúce na splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu, ak tento subjekt nie je členom skupiny dodávateľov a skutočne sa nepodieľa na realizácii vyhradených rozhodujúcich úloh.

Uchádzač súčasne v zozname stavebných prác identifikuje hospodársky subjekt, ktorý bude vyhradené rozhodujúce úlohy priamo vykonávať. Identifikácia zahŕňa obchodné meno, sídlo a IČO. Ak uchádzač nie je skupinou dodávateľov, uvedie, že vyhradené rozhodujúce úlohy bude vykonávať sám. Ak je uchádzač skupinou dodávateľov, uvedie člena alebo členov skupiny dodávateľov, ktorí budú vyhradené rozhodujúce úlohy vykonávať, a pri každom z nich vymedzí rozsah týchto úloh. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu 1.3.2 referenciou člena skupiny dodávateľov, musí byť tento člen uvedený v zozname stavebných prác ako subjekt, ktorý bude vyhradené rozhodujúce úlohy vykonávať, a to v rozsahu zodpovedajúcom kapacitám, ktorými sa preukazuje splnenie podmienky účasti.“

Vzhľadom na rozsah technologickej časti PS 24-01 TM Valaliky, kde sú predmetom plnenia aj iné zariadenia a technologické celky ako:

„PS 24-01 TM Valaliky, technologická časť'

Návrh TM zodpovedá požiadavkám navyšovanie dopravy v úseku Barca – Čaňa – št. hranica MÁV v súvislosti s príchodom významnej investície Volvo a bude riešená na základe energetického výpočtu. TM Valaliky bude napájať trakčné vedenie uvedenej trate, nahradí/doplní existujúcu spínaciu stanicu, v TM projektant navrhne usmerňovacie agregáty s predpokladaným výkonom 2 x 5,3MVA (výkon bude navrhnutý na základe energetických výpočtov). Nová trakčná meniareň bude navrhnutá s dvoma usmerňovacími agregátmi. Pre TM budú navrhnuté dve VN prípojky 22 kV umožňujúce prenos 100% aktuálne požadovaného výkonu meniarne.

Trakčná meniareň bude zostavená z nasledovných častí:

Distribučná technológia, ktorá bude obsahovať skriňový vzduchom izolovaný rozvádzač 22kV (AJL), transformátor vlastnej spotreby TVS, rozvádzač elektroinštalácie a v prípade potreby aj kompenzačný rozvádzač.

Trakčný transformátor + rozvádzač elektroinštalácie

Trakčný usmerňovač - technológia bude pozostávať z polo-rámu trakčného usmerňovača GU, vzduchovej trakčnej tlmivky LU, rozvádzač záporného pólu RZP , rozvádzač elektroinštalácie

Technológia napájačov, ktorá bude obsahovať: skriňový vzduchom izolovaný rozvádzač 3kV (AME), rozvádzač elektroinštalácie,

Obslužná technológia bude obsahovať hlavný striedavý rozvádzač vlastnej spotreby ANG, podružný striedavý rozvádzač vlastnej spotreby ANJ, jednosmerné rozvádzače vlastnej spotreby, ATJ, oddeľovací transformátor distribučnej nn prípojky TOC, rozvádzače riadiaceho systému s funkcionalitou Pmax AYG1, EOTV, rozvádzač monitorovania ochrán, AYG2 manipulačný terminál diaľkového ovládania, rozvádzač diaľkového riadenia úsekových odpájačov TV (CB2, CX1, MTO1), rozvádzače prenosových zariadení OZ, rozvádzač kontrolného fakturačného systému elektrickej práce AZD, zariadenie EPS, PSN, zariadenia dispečerského telefónneho systému. Súčasťou bude aj zariadenie meteostanice.

Základnou súčasťou distribučnej technológie bude skriňový vzduchom izolovaný rozvádzač AJL 22kV. Pozostáva z 2 prívodných polí, z 2 vývodových polí pre transformátory vlastnej spotreby, z 2 vývodových polí pre trakčné transformátory, polí pozdĺžnej spojky, príp. polí meraní ak meranie nebude integrované, vývodové pole na kompenzáciu. Technické riešenie kompenzácie bude riešené v rámci návrhu na základe stanoviska VSD, a. s..

Rozvádzač 22kV bude navrhnutý skriňový vzduchom izolovaný rozvádzač s jedným systémom prípojníc s pozdĺžnym delením (napr. ZS8.4). Každé pole bude vybavené manipulačným terminálom, ktorý realizuje riadiace, meracie, signalizačné a ochranné funkcie (napr. REF 620). Do terminálu sú privádzané analógové veličiny, snímané zo silových obvodov prostredníctvom prístrojových transformátorov napätia a prúdu. Každé pole bude zároveň vybavené základnými manipulačnými tlačidlami pre ovládanie daného poľa. Rozvádzač R22kV musí obsahovať všetky blokácie, ktoré by zabránili akémukoľvek priblíženiu obsluhy k živej časti el. zariadenia. Súčasťou rozvádzača budú záblesková ochrany.

Vzhľadom na vyššie uvedený rozsah PS 24-01 žiadame o jednoznačné vysvetlenie, či požiadavka na priame vykonanie všetkých úloh tohto prevádzkového súboru uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov zahŕňa bez výnimky aj dodávku, montáž, zapojenie, skúšky a uvedenie do prevádzky jednotlivých technologických zariadení, ako aj realizáciu pomocných a obslužných technologických systémov. Zároveň žiadame, aby ste vysvetlili vzťah bodu 1.3.2 podmienok účasti a podčlánku 4.4 návrhu zmluvy o dielo, najmä či a v akom rozsahu je pri realizácii PS 24-01 prípustné zapojenie výrobcov technologických zariadení, ich dodávateľov a ďalších špecializovaných subdodávateľov.

Žiadame zároveň objasniť, či obstarávateľ rozlišuje medzi samotnou dodávkou technologických zariadení od ich výrobcov a vykonávaním odborných činností súvisiacich s ich montážou, integráciou, skúškami a uvedením do prevádzky. V tejto súvislosti žiadame jednoznačne uviesť, ktoré z uvedených činností môže uchádzač zabezpečovať prostredníctvom subdodávateľov a ktoré musia byť vykonávané výlučne uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov.

Zároveň žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, z akých objektívnych dôvodov požaduje, aby hospodársky subjekt, prostredníctvom ktorého uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti a ktorý sa má reálne podieľať na vykonávaní vyhradených rozhodujúcich úloh, bol nevyhnutne členom skupiny dodávateľov, a prečo na tento účel nepostačuje jeho účasť v postavení subdodávateľa, ktorý sa zmluvne zaviaže príslušné práce skutočne vykonať. V tejto súvislosti žiadame o vysvetlenie primeranosti uvedenej požiadavky vo vzťahu k možnosti využitia kapacít iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

ODPOVEĎ: Obstarávateľ upozorňuje potenciálnych záujemcov/uchádzačov, že v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby rozhodujúce úlohy v rámci realizácie prevádzkového súboru „TM Valaliky, technologická časť“ (PS 24-01) vykonal priamo uchádzač, prípadne niektorý z členov skupiny dodávateľov.

Na účely uvedenej požiadavky sa za rozhodujúce úlohy považujú všetky činnosti súvisiace s realizáciou technologickej časti prevádzkového súboru TM Valaliky (PS 24-01), t. j. najmä zabezpečenie a vykonanie činností nevyhnutných na jeho riadnu realizáciu, montáž, inštaláciu, zapojenie, integráciu, nastavenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, a to v rozsahu vyplývajúcom z projektovej dokumentácie a súťažných podkladov.

Obstarávateľ zároveň zdôrazňuje, že požiadavka na priame vykonanie rozhodujúcich úloh uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov sa vzťahuje na samotnú realizáciu príslušnej technologickej časti, nie na výrobu, nákup alebo dodávku jednotlivých technologických zariadení, komponentov a materiálov. Uchádzač, resp. člen skupiny dodávateľov, je preto oprávnený zabezpečiť nákup a dodanie potrebných technologických zariadení, komponentov a materiálov od výrobcov, distribútorov alebo iných dodávateľov, ktorí sa týmto samotným dodaním nestávajú subdodávateľmi rozhodujúcich úloh v zmysle predmetnej požiadavky.

Na lepšie objasnenie uvedeného princípu obstarávateľ uvádza príklad: Ak by v rámci realizácie pozemnej stavby obstarávateľ požadoval, aby technologickú časť vykurovania objektu realizoval priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov, táto požiadavka by znamenala, že uvedený subjekt musí vlastnými kapacitami zabezpečiť realizáciu príslušnej technologickej časti, najmä jej montáž, inštaláciu, zapojenie a uvedenie do prevádzky. Samotné vykurovacie zariadenia a jednotlivé komponenty by však mohol nakúpiť od ľubovoľného výrobcu alebo distribútora bez toho, aby sa tento výrobca alebo distribútor považoval za subdodávateľa vykonávajúceho rozhodujúce úlohy.

Uvedený výklad je v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 1172-5000/2017 zo dňa 16.01.2017, z ktorého vyplýva, že dodávateľ tovaru, ktorý úspešnému

uchádzačovi dodáva tovar určený na použitie pri plnení zákazky na uskutočnenie stavebných prác, sa len z dôvodu takejto dodávky nepovažuje za subdodávateľa uchádzača.

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov musí zabezpečiť priamy výkon všetkých rozhodujúcich realizačných činností v rámci PS 24-01, pričom obstaranie a dodanie technologických zariadení, komponentov a materiálov potrebných na realizáciu tohto prevádzkového súboru môže zabezpečiť prostredníctvom tretích osôb.

Vzhľadom na špecifický charakter predmetu zákazky, technologickú náročnosť trakčnej meniarne, požiadavky na bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkovú kompatibilitu s existujúcou železničnou infraštruktúrou však obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby rozhodujúce technologické činnosti vykonával subjekt s preukázateľnými skúsenosťami s realizáciou technologicky porovnateľných trakčných meniarní. Obstarávateľ zdôrazňuje, že cieľom uvedeného obmedzenia nie je obmedzenie hospodárskej súťaže, ale zabezpečenie, aby technologicky najvýznamnejšiu časť predmetu zákazky realizoval hospodársky subjekt, ktorý disponuje preukázateľnými skúsenosťami s realizáciou porovnateľných trakčných meniarní a ktorý za vykonanie týchto činností nesie priamu zodpovednosť v rámci zmluvného vzťahu s obstarávateľom.

OTÁZKA č. 3

Podľa prílohy č. 9a súťažných podkladov PS 24-01 zahŕňa okrem vlastnej trakčnej technológie aj distribučnú časť 22 kV, trakčné transformátory, usmerňovače, rozvádzače 3 kV DC, zariadenia vlastnej spotreby, riadiace a ochranné systémy a súvisiace pomocné zariadenia. Ide teda o súbor funkčne prepojených, ale odborne odlišných činností. Samotná skutočnosť, že jednotlivé technologické zariadenia a činnosti tvoria funkčne prepojený celok, podľa nášho názoru bez ďalšieho neodôvodňuje potrebu ich priameho vykonania uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov, pokiaľ riadne plnenie predmetu zákazky a zodpovednosť zhotoviteľa možno zabezpečiť aj pri využití kvalifikovaných subdodávateľov. Nie je zrejmé, či a prečo musia mať všetky bez výnimky povahu podstatných úloh, ktoré nemožno zabezpečiť prostredníctvom kvalifikovaných subdodávateľov.

Žiadame Vás o presné vymedzenie konkrétnych podstatných úloh PS 24-01, pri ktorých je priame vykonanie uchádzačom alebo členom skupiny dodávateľov nevyhnutné, ako aj o uvedenie konkrétnych technických, prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov, ktoré odôvodňujú vyhradenie všetkých ostatných činností. V prípade, ak takéto dôvody pri jednotlivých činnostiach neexistujú, žiadame o prehodnotenie a úpravu predmetnej požiadavky tak, aby sa povinnosť priameho vykonávania vzťahovala iba na objektívne odôvodnené podstatné úlohy.

ODPOVEĎ: Vzhľadom na špecifický charakter predmetu zákazky, vysokú technologickú náročnosť trakčnej meniarne, ako aj osobitné požiadavky na bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkovú kompatibilitu s existujúcou železničnou infraštruktúrou obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby rozhodujúce technologické činnosti v rámci prevádzkového súboru PS 24-01 vykonával priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov, ktorý disponuje preukázateľnými odbornými skúsenosťami s realizáciou technologicky porovnateľných trakčných meniarní.

Účelom uvedenej požiadavky nie je neprimerané obmedzenie hospodárskej súťaže, ale zabezpečenie riadneho, odborného a bezpečného plnenia predmetu zákazky, a to prostredníctvom priameho zapojenia hospodárskeho subjektu, ktorý má relevantné skúsenosti s realizáciou obdobných technologických celkov a ktorý bude za vykonanie rozhodujúcich technologických činností priamo zodpovedať voči obstarávateľovi v rámci zmluvného vzťahu. Obstarávateľ tým sleduje predovšetkým minimalizáciu technologických a prevádzkových rizík spojených s realizáciou trakčnej meniarne, ako aj zabezpečenie jej funkčnosti, bezpečnosti a bezproblémovej integrácie do existujúcej železničnej napájacej sústavy.

Obstarávateľ zároveň uvádza, že inštitút žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní slúži na objasnenie informácií, požiadaviek a skutočností obsiahnutých v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré sú potrebné na vypracovanie a predloženie ponuky. Uvedený inštitút však neslúži na opakované vysvetľovanie alebo zdôvodňovanie samotného nastavenia podmienok účasti či požiadaviek na predmet zákazky nad rámec ich objasnenia, pokiaľ sú tieto požiadavky v súťažných podkladoch jednoznačne, zrozumiteľne a dostatočne určito vymedzené.

OTÁZKA č. 4

Dňa 28. 10. 2026 bol zároveň zverejnený zoznam komponentov schválených na používanie v sieti ŽSR vrátane ich výrobcov. V časti rozvádzačov 3 kV DC sú v zozname uvedené výrobky spoločností OHLA ŽS a EŽ Praha. Berieme na vedomie vysvetlenie obstarávateľa, že zoznam nie je výlučný a že možno navrhnúť aj ekvivalentné komponenty podliehajúce príslušnému schvaľovaciemu postupu.

V záujme skutočnej porovnateľnosti možností uchádzačov však žiadame spresniť, akým spôsobom a v akom časovom režime bude posudzovaná rovnocennosť komponentov, ktoré ešte nie sú na zverejnenom zozname, aké doklady a skúšky sa vyžadujú a či schvaľovací proces umožňuje ich reálne využitie pri plnení tejto zákazky bez neprimeraných časových a finančných rizík.

Zároveň žiadame jednoznačne uviesť, či musí byť ekvivalentný technologický komponent schválený na používanie v sieti ŽSR už ku dňu predloženia ponuky, alebo postačuje jeho schválenie v priebehu realizácie zákazky, pred jeho samotným použitím. V prípade, ak sa schválenie vyžaduje už pri predložení ponuky, žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom môžu uchádzači v zostávajúcej lehote zabezpečiť schválenie nového ekvivalentného komponentu.

ODPOVEĎ: Obstarávateľ dňa 28.10.2026 súčasne so zverejnením dokumentu „*Zoznam komponentov železničnej infraštruktúry schválených na používanie a nasadenie do prevádzky v sieti ŽSR vrátane identifikácie výrobcov*“ zverejnil aj dokument „*Smernica pre schvaľovanie vybraných prvkov železničnej infraštruktúry pre odvetvie železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky a energetiky*“.

Uvedená smernica podrobne upravuje postup a časový rámec posudzovania a schvaľovania komponentov, ktoré nie sú uvedené v zverejnenom zozname schválených komponentov, vrátane podmienok posudzovania ich rovnocennosti, požadovanej dokumentácie, technických podkladov a príslušných skúšok. Záujemcovia tak majú k dispozícii informácie potrebné na oboznámenie sa so schvaľovacím procesom a na posúdenie požiadaviek, časovej náročnosti a súvisiacich administratívnych a finančných aspektov prípadného použitia alternatívnych technologických komponentov pri realizácii predmetu zákazky.

Obstarávateľ zároveň uvádza, že v prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke navrhne použitie technologického komponentu, ktorý nie je uvedený v predmetnom zozname schválených komponentov, bude predložený komponent posúdený z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, súťažnými podkladmi a príslušnými technickými požiadavkami. Posúdenie bude vykonané odbornou komisiou obstarávateľa na základe predložených dokladov a technických podkladov, pričom rozhodujúce bude preukázanie splnenia stanovených technických, funkčných, bezpečnostných a prevádzkových požiadaviek, vrátane preukázania požadovanej rovnocennosti navrhovaného riešenia.

OTÁZKA č. 5

V súvislosti s možnosťou použitia ekvivalentných technologických riešení si zároveň dovoľujeme poukázať na vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 03.11.2026, v ktorom obstarávateľ odmietol

niektoré alternatívne technologické riešenia, najmä určité vyhotovenie trakčného transformátora a rozvádzača 22 kV. Hoci rešpektujeme oprávnenie obstarávateľa stanoviť technické a bezpečnostné požiadavky na predmet zákazky, považujeme za potrebné, aby prípadné obmedzenia alternatívnych riešení vychádzali z objektívnych, overiteľných a primeraných technických kritérií.

Žiadame objasniť, či pri rozvádzači 22 kV naďalej zostáva prípustné alternatívne riešenie s motoricky ovládanými odpojovačmi na prívode a vývode výkonového vypínača, ktoré je výslovne uvedené v prílohe č. 9a súťažných podkladov, a či obstarávateľ pripúšťa aj iné technologické vyhotovenia trakčných transformátorov, pokiaľ objektívne preukážu splnenie požadovaných mechanických, tepelných a prevádzkových vlastností.

ODPOVEĎ:

Obstarávateľ vysvetlením súťažných podkladov zo dňa 3.11.2026 spresnil technické, technologické a bezpečnostné požiadavky na trakčný transformátor a rozvádzač 22kV uvedené v prílohe č. 9a Súťažných podkladov.

Požiadavky na trakčný transformátor uvedené v prílohe č.9 Súťažných podkladov ako aj vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 3.11.2026 vychádzajú a opierajú sa z prevádzkových skúseností, kde požiadavka technologickej odolnosti trakčného transformátora pre dynamický a nestály charakter záťaže vyplýva z charakteru železničnej prevádzky.

Požiadavky na rozvádzač 22kV uvedené v prílohe č.9 Súťažných podkladov ako aj vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 3.11.2026 vychádzajú a opierajú sa z prevádzkových skúseností, kde unifikáciou technológie a jednotnosti ovládania a spôsobu manipulácie a zabezpečenia technológie zo strany manipulanta ŽSR prispieva k zníženiu chybovosti pri manipulácií s 22kV technológiou zároveň zvýšeniu bezpečnosti personálu a technológie trakčných meniarní ako aj zníženiu výpadkov železničnej prevádzky.

K otázke prípustnosti alternatívneho riešenia rozvádzača 22kV s motoricky ovládanými odpojovačmi na prívode a vývode výkonového vákuového vypínača je toto ekvivalentné riešenie akceptovateľné za predpokladu splnenia požiadavky výsuvného vyhotovenia výkonového vypínača v zmysle odpovede č. 4 vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 3.11.2026. Dôvodom je unifikácia pri manipulácií 22kV rozvádzačov a zvyklosti pri zaisťovaní výkonového vypínača do revíznej polohy vysunutím na výsuvnom podvozku ako aj unifikácia blokovacích podmienok a bezpečných manipulácií v súlade s miestnymi prevádzkovými predpismi s ostatnými už sprevádzkovanými trakčnými meniarňami.

Z vyššie uvedených dôvodov máme za to, že obstarávateľ neodmietol ekvivalentné riešenie, ktoré obstarávateľ v bode 6 prílohy č. 9a k súťažným podkladom pripúšťa za podmienky splnenia technických a technologickým požiadaviek a rovnako tak požiadaviek kompatibility s existujúcim sieťovým prostredím.

Obstarávateľ na záver uvádza, že predĺži lehotu na predkladanie ponúk v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko vysvetlenie súťažných podkladov nebolo poskytnuté v lehotách podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní.