

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 75/2026 pre HS VVS – prevádzka Vranov nad Topľou v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-331

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 75/2026 s názvom „DNS VAKM výzva 75/2026 pre HS VVS – prevádzka Vranov nad Topľou “ zverejneného dňa 21.07.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobry den. V specifikácii uvádzate: Teleso tvarovky - tvárna liatina Tieto tvarovky sa v týchto dimenziách z tvarnej liatiny nevyrábajú. Material je Uhlíkova ocel. Ocel je kujny material a ako taka je vhodnejšia na výrobu tvaroviek týchto dimenzii a tvaru. Prosím zmeniť znenie technickej špecifikácie na: Teleso tvarovky - Uhlíkova oceľ Dakujem
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ súhlasí s návrhom na zmenu materiálu. Obstarávateľ zároveň v tejto súvislosti pristúpil k zmene Prílohy č. 2 Cenový návrh na plnenie kritérií, ktorý sa mení a nahrádza jeho aktuálnym znením.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania