

Vysvetlenie informácií č. 3

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS ZIL 11 pre predmet zákazky „**Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné – druhá časť, pokračovanie V2 Mesto – IV. etapa od AUPARK po ZAT**“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 151/2026 dňa 7. augusta 2026 pod č. 548387-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2026 pod č. 11405-MSP dňa 10. augusta 2026 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí, nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 2.

Otázka č. 22:

„Žiadame upresniť v častiach MaR pre Ostatné, FNsP a Bytterm či nižšie uvedené typy zariadení uvedené vo VV majú byť súčasťou ponuky MaR alebo sú súčasťou technologickej dodávky a v rámci časti MaR sa realizuje iba ich elektrické pripojenie.

Typy položiek z VV(uvádzame len vzory položiek):

- Regulačný ventil, DNxx, kvs=xx m³/hod
- Pohon ventila el., xxxxN, 230V, zdvih xxmm
- Čerpadlo, 1xxxxV, 50Hz, DNxx, PNxx
- Merač tepla ÚK, Q=xx m³/h, DNxx, pripojenie prírubové, batériové napájanie, M-Bus výstup, 2x imp.vstup, 2xPt500 kábel 3m + nerezové puzdra, ultrazvukový prietokomer s 2,5m signálnym káblom“

Odpoveď č. 22:

Merače tepla ÚK sú súčasťou ponuky pre časť „Komunikácia“, vrátane kompletnej inštalácie (viď. VV - Komunikácia).

Ostatné položky sú súčasťou ponuky MaR.

Otázka č. 23:

„V opise predmetu diela je pre rozvádzače MaR OST Ostatné a FNsP špecifikované navyše oproti výkazu výmeru:

- a. Dvere rozvádzačov RMDT, umožňujúce prístup k HW a živým častiam v rozvádzači, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou špecifického kľúča (napr. FAB)

b. Rozvádzač bude vybavený dverovým spínačom pre signalizáciu otvorenia dverí a signál otvorenia rozvádzača bude súčasťou súboru prenášaných dát z OST a bude vizualizovaný pri konkrétnej OST na dispeč. pracovisku MHTH- ZAT.

Žiadame upresniť či uvedené rozšírenie zapracovať do ponuky alebo neceniť len rozsah podľa VV. Rozšírenie má dopad na doplnenie zariadení v časti periférie, rozšírenie rozsahu RS, úpravy rozvádzača a príslušných inžinierskych a projektových služieb. V prípade požiadavky o zapracovanie do ponuky žiadame informáciu o spôsobe ako uvedené navýšenie implementovať do poskytnutých VV.“

Odpoveď č. 23:

Áno, uvedené rozšírenie požadujeme zapracovať do ponuky. Obstarávateľ v tejto súvislosti požaduje naceniť dotknutý požadovaný rozsah v položke výkaz výmer OST - MaR - Výzbroj rozvádzača, pre každú jednotlivú OST.

Otázka č. 24:

„V opise predmetu diela je pre rozvádzače XDT OST Ostatné a FNsP špecifikované navyše oproti výkazu výmeru:

- a. Komunikačný rozvádzač XDT1 bude vybavený dverovým spínačom pre signalizáciu otvorenia dverí a snímačom teploty s limitom prekročenia teploty rozvádzača 35°C tieto signály budú súčasťou súboru prenášaných dát z OST
- b. Dvere rozvádzačov XDT1, umožňujúce prístup k HW a živým častiam v rozvádzači, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou špecifického kľúča (napr. FAB)

Žiadame upresniť či uvedené rozšírenie zapracovať do ponuky alebo neceniť len rozsah podľa VV. Rozšírenie má dopad na doplnenie zariadení v časti periférie, rozšírenie rozsahu RS, úpravy rozvádzača a príslušných inžinierskych a projektových služieb. V prípade požiadavky o zapracovanie do ponuky žiadame informáciu o spôsobe ako uvedené navýšenie implementovať do poskytnutých VV.“

Odpoveď č. 24:

Áno, uvedené rozšírenie požadujeme zapracovať do ponuky. Obstarávateľ v tejto súvislosti požaduje naceniť dotknutý požadovaný rozsah v položke výkaz výmer OST - Komunikácia - Vnútorne vyzbrojenie rozvádzača, pre každú jednotlivú OST.

V Žiline, dňa 8. septembra 2026