

Výkaz na ocenenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:	
Predmet zákazky:	Opravy, údržba a kontroly protipožiarnych zariadení Časť 1: Opravy a údržba zariadení SHZ

P.č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Predpokladaný počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH
1	Plánované kontroly zariadení SHZ	súb	1	0,00	0,00
2	Oprava, údržba, kontrola komponentov systémov SHZ mimo kontrolované pásmo	hodina (*)	380		0,00
3	Oprava, údržba, kontrola komponentov systémov SHZ v kontrolovanom pásme	hodina (*)	200		0,00
4	Náhradné diely nešpecifikované pre korektívnu opravu zariadení SHZ	súb	1	20 000,00	20 000,00
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH					20 000,00

Poznámka:

(*) v prípade položiek kde MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t.j. hodinová zúčtovacia sadzba)
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním plnenia. Uchádzač si nebude uplatňovať žiadne iné náklady.
Jednotkovú cenu žiadame predkladať maximálne na dve desatinné miesta.

Legenda:

	Červeno podfarbené bunky <u>neprepisovať</u> - pevná suma
	Žltá podfarbené bunky <u>neprepisovať</u> - plánované množstvá
	Oranžovo podfarbená bunka <u>neprepisovať</u> - prenesie sa celková cena z hárku „Plánované kontroly zariad. SHZ“ z bunky R51
	Zeleno podfarbené bunky - <u>doplniť</u> jednotkové ceny, obchodné meno uchádzača
	Modro podfarbené bunky <u>neprepisovať</u> - automatický prepočet

P.č.	Projekové číslo	Názov zariadenia	NS	Objekt	KP	Správca	Typ	Typ názov	Popis druhu zariadenia	Leg 508/2009	ČDT	Popis ČDT	Periód	MJ	Početnosť	Jedn.cena v EUR bez DPH	Cena celková v EUR bez DPH	Poznámka
1	HI SHZ FM-200 904-12	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
2	HI SHZ FM-200 904-12	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
3	HI SHZ FM-200 904-12	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
4	HI SHZ FM-200 904-12	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
5	HI SHZ FM-200 904-08	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
6	HI SHZ FM-200 904-08	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
7	HI SHZ FM-200 904-08	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
8	HI SHZ FM-200 904-08	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
9	HI SHZ FM-200 904-11	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
10	HI SHZ FM-200 904-11	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
11	HI SHZ FM-200 904-11	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
12	HI SHZ FM-200 904-11	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
13	HI SHZ FM-200 54a	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
14	HI SHZ FM-200 54a	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
15	HI SHZ FM-200 54a	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
16	HI SHZ FM-200 54a	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
17	HI SHZ FM-200 54c	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
18	HI SHZ FM-200 54c	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
19	HI SHZ FM-200 54c	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
20	HI SHZ FM-200 54c	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
21	HI SHZ FM-200 53	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
22	HI SHZ FM-200 53	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
23	HI SHZ FM-200 53	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
24	HI SHZ FM-200 53	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
25	HI SHZ FM-200 501	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501	2220-30374	501	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ FM200
26	HI SHZ FM-200 501	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501	2220-30374	501	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ FM200
27	HI SHZ FM-200 501	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501	2220-30374	501	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ FM200
28	HI SHZ FM-200 501	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501	2220-30374	501	N	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ FM200
29	HI SHZ CO2 204A	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ CO2
30	HI SHZ CO2 204A	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ CO2
31	HI SHZ CO2 204A	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ CO2
32	HI SHZ CO2 204A	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ CO2
33	HI SHZ CO2 204B	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ CO2
34	HI SHZ CO2 204B	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ CO2
35	HI SHZ CO2 204B	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ CO2
36	HI SHZ CO2 204B	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B	2220-23115	808	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ CO2
37	HI SHZ Vodná clona	Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona	2220-23201	809	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	PO0		Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SHZ Vodná clona
38	HI SHZ Vodná clona	Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona	2220-23201	809	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	PO3		Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SHZ Vodná clona
39	HI SHZ Vodná clona	Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona	2220-23201	809	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	PO2		Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SHZ Vodná clona
40	HI SHZ Vodná clona	Stabilné hasiace zariadenie SHZ Vodná clona	2220-23201	809	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	PO1		Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SHZ Vodná clona
41	HI SAH FE-36	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108	2220-23220	808/1-01	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	Ročná kontrola SAH FE-36
42	HI SAH FE-36	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108	2220-23220	808/1-01	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	PO2		Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Poločná kontrola SAH FE-36
43	HI SAH FE-36	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108	2220-23220	808/1-01	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TBD	PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Štvrťročná kontrola SAH FE-36
44	HI SAH FE-36	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108	2220-23220	808/1-01	A	ODSKR	ESSERTRONIC 8000M	Ústredná EPS ESSER	Stabilné hasiace zariadenie	TAB1	PO0	Preventívna protipožiarna prehliadka mesačná	1	M	24	0	0	Mesačná kontrola SAH FE-36
45	SHZ-713-ELV1	Ročná kontrola SHZ obj. 713.	3220-18402	713-V1	N	0E007			Stabilné hasiace zariadenie		PO3	Preventívna protipožiarna prehliadka ročná	1	R	3	0	0	
46	STSO/HZS/ČSPOV-OO	Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia	3220-18402	585A-V1	N	1C184			Stabilné hasiace zariadenie		PO2	Preventívna protipožiarna prehliadka polročná	6	M	3	0	0	Pravidelná poločná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MvSvSR
47	STSO/HZS/ČSPOV-OO	Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia	3220-18402	585A-V1	N	1C184			Stabilné hasiace zariadenie		PO1	Preventívna protipožiarna prehliadka štvrťročná	3	M	6	0	0	Pravidelná štvrťročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MvSvSR

48	STSO/HZS/ČSPOV/OO	Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia	3220-18402	585a/V1	N	1C184	Stabilné hasiace zariadenie	BO1	Plánovaná kontrola komplexná ročná BTS	1	R	3		0	Pravidelná ročná kontrola stabilného zariadenia podľa vyhlášky 169/2006 m MvVSR
													0		

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 501
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 obj.501
Najvyšší dovolený tlak	250 bar
Skúšobný tlak	375 bar
Vnútorný objem	41,1 liter
Hmotnosť prázdnjej fľaše	53,90 kg
Hasiaca látka	FM 200 - N2

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 54a
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54a
Plniaci tlak	25 bar
Hmotnosť náplne	45,0 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	92,2 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 904-08
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-08
Plniaci tlak	42 bar
Hmotnosť náplne	99,6 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	68 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 53
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53 (2.nádoba)
Plniaci tlak	25 bar
Hmotnosť náplne	23,9 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	41 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 53
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.53
Plniaci tlak	25 bar
Hmotnosť náplne	5,5kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	24,7 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 54c
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.54c
Plniaci tlak	25 bar
Hmotnosť náplne	49,0 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	91,0 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 904-11
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-11
Plniaci tlak	42 bar
Hmotnosť náplne	104,8 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	76 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SAH FE-36
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108
Plniaci tlak	14 bar
Hmotnosť náplne	50,0 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	19,5 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ CO2 204A
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204A
Plniaci tlak	57 bar
Hmotnosť náplne	20,1 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	40,2 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ CO2 204B
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie SHZ CO2 204B
Plniaci tlak	57 bar
Hmotnosť náplne	20,1 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	40,1 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SHZ FM-200 904-12
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie FM-200 m.č.904-12
Plniaci tlak	42 bar
Hmotnosť náplne	94,1 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	64 kg
Hasiaca látka	FM 200

Projektové číslo	HI SAH FE-36
Názov zariadenia	Stabilné hasiace zariadenie SAH FE-36 W107,108 (2.nádoba)
Plniaci tlak	20 bar
Hmotnosť náplne	50,0 kg
Hmotnosť prázdnjej fľaše	29,3 kg
Hasiaca látka	FM 200

Zoznam hlásičov SHZ plynové FM 200 (HFC 227ea) obj.47, 30, 501

Č. hlásiča	Skup.	Obj.	Podl.	Č.m.	HÚ	Kontrolovaný úsek	Poznámka
1.1	1	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - medzistrop	SHZ
1/2E	1	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - medzistrop	SHZ
2.1	2	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - priestor	SHZ
2/2E	2	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - priestor	SHZ
3.1	3	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - podlaha	SHZ
3/2E	3	47	-2,5	54a	HÚ 1	Hlásič v miestnosti serverov - podlaha	SHZ
4/1E	4	47	-2,5	54a	HÚ 1	Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.54a	SHZ
5.1	5	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - medzistrop	SHZ
5/2E	5	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - medzistrop	SHZ
6.1	6	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - priestor	SHZ
6/2E	6	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - priestor	SHZ
7.1	7	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - podlaha	SHZ
7/2E	7	47	-2,5	54c	HÚ 2	Hlásič v miestnosti telef. ústredne - podlaha	SHZ
8/1E	8	47	-2,5	54c	HÚ 2	Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.54c	SHZ
9/1E	9	47	-2,5	53	HÚ 3	Hlásič v rozvodni nn - priestor	SHZ
10/1E	10	47	-2,5	53	HÚ 3	Hlásič v rozvodni nn - priestor	SHZ
11/1E	11	47	-2,5	53	HÚ 3	Ručný spúšťač FM-200 na vstupe do m.č.53	SHZ
22/1E	22	47	-2,5	53	HÚ 4	Hlásič v rozvádzači MR 47.1	SHZ
23/1E	23	47	-2,5	53	HÚ 4	Hlásič v rozvádzači MR 47.1	SHZ
24/1E	24	47	-2,5	53	HÚ 5	Hlásič v rozvádzači RS 47.15	SHZ
25/1E	25	47	-2,5	53	HÚ 5	Hlásič v rozvádzači MR 47.3	SHZ
13.1	13	30	21	923b	HÚ 6	Hlásič v miestnosti serverov - priestor	SHZ
13.2	13	30	21	923b	HÚ 6	Hlásič v miestnosti serverov - priestor	SHZ
13/3E	13	30	21	923b	HÚ 6	Hlásič v miestnosti serverov - priestor	SHZ
14/1E	14	30	21	923b	HÚ 6	Ručný spúšťač FM-200 na vstup.do m.č.923b	SHZ
26.1	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.2	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.3	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.4	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.5	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.6	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.7	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.8	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26.9	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
26/10E	226	30	21	904-08	HÚ5	Hlásič v miestnosti 904-08 - priestor	SHZ
27/1E	227	30	21	904-08	HÚ5	Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-01	SHZ
28.1	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.2	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.3	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.4	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.5	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.6	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.7	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.8	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ

28.9	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.10	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28.11	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
28/12E	228	30	23,55	904-11	HÚ6	Hlásič v miestnosti 904-11 - priestor	SHZ
29/1E	229	30	23,55	904-11	HÚ6	Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-10	SHZ
30.1	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30/2	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.3	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.4	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.5	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.6	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.7	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.8	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30.9	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
30/10E	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Hlásič v miestnosti 904-12 - priestor	SHZ
31/1E	230	30	23,55	904-12	HÚ7	Ručný spúšťač FM-200 m.č.904-10	SHZ

JAVYS, a.s.
SO 501

Podlažie	M. č.	Umiestnenie	Typ	Skupina č.	Hlásič č.
+0,0m	m.č.1.01	HU7 SO 501 Domček ochrán	ek/hasiace	1108	1
+0,0m	m.č.1.02	HU7 priestor ODH	OT 9200	18	
+0,0m	m.č.1.02	HU7podlaha ODH	OT 9200	19	
+0,0m	m.č.1.01	HU7 Tlačidlo hasenia	Manual	20	
+0,0m	m.č.1.01	HU7 Pokl. Tlaku HFC227	Manual	21	

Zoznam hlásičov SHZ CO2 obj.808 BSC

Hlásič	kSkup.	Obj.	Podl.	M.č.	HÚ	Kontrolovaný úsek	Poznámka
32/1E	332	808 BSC	6	204	HÚ8	Tyčový tepelný hlásič EPS	SHZ CO2
33/1E	333		6	204	HÚ8	Ručný spúšťač CO2 m.č.204	SHZ CO2
34/1E	334	808 BSC	6	204	HÚ9	Tyčový tepelný hlásič EPS	SHZ CO2
35/1E	335	808 BSC	6	204	HÚ9	Ručný spúšťač CO2 m.č.204	SHZ CO2

Zoznam hlásičov SHZ vodná clona obj. 809

Hlásič	kSkup.	Obj.	Podl.	M.č.	HÚ	Kontrolovaný úsek	Poznámka
36/1	336	809	0	35	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 35	Vodná clona
36/2	336	809	0	35	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 35	Vodná clona
36/3	336	809	0	36	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 36	Vodná clona
36/4	336	809	0	36	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 36	Vodná clona
36/5	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/6	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/7	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/8	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/9	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/10	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/11	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
36/12E	336	809	0	38	HÚ10	Hlásič OT multisenzor v miestnosti 38	Vodná clona
37/1	337	809	0	38	HÚ10	Ručný spúšťač vodná clona m.č.38	Vodná clona
37/2	337	809	0	35	HÚ10	Ručný spúšťač vodná clona m.č.35	Vodná clona
37/3E	337	809	0	36	HÚ10	Ručný spúšťač vodná clona m.č.36	Vodná clona

SHZ vodná clona obj. 713:V1

Parametre SHZ Trafo T-101

Systém Drenčarový – zaplavovací systém

Hasená plocha 90 m²

Intenzita dodávky vody 15 mm / min / m²

Vypočítané minimálne množstvo vody 1350 l / min

**Skutočné dodávané množstvo vody pri tlaku
v mieste riadiaceho ventilu**

1445 l/min @ 3,918 Bar

Počet trysiek 31 ks

Doba hasenia minimálne 5 min maximálne 20 minút

Parametre SHZ Trafo T-102

Systém Drenčarový – zaplavovací systém

Hasená plocha 90 m²

Intenzita dodávky vody 15 mm / min / m²

Vypočítané minimálne množstvo vody 1350 l / min

**Skutočné dodávané množstvo vody pri tlaku
v mieste riadiaceho ventilu**

1445 l/min @ 3,840 Bar

Počet trysiek 31 ks

Doba hasenia minimálne 5 min maximálne 20 minút

Zoznam hlásičov SHZ SAH FE-36 FS KRaO Mochovce

M. č.	Umiestnenie	Typ	Skupina č.	Hlásič č.
	Ústredňa EPS ESSER č.9 : línia č.5			
W108	808/1-01 miestnosť plnenia sudov	UV	9498	1
W107	808/1-01 miestnosť plnenia sudov	UV	9498	2
W108	808/1-01 miestnosť plnenia sudov	O2T	9486	1
W108	808/1-01 miestnosť plnenia sudov	O2T	9486	2
W107	808/1-01 miestnosť plnenia sudov	O2T	9486	3

Zoznam SHZ v obj.585a:V1

P.č.	Označenie spotrebiča	Názov spotrebiča	STAV	Ovládacie povely	Nový rozvádzač	Umiestnenie rozvádzača
1.	0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1	STOP	STOP	rm.16.05-1	585a:V1
2.	0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1	CHOD	START	rm.16.05-1	585a:V1
3.	0.16.5.31.2	Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2	CHOD	START	rm.16.05-1	585a:V1
4.	0.16.5.41.1	Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1	STOP	STOP	rm.16.05-2	585a:V1
5.	0.16.5.41.1	Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1	CHOD	START	rm.16.05-2	585a:V1
6.	0.16.5.41.2	Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2	CHOD	START	rm.16.05-2	585a:V1

P.č.	Označenie spotrebiča	Názov spotrebiča	Informácie o stave zariadenia	Nový rozvádzač	Umiestnenie rozvádzača
1.	0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1	ZAP/VYP	rm.16.05-3	585a:V1
2.	0.16.5.31.2	Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2	ZAP/VYP	rm.16.05-3	585a:V1
3.	0.16.5.41.1	Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1	ZAP/VYP	rm.16.05-3	585a:V1
4.	0.16.5.41.2	Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2	ZAP/VYP	rm.16.05-3	585a:V1
5.	0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo 0.16.5.31.1	Porucha	rm.16.05-3	585a:V1
6.	0.16.5.31.2	Hlavné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.31.2	Porucha	rm.16.05-3	585a:V1
7.	0.16.5.41.1	Záložné požiarne čerpadlo 0.16.5.41.1	Porucha	rm.16.05-3	585a:V1
8.	0.16.5.41.2	Záložné doplňovacie čerpadlo 0.16.5.41.2	Porucha	rm.16.05-3	585a:V1
9.	0.16.5.415.11	Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.31.1	Porucha - Armat. Zatvorená	rm.16.05-3	585a:V1
10.	0.16.5.415.21	Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.31.2	Porucha - Armat. Zatvorená	rm.16.05-3	585a:V1
11.	0.16.5.416.11	Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.41.1	Porucha - Armat. Zatvorená	rm.16.05-3	585a:V1
12.	0.16.5.416.21	Armatúra výtlaku čerpadla 0.16.5.41.2	Porucha - Armat. Zatvorená	rm.16.05-3	585a:V1
13.	0.16.5.417.22	Armatúra na testovacom potrubí čerpadiel	Porucha - Armat. Otvorená	rm.16.05-3	585a:V1
14.	0.16.5.417.11	Armatúra výtlaku zo strojovne ČSPV	Porucha - Armat. Zatvorená	rm.16.05-3	585a:V1
15.	rm16.05-1	Výpadok napájania rozvádzača rm16.05-1	výpadok - Sieť	rm.16.05-3	585a:V1
16.	rm16.05-2	Výpadok napájania rozvádzača rm16.05-2	výpadok - Sieť	rm.16.05-3	585a:V1
17.	0.16.5.31.1	Manuálna prevádzka 0.16.5.31.1	M/D	rm.16.05-3	585a:V1
18.	0.16.5.31.2	Manuálna prevádzka 0.16.5.31.2	M/D	rm.16.05-3	585a:V1
19.	0.16.5.41.1	Manuálna prevádzka 0.16.5.41.1	M/D	rm.16.05-3	585a:V1
20.	0.16.5.41.2	Manuálna prevádzka 0.16.5.41.2	M/D	rm.16.05-3	585a:V1
21.	BH1, BH3- (T523/000, T525/000)	Snímač hladiny v nádrži	Nízka hladina v nádrži	rm.16.05-3	585a:V1
22.	BH2, BH4- (T522/000, T524/000)	Snímač hladiny v nádrži	Vysoká hladina v nádrži	rm.16.05-3	585a:V1
23.	PSW1, PSW4 (T220/000 T223/000)	Snímač tlaku	Pokles tlaku v potrubí	rm.16.05-3	585a:V1
24.	-	Monitorovacia ústredňa	Porucha napájania ústredne	rm.16.05-3	585a:V1

Požiarne čerpadlá v SO 585a:V1

0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo
0.16.5.41.1	Záložné požiarne čerpadlo
TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA	
Typ čerpadla	UPA 300-65/3A
Prietok	3935.22 l/min
Prietok max.	4200 l/min
Prietok min.	210 l/min
Dopravná výška	91,63 m
Dopravná výška max.	125 m
Dopravná výška min.	81 m
Počet otáčok	2947 ot/min
TECHNICKÝ POPIS ELEKTROMOTORA	
Typ elektromotora	UMA 250D 131/21
Výkon	85 kW

Napätie	400 V
Menovitý prúd	174 A
Frekvencia	50 Hz
Počet otáčok	2947 ot/min
Teplota max.	20°C
Krytie	IP 68
Štandard	EN 60034-1

Výrobca: KSB AG, Adresa: KSB Aktiengesellschaft, 67227 Frankenthal

Ponorné hlbinné čerpadlo UPA pozostáva z odstredivého čerpadla a pevne pripojeného elektrického motora.

0.16.5.31.2 0.16.5.41.2	Hlavné doplňovacie čerpadlo Záložné doplňovacie čerpadlo
TECHNICKÝ POPIS ČERPADLA	
Typ čerpadla	UPA 250C-150/2A
Prietok	2833.72 l/min
Prietok max.	340 l/min
Prietok min.	68 /min
Dopravná výška	46,7 m
Dopravná výška max.	65 m
Dopravná výška min.	39 m
Počet otáčok	2921 ot/min
TECHNICKÝ POPIS ELEKTROMOTORA	
Typ elektromotora	UMA 200D 37/21
Výkon	32 kW
Napätie	400 V
Menovitý prúd	64 A
Frekvencia	50 Hz
Počet otáčok	2921 ot/min
Teplota max.	20°C
Krytie	IP68
Štandard	EN 60034-1

Výrobca: KSB AG, Adresa: KSB Aktiengesellschaft, 67227 Frankenthal

Ponorné hlbinné čerpadlo UPA pozostáva z odstredivého čerpadla a pevne pripojeného elektrického motora.

Zoznam zariadení: ČERPACIA STANICA SUROVEJ A POŽIARNEJ VODY SO 585A:V1

Projektové číslo	Názov zariadenia	objekt	Miest.	Podl. m
0.16.5.11.1	Čerpadlo FS a riedenia OV č.1	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.11.2	Čerpadlo FS a riedenia OV č.1	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.21.1	Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.1	585a:V1	101	0
0.16.5.21.2	Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.2	585a:V1	101	0
0.16.5.21.3	Čerpadlo surovej vody pre CHÚV č.3	585a:V1	101	0
0.16.5.31.1	Hlavné požiarne čerpadlo	585a:V1	3	-8
0.16.5.31.2	Záložné požiarne čerpadlo	585a:V1	3	-8
0.16.5.41.1	Doplňovacie požiarne čerpadlo	585a:V1	4	-8
0.16.5.41.2	Záložné doplňovacie požiarne čerpadlo	585a:V1	4	-8
0.16.5.803.1	SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.1	585a:V1	101	0
0.16.5.803.2	SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.2	585a:V1	101	0
0.16.5.803.3	SK na výtlaku ČSVpCHÚV č.3	585a:V1	101	0
0.16.5.804.1	SK na výtlaku požiarneho čerpadla	585a:V1	3	-8
0.16.5.804.2	SK na výtlaku doplňovacieho pož. čerp.	585a:V1	3	-8
0.16.5.805.1	SK na výtlaku záložného požiarneho čerpadla	585a:V1	2	-8
0.16.5.805.2	SK na výtl. záložného doplňovacieho pož. čerp.	585a:V1	2	-8
0.16.5.806.1	SK na potrubí z výtláčného kolektora pož. čerp.	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.801.11	SK na výtlaku ČSV č.1	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.801.21	SK na výtlaku ČSV č.2	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.105.1	EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.1	585a:V1	101	0
0.16.5.105.2	EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.2	585a:V1	101	0
0.16.5.105.3	EA na výtlaku ČSVpCHÚV č.3	585a:V1	101	0

0.16.5.302.1	EA surovej vody pre riedenie odpadových vôd	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.303.1	EA privodu surovej vody do FS	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.304.1	EA na obtoku ČFSaRVO	585a:V1	101	0
0.16.5.203.1	EA na príhode surovej vody do ČSSaPV	585a:V1	3	-3,6
0.16.5.204.1	EA na príhode surovej vody do ČSSaPV	585a:V1	3	-3,6
0.16.5.81.1	Prietokomer surovej vody do FS	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.81.2	Prietokomer surovej vody na riedenie OV	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.81.3	Prietokomer požiarnej vody	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.81.4	Prietokomer na obtoku požiarnych čerpadiel	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.82.3	Prietokomer surovej vody pre CHÚV	585a:V1	101	0
0.16.5.106.1	rA na obtoku ČSV	585a:V1	101	0
0.16.5.409.1	rA privodu surovej vody do FS	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.410.1	rA surovej vody pre riedenie odpadových vôd	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.411.1	rA surovej vody pre CHÚV	585a:V1	101	0
0.16.5.402.11	rA na výtlaku ČSV č.1	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.402.21	rA na výtlaku ČSV č.2	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.415.1	rA na výtlaku požiarneho čerpadla	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.415.2	rA na výtlaku doplňovacie požiarneho čerpadla	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.416.1	rA na výtlaku záložného požiarneho čerpadla	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.416.2	rA na výtlaku záložného doplňovacieho požiarneho čerpadla	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.417.1	rA požiarnej vody	585a:V1	3	-3,6
0.16.5.417.2	rA na obtoku pož. čerpadiel pred prietokomerom	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.417.3	rA na obtoku pož. čerpadiel za prietokomerom	585a:V1	01a	-3,6
0.16.5.417.7	rA na výtlaku čerpadiel CHÚV do trasy testovacieho potrubia čerpadiel požiarnej vody	585a:V1	1	-3,6
0.16.5.407.11	rA odvodnenia výtláčného potrubia ČSV č.1	585a:V1	1	3,6
0.16.5.407.21	rA odvodnenia výtláčného potrubia ČSV č.2	585a:V1	1	3,6
0.16.4.409.1	rA odvzdušnenia potrubia SV do FS	585a:V1	101	0
0.16.5.408.1	rA odvzdušnenia obtoku ČSV	585a:V1	101	0
0.16.5.16.1	Čerpadlo bezpečnostného prepadu ČSSaPV	580a:V1	bazén	-8
0.16.5.406.1	rA prepoja bazéna bezpeč. prepadu do bazéna 010	580a:V1	šachta	-