

Špecifikácia žiadosti o cenovú ponuku pre PHZ

Predmet

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky pre sušenie, chladenie a vykurovanie pivnice (tepelné čerpadlo)

Predmetom dopytu sú nasledujúce položky a technické špecifikácie:

- **Chiller – tepelné čerpadlo (technológia pre chladiace a vykurovacie miestnosti):**
 - Požadovaný chladiaci výkon: 16 kW / 0 °C / +45 °C (pri spoločnom plnom zaťažení)
 - Inštalovaný chladiaci výkon: 16 kW / 0 °C / +45 °C
 - Teplota: +10 °C / +60 °C
 - Súčasťou dodávky: Zásobníková nádrž
- **Výparníky – fancoil: 1 ks**
- **Riadiaci rozvádzač – digitálny regulátor (napr. Dixell alebo ekvivalent) + teplotné sondy + vzdialený monitoring: vrátane elektrickej inštalácie**
- **Elektrický ventil pre výparníky: 1 balenie**
- **Montážny materiál: cca 10 bm + nemrznúca zmes**
- **Montážne práce: rozsah cca 10 bm**

Predpokladaná lehota dodania:

Cena bez DPH

Cena s DPH

Názov hospodárskeho subjektu:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

v prípade, že nie ste plátcom DPH, uveďte túto skutočnosť

V, dňa