

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava							
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
							
KOORDINÁTOR PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	
Ing. Richard Takáč		Ing. Ján Tóth		Ing. Vladimír Mihálik		Ing. Ján Tóth	
Ing. Ján Tóth							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby						ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA: E.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE						DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO: SO 01						FORMÁT: 21xA4	
NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B						MIERKA: -	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS SKLADIEB						ČÍSLO VÝKRESU: 43.01.NP	

Pe PODLAHY EXTERIÉROVÉ

Pe01 PODLAHA NA TERASE MEDZI V-STĹPMI	384	mm
• PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH VYTVRDZUJÚCI, UV STABILNÝ, NÍZKOVISKÓZNY, ELASTICKÝ, PIGMENTOVANÝ, LESKLÝ, DVOJZLOŽKOVÝ UZATVÁRACÍ NÁTER. • RÝCHLO VYTVRDZUJÚCA OBRUSNÁ VRSTVA, BEZROZPÚŠŤADLOVÁ, DVOJZLOŽKOVÁ PIGMENTOVANÁ POLYURETÁNOVÁ ŽIVICA. PRESYP KARBIDOM KREMÍNA fr. 1 – 1,5 mm • DVOJZLOŽKOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ ELASTOMERICKÁ HMOTA NA BÁZE POLYURETÁNU. PREKLEŇOVANIE DYNAMICKÝCH TRHLÍN: B3.2 (-20 °C) do 0,3 mm. 800%, PEVNOSŤ V ŤAHU: 6N/mm². • 2x NÁTER: DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER, NÍZKOVISKÓZNY, URČENÝ PRE MINERÁLNE PODKLADY. PRESYP VYSUŠENÝM KREMIČITÝM PIESKOM FRAKCIE 0,4 – 0,8mm • SPÁDOVÝ VYSTUŽENÝ CEMENTOVÝ POTER, SPÁD 2%,185/115–70 mm • OCHRANNÁ A DRENÁŽNA VRSTVA S TEXTÍLIU min. 300g/m² • HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, HR.1,8mm *1 • SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA min. 300g/m² • TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR DOSIEK • LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT • PENETRAČNÝ NÁTER • EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA	0 1 1 2 185 5 2 3 180 5 0	mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

*Poznámka: *1 SOKLOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL*

Pe02 OKAPOVÝ CHODNÍK	250	mm
• BETÓNOVÁ DLAŽBA, 800x800mm *1 • DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 4–8MM • ŠTRKODRVINA ŠD 31,5 • RASTLÝ TERÉN/ NÁSY	50 50 150	mm mm mm

Poznámka: SÚČASŤOU DODÁVKY DLAŽBY BUDÚ OBRUBNÍKY, VRÁTANE BETÓNOVEJ ZMESI NA UKLADANIE OBRUBNÍKOV

Pe03 ZÁMKOVOVÁ DLAŽBA – POCHÔDZNA	250	mm
• BETÓNOVÁ DLAŽBA, KOMBINOVANÝ FORMÁT *1 • DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 4–8MM • ŠTRKODRVINA ŠD 31,5 • RASTLÝ TERÉN/ NÁSY	50 50 150	mm mm mm

*Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE VÝBERU INVESTORA
SÚČASŤOU DODÁVKY DLAŽBY BUDÚ OBRUBNÍKY, VRÁTANE BETÓNOVEJ ZMESI NA UKLADANIE OBRUBNÍKOV*

Pe PODLAHY EXTERIÉROVÉ

Pe04	PODLAHA NA TERASE MEDZI RAMPOU PRE IMOBILOV A VESTIBULOM	20	mm
•	PROTIŠMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA, MRAZUVZDORNÁ, TRIEDA PROTIŠMYKOVOSTI R10 * ¹	10	mm
•	FLEXIBILNÉ CEMENTOVÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO NA BEZDUTINOVÉ LEPENIE	8	mm
•	HYDROIZOLAČNÁ PAROPRIEPUSTNÁ STIERKOVÁ HMOTA + PENETRAČNÝ NÁTER	2	mm
•	PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA: TRAPÉZOVÝ PLECH (RUUKKI T85-119L-1120 – POZ. (A) + NADBETONÁVKA 60-90mm – vid' časť Štatika		

Poznámka: *1 SOKLOVÉ A UKONČOVACIE NEREZOVÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMELENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEĽ

Pe05	PODLAHA NA LOGGIÁCH *⁵	107	mm
•	KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA * ²	10	mm
•	FLEXIBILNÁ RÝCHLOTUHNÚCA MRAZUVZDORNÁ LEPIACA HMOTA TRIEDY S1 NA DLAŽBU	5	mm
•	HYDROIZOLAČNÝ A ODDELOVACÍ PÁS (POLYETÝLÉNOVÁ FÓLIA S OBOJSTRANNE NALISOVANÝM RÚNOM) – DIFÚZNE OTVORENÝ * ³	4	mm
•	FLEXIBILNÁ RÝCHLOTUHNÚCA MRAZUVZDORNÁ LEPIACA HMOTA TRIEDY S1 POD HYDROIZOLAČNÝ A ODDELOVACÍ PÁS	3	mm
•	LEPIACA A ARMOVACIA STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNNÁ S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU TKANINOU min.160g/m ² * ⁴	5	mm
•	TEPELNÁ IZOLÁCIA ZO STABILIZOVANÉHO POLYSTYRÉNU EPS (napr: ISOVER EPS 150S, alt. ISOVER EPS 200S)	50	mm
•	LEPIACA STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNNÁ RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ MALTA NA VYTVORENIE SPÁDU (SPÁD 2%) 5-25mm, PEVNOSŤ V TLAKU C30, PRÍDRŽNOSŤ K PODKLADU MIN. 0,2 MPA	25	mm
•	NOSNÁ KONŠTRUKCIA – LOGGIOVÁ DOSKA		
•	PASIVÁCIA VÝSTUŽE – V MIESTACH OBNAŽENEJ VÝSTUŽE (25-30% PLOCHY)	0	mm
•	VYSPRAVENIE PODKLADU – RÝCHLOTUHNÚCA OPRAVNÁ A VYROVNÁVAJÚCA CEMENTOVÁ MALTA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE HR.3-30mm NANÁŠANÁ V JEDNOM KROKU BEZ ADHÉZNEHO MOSTÍKA NA NAVLHČENÝ PODKLAD, PEVNOSŤ V TLAKU C30, PRÍDRŽNOSŤ K PODKLADU MIN. 0,2 MPA	30	mm
•	LEPIACA STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNNÁ	5	mm
•	TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFIL), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI	50	mm

Pe PODLAHY EXTERIÉROVÉ

- | | | |
|--|-----|----|
| • CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVÁRANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) – max. 15 | 5,0 | mm |
| • STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNÁ S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU TKANINOU min.160g/m ² *4, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) – max. 15 | 5,0 | mm |
| • PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU | 0,0 | mm |
| • VONKAJŠIA FASÁDNA SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA FARBNÁ V HMOTE, (FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU), VYSTUŽENÁ 3 TYPMI SKLENÝCH VLÁKIEN, ZATIERANÁ ŠTRUKTÚRA SO ZRNITOSŤOU 3mm, FAREBNÉ RIEŠENIE – VIĎ FASÁDNE POHLADY, S OBSAHOM ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO KAPSULOVANÉHO BIOCIDU, NASIAKAVOSŤ W3 $\leq$ 0,1 kg/(m ² .h0,5), PAROPRIEPUSTNOSŤ V1 > 150g/(m ² .d), FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) max. 50, EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKA sd < 0.16 m *1 | 3,0 | mm |

*Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY JE ŠKÁROVACIA HMOTA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI PELSNIAM A MIKROORGANIZMOM A S ODOLNOSŤOU VOČI ČISTIACIM PROSTRIEDKOM OBSAHUJÚCIM KYSELINY. ŠÍRKA ŠKÁRY min.6mm. ŠKÁRU MEDZI DLAŽBOU A SOKLOM A ŠKÁRU PRI ODKVAPOVOM PROFILE UTESNIŤ TRVALE PRUŽNÝM TMELOM NA BÁZE PU. DO ŠKÁRY POZDĹŽ PROFILOV VLOŽIŤ VÝPLŇOVÝ PE PROFIL.*

**3 SÚČASŤOU DODÁVKY BUDE UTESNENIE SPOJOV BUTYLOVOU SAMOLEPIACOU PÁSKOU. V SOKLOVEJ ČASTI BUDE APLIKOVANÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA (CEMENTOVÁ MALTA SO SPRUŽŇUJÚCIMI PRÍSLADAMI). PO OBVODE NA VNÚTORNEJ STRANE ODKVAPOVÉHO PROFILOU NALEPIŤ DIFUZNÚ PÁSKU.*

**4 VÝSTUŽNÁ MREŽKA (ARMOVACIA TKANINA) VTLAČENÁ DO STIERKOVEJ HMOTY TAK, ABY BOLA UMIESTNENÁ V HORNEJ TRETINE VRSTVY. TKANINA SA UKLADÁ S PRESAHOVOM min.100mm.*

**5 PODLAHA JE VRÁTANE DODÁVKY BALKÓNOVÝCH PROFILOV PO CELOM OBVODE VYSTUPUJÚCEJ KONŠTRUKCIE. PROFILY JE NUTNÉ PRIPRAVIŤ AKO ZOSTAVU, SYSTÉM MUSÍ BYŤ CERTIFIKOVANÝ AKO CELOK VÝROBCOM PRE POUŽITIE NA SLOVENSKOM TRHU*

Pe06 RAMPA DO III.SUTERÉNU – POJAZDNÁ**260**

- | | | |
|--|----|----|
| • OTERUVZDORNÝ UZATVÁRAČÍ NÁTER S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSŤOU NA PRESYPANÉ SYSTÉMY SO SCHOPNOSŤOU PREKRÝVAŤ TRHLINY, VHODNÝ PRE RAMPY A PARKOVISKÁ | 2 | mm |
| • 2-KOMPONENTNÁ TUHIO-ELASTICKÁ, NÍZKOVISKÓZNA, TRHLINY PREKRÝVAJÚCA POLYURETÁNOVÁ ŽIVICA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL | 1 | mm |
| • 2-KOMPONENTNÁ VYSOKOELASTICKÁ POLYURETÁNOVÁ ŽIVICA BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL PRE POJAZDNÉ SYSTÉMY (RAMPY) | 2 | mm |
| • PLASTBÉTÓN (PLASTMALTA) PRE POJAZDNÉ RAMPY, PLNIVO Z KREMIČITÉHO PIESKU FRAKCIE 0,1–8mm, SPOJIVO 2-KOMPONENTNÁ NÍZKOVISKÓZNA EPOXIDOVÁ ŽIVICA + POSYP KREMIČITÝM PIESKOM | 25 | mm |

Pe PODLAHY EXTERIÉROVÉ

- | | | |
|---|-----|----|
| • 2-KOMPONENTNÁ NÍZKOVISKÓZNA EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA PODKLADU, VYROVNÁVACIA NA BETÓNOVÉ PODKLADY + POSYP KREMIČITÝM PIESKOM | 0 | mm |
| • POLYMÉRMÍ MODIFIKOVANÝ, PUMPOVATEĽNÝ RÝCHLOSCHNÚCI CEMENTOVÝ POTER ALKO PODKLADNÁ VRSTVA POD POJAZDNÉ RAMPY | 30 | mm |
| • PENETRAČNÝ UZATVÁRAČÍ NÁTER NA BETÓNOVÝ PODKLAD | 0 | mm |
| • ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA RAMPY, STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XA1, XF1 (SK) -Cl 0,4 -Dmax 16 -S3 | 200 | mm |
-
- RASTLÝ TERÉN / ZHUTNENÝ NÁSYP

Poznámka:

Pe07 OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠTRKOVÝ**250 mm**

- | | | |
|---------------------------------|-----|----|
| • DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 4-8MM | 100 | mm |
| • ŠTRKODRVINA ŠD 31,5 | 150 | mm |
-
- RASTLÝ TERÉN/ NÁSYP

Poznámka: SÚČASŤOU DODÁVKY DLAŽBY BUDÚ OBRUBNÍKY, VRÁTANE BETÓNOVEJ ZMESI NA UKLADANIE OBRUBNÍKOV

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

We01 OBVODOVÁ STENA

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV

213,0 mm

(POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA)

- VONKAJŠIA FASÁDNA SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA FARBNÁ V HMOTE, (FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU), VYSTUŽENÁ 3 TYPMI SKLENÝCH VLÁKIEN, ZATIERANÁ ŠTRUKTÚRA SO ZRNITOSŤOU 3mm, FAREBNÉ RIEŠENIE - VIĎ FASÁDNE POHLADY, S OBSAHOM ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO KAPSULOVANÉHO BIOCIDU, NASIAKAVOSŤ $W_3 \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$, PAROPRIEPUSTNOSŤ $V_1 > 150 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) max. 50, EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBK A $s_d < 0.16 \text{ m}^{*1}$ 3,0 mm
- PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU 0,0 mm
- VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO ARMOVACEJ HMOTY 0,0 mm
- CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTŤVÁRANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm
- TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFI), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI 200,0 mm
- LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm
- VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm) 0,0 mm
- PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER - PODĎLA TYPU PODKLADU 0,0 mm
- EXISTUJÚCA/NOVÁ KONŠTRUKCIA, PRÍPRAVA PODKLADU OČISTENÍM, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO PODKLADU, NANESIEŤIE REGULÁTORA NASIAKAVOSTI ALT. LOKÁLNA REPROFILÁCIA PODKLADU

Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZACÍSŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)

We02 OBVODOVÁ STENA - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

SOKLOVÁ ČASŤ OBJEKTU DO VÝŠKY 200mm NAD ÚROVŇOU TERÉNU (OKAPOVÉHO CHODNÍKA)

212,0 mm

- DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA Z PREFARBENÝCH KREMIČITÝCH KAMENKOV, VODUODPUDIVÁ, MRAZUVZDORNÁ 2,0 mm
- PENETRÁCIA POVRCHU BEZ GRANULÁTU S KONTROLNÝM ZAFARBENÍM 0,0 mm
- VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO LEPIACEJ MALTY 0,0 mm
- DISPERZNÁ BEZCEMENTOVÁ ELASTICKÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTŤVÁRANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN 5,0 mm
- TI NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS 200,0 mm
- LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm
- VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm) 0,0 mm
- PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER - PODĎLA TYPU PODKLADU 0,0 mm

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

- EXISTUJÚCA/NOVÁ KONŠTRUKCIA, PRÍPRAVA PODKADU OČISTENÍM, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO PODKLADU, NANESIEŇ REGULÁTORA NASIAKAVOSTI ALT. LOKÁLNA REPROFILÁCIA PODKLADU

*Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)*

We03 OBVODOVÁ STENA**KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV****212,0 mm****(POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MOZAIKOVÁ OMIETKA)**

- | | | |
|---|-------|----|
| • DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA Z PREFARBENÝCH KREMIČITÝCH KAMENKOV, VODUODPUDIVÁ, MRAZUVZDORNÁ | 2,0 | mm |
| • PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU | 0,0 | mm |
| • VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO ARMOVACEJ HMOTY | 0,0 | mm |
| • CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTÝČANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 | 5,0 | mm |
| • TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFI), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI | 200,0 | mm |
| • LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 | 5,0 | mm |
| • VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm) | 0,0 | mm |
| • PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER - PODĎLA TYPU PODKLADU | 0,0 | mm |
| • EXISTUJÚCA/NOVÁ KONŠTRUKCIA, PRÍPRAVA PODKLADU OČISTENÍM, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO PODKLADU, NANESIEŇ REGULÁTORA NASIAKAVOSTI ALT. LOKÁLNA REPROFILÁCIA PODKLADU | | |

*Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)*

We04 V-STĹPY - VZHĽAD POHĽADOVÉHO BETÓNU**40,0 mm**

- | | | |
|---|------|----|
| • DEKORATÍVNA OMIETKA MINERÁLNA S OBSAHOM SĽUDY, VZHĽAD POHĽADOVÉHO BETÓNU V SIVEJ FARBE, ZRNITOSŤ 0,7mm, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) max. 12 | 5,0 | mm |
| • PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU | 0,0 | mm |
| • VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO ARMOVACEJ HMOTY | 0,0 | mm |
| • CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTÝČANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 | 5,0 | |
| • VYSPRAVENIE PODKLADU - REPROFILAČNÁ MALTA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE HR.3-30mm NANÁŠANÁ V JEDNOM KROKU BEZ ADHÉZNEHO MOSTÍKA NA NAVLHČENÝ PODKLAD, PEVNOSŤ V TLAKU C30, PRÍDRŽNOSŤ K PODKLADU MIN. 0,2 MPA | 30,0 | mm |
| • PASIVÁCIA VÝSTUŽE - NA CELÚ PLOCHU STĹPOV | 0,0 | mm |
| • EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA STĹPU | | |

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

We05 ŽELZOBETÓNOVÁ STENA III.SUTERÉNU-MOZAIKOVÁ OMIETKA	212,0	mm
• DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA Z PREFARBENÝCH KREMIČITÝCH KAMIENKOV, VODUODPUDIVÁ, MRAZUVZDORNÁ	2,0	mm
• PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU	0,0	mm
• VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO LEPIACEJ MALTY	0,0	mm
• DISPERZNÁ BEZCEMENTOVÁ ELASTICKÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVARANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN	5,0	mm
• TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFIL), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI	200,0	mm
• LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) – max. 15	5,0	mm
• VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm)	0,0	mm
• PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER – PODĽA TYPU PODKLADU	0,0	mm
• EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA		

We06 ŽELZOBETÓNOVÁ STENA III.SUTERÉNU-MOZAIKOVÁ OMIETKA SOKLOVÁ ČASŤ OBJEKTU DO VÝŠKY 200mm NAD ÚROVŇOU TERÉNU (OKAPOVÉHO CHODNÍKA)	212,0	mm
• DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA Z PREFARBENÝCH KREMIČITÝCH KAMIENKOV, VODUODPUDIVÁ, MRAZUVZDORNÁ	2,0	mm
• PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU	0,0	mm
• VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO LEPIACEJ MALTY	0,0	mm
• DISPERZNÁ BEZCEMENTOVÁ ELASTICKÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVARANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN	5,0	mm
• TI NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS	200,0	mm
• LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) – max. 15	5,0	mm
• VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm)	0,0	mm
• PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER – PODĽA TYPU PODKLADU	0,0	mm
• EXISTUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA		

We07 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ STENA HR.200mm	200,0	mm
• PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.200mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	200,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉ: *1		
JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ – HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU + PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY *2	10,0	mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VONKAJŠIE: *1

a) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV – VIĎ We01

b) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV – SOKLOVÁ ČASŤ OBJEKTU DO VÝŠKY 300mm – VIĎ We02

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ
 *2 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)

We08 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ STENA HR.375mm	375,0	mm
PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.375mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ	375,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉ: *1		
JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU + PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY *2	10,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VONKAJŠIE: *1		
a) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV - VIĎ We01		
b) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV - SOKLOVÁ ČASŤ OBJEKTU DO VÝŠKY 300mm - VIĎ We02		
		tl
Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ *2 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)		

We09 OPORNÝ MÚR - RAMPA DO III.SUTERÉNU DT TVÁRNICE HR.300mm	300,0	mm
BETÓNOVÉ DEBNIACE TVÁRNICE DT 30	300,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉ: *1		
JEDNOVRSTVOVÝ EXTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU + PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY *2	10,0	mm
Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ *2 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)		

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

We10 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ STENA HR.300mm	300,0	mm
--	--------------	-----------

- | | | |
|---|-------|----|
| • PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.300mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ | 300,0 | mm |
|---|-------|----|

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNÚTORNÉ: *¹

- | | | |
|--|------|----|
| JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU + PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER POD MAL'BY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY * ² | 10,0 | mm |
|--|------|----|

POVRCHOVÉ ÚPRAVY VONKAJŠIE: *¹

- a) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV - VIĎ We01
b) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV - SOKLOVÁ ČASŤ OBJEKTU DO VÝŠKY 300mm - VIĎ We02

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)*

We10 MUROVANÁ PÓROBETÓNOVÁ STENA HR.450mm	672,0	mm
--	--------------	-----------

- | | | |
|---|-------|----|
| • DEKORATÍVNA MOZAIKOVÁ OMIETKA Z PREFARBENÝCH KREMIČITÝCH KAMIENKOV, VODUODPUDIVÁ, MRAZUVZDORNÁ | 2,0 | mm |
| • PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU | 0,0 | mm |
| • VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO LEPIACEJ MALTY | 0,0 | mm |
| • DISPERZNÁ BEZCEMENTOVÁ ELASTICKÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVARANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN | 5,0 | mm |
| • TI NA BÁZE EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS | 200,0 | mm |
| • LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ IZOLANT VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 | 5,0 | mm |
| • VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎĽA POTREBY DO HR.5mm) | 0,0 | mm |
| • PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER - PODĽA TYPU PODKLADU | 0,0 | mm |
| • PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE HR.450mm (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ | 450,0 | mm |

- | | | |
|--|------|----|
| • JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU + PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER POD MAL'BY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY * ² | 10,0 | mm |
|--|------|----|

Wp01 PRISADENÝ POŽIARNY OBKLAD	24,0	mm
---------------------------------------	-------------	-----------

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU * ²	0,0	mm
• PENETRÁCIA POVRCHU	0,0	mm
• VYTMELENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR DOSIEK A VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, RYHY) POMOCO POLYESTEROVÝCH TMELOV * ⁴	0,0	mm
• PRISADENÝ OBKLAD REI45 Z PROTIPOŽIARNYCH DOSIEK: 2x CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (ALT.CEMENTOVLÁKNITÁ DOSKA) HR. 2x12mm, KOTVENÉ PRIAMO DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ STENOVEJ KONŠTRUKCIE (ŽB PANEL), NAPR. DOSKY CETRIS BASIC, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ * ³	24,0	mm
• PÔVODNÉ STENOVÉ PANEĽY		
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm

Poznámka: *¹ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ

*² SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)

*³ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA PRISADENÉHO POŽIARNEHO OBKLADU. NA ZÁKLADE PREDPISOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU. SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ POŽIARNY TMEL NA VYTMELENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A KOTVENIE DOSIEK DO EXISTUJÚCICH STENOVÝCH PANEĽOV.

*⁴ PO VYTMELENÍ SA DROBNÉ NEROVNOSTI A DEFEKTY NA DOSKÁCH PREBRÚSIA DO ROVINY, NÁSLEDNE JE NUTNÉ DOSKY PRED APLIKÁCIOU OMIETKOVÉHO SYSTÉMU OČISTIŤ OD MASTNÔT A OLEJOV

Wp02 PRISADENÝ POŽIARNÝ OBKLAD	44,0	mm
• JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU * ²	0,0	mm
• PENETRÁCIA POVRCHU	0,0	mm
• VYTMELENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR DOSIEK A VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, RYHY) POMOCO POLYESTEROVÝCH TMELOV * ⁴	0,0	mm
• PRISADENÝ OBKLAD REI45 Z PROTIPOŽIARNYCH DOSIEK: 3x CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (ALT.CEMENTOVLÁKNITÁ DOSKA) HR. 20mm + 2x12mm, KOTVENÉ PRIAMO DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ STENOVEJ KONŠTRUKCIE (ŽB PANEL), NAPR. DOSKY CETRIS BASIC, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ * ³	44,0	mm
• PÔVODNÉ STENOVÉ PANEĽY		

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1

- a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY

0,0

mm

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA PRISADENÉHO POŽIARNEHO OBKLADU. NA ZÁKLADE PREDPISOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU. SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ POŽIARNY TMEL NA VYTMENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A KOTVENIE DOSIEK DO EXISTUJÚCICH STENOVÝCH PANELOV.*

**4 PO VYTMENÍ SA DROBNÉ NEROVNOSTI A DEFEKTY NA DOSKÁCH PREBRÚSIA DO ROVINY, NÁSLEDNE JE NUTNÉ DOSKY PRED APLIKÁCIU OMIETKOVÉHO SYSTÉMU OČISTIŤ OD MASTNÔT A OLEJOV*

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

Wp01 PRISADENÝ POŽIARNÝ OBKLAD	24,0	mm
- JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU ^{*2} - PENETRÁCIA POVRCHU - VYTMLENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR DOSIEK A VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, RYHY) POMOCO POLYESTEROVÝCH TMELOV ^{*4} - PRISADENÝ OBKLAD REI45 Z PROTIPOŽIARNÝCH DOSIEK: 2x CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (ALT.CEMENTOVLÁKNITÁ DOSKA) HR. 2x12mm, KOTVENÉ PRIAMO DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ STENOVEJ KONŠTRUKCIE (ŽB PANEL), NAPR. DOSKY CETRIS BASIC, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ ^{*3} - PÔVODNÉ STENOVÉ PANEĽY	0,0	mm
	0,0	mm
	0,0	mm
	24,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: ^{*1}		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MAĽBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm

Poznámka: ^{*1} POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ

^{*2} SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)

^{*3} JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA PRISADENÉHO POŽIARNEHO OBKLADU. NA ZÁKLADE PREDPISOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU. SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ POŽIARNY TMEL NA VYTMLENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A KOTVENIE DOSIEK DO EXISTUJÚCICH STENOVÝCH PANEĽOV.

^{*4} PO VYTMLENÍ SA DROBNÉ NEROVNOSTI A DEFEKTY NA DOSKÁCH PREBRÚSIA DO ROVINY, NÁSLEDNE JE NUTNÉ DOSKY PRED APLIKÁCIOU OMIETKOVÉHO SYSTÉMU OČISTIŤ OD MASTNÔT A OLEJOV

Wp02 PRISADENÝ POŽIARNÝ OBKLAD	44,0	mm
- JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU ^{*2} - PENETRÁCIA POVRCHU - VYTMLENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR DOSIEK A VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, RYHY) POMOCO POLYESTEROVÝCH TMELOV ^{*4} - PRISADENÝ OBKLAD REI45 Z PROTIPOŽIARNÝCH DOSIEK: 3x CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (ALT.CEMENTOVLÁKNITÁ DOSKA) HR. 20mm + 2x12mm, KOTVENÉ PRIAMO DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ STENOVEJ KONŠTRUKCIE (ŽB PANEL), NAPR. DOSKY CETRIS BASIC, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ ^{*3}	0,0	mm
	0,0	mm
	0,0	mm
	44,0	mm

We SKLADBY STIEN - EXTERIÉR

● PÔVODNÉ STENOVÉ PANEĽY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: *1

- a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MALBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY

0,0

mm

*Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ*

**2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÉHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)*

**3 JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA PRISADENÉHO POŽIARNEHO OBKLADU. NA ZÁKLADE PREDPISOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU. SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ POŽIARNY TMEL NA VYTMENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A KOTVENIE DOSIEK DO EXISTUJÚCICH STENOVÝCH PANEĽOV.*

**4 PO VYTMENÍ SA DROBNÉ NEROVNOSTI A DEFEKTY NA DOSKÁCH PREBRÚSIA DO ROVINY, NÁSLEDNE JE NUTNÉ DOSKY PRED APLIKÁCIOU OMIETKOVÉHO SYSTÉMU OČISTIŤ OD MASTNÔT A OLEJOV*

S SKLADBY STRECHY

S01 STRECHA NAD XII. a XIII. POSCHODÍM	459,0	mm
• OCHRANNÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16-32, hr. 60mm (PO OBVODE BET. DLAŽBA)	60,0	mm
• OCHRANA HYDROIZOLÁCIE - OCHRANNÁ A DELIACA VRSTVA VYROBENÁ Z PVC A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PE VLÁKNA NA JEDNEJ STRANE	2,0	mm
• HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, hr.1,8mm *1	2,0	mm
• SEPARAČNÁ NETKANÁ VPICHOVANÁ GEOTEXTÍLIA, ELEKTRICKY VODIVÁ min. 300g/m ²	2,0	mm
• SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR PENY hr.40-140mm	140,0	mm
• TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR TR 26 hr.200mm	200,0	mm
• SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min. 200g/m ²	2,0	mm
• PAROZÁBRANA - VIACVRSTVOVÁ SAMOLEPIACA PAROZÁBRANA S POLYMÉRMI MODIFIKOVANÉHO BITÚMENU VYSTUŽENÁ SKLENÝMI VLÁKNAMI A HLINÍKOVOU FÓLIOU NA VRCHNEJ VRSTVE	1,0	mm
• PENETRAČNÝ NÁTER NA BÁZE SYNTETICKÉHO KAUKČUKU A ŽIVICE PRE APLIKÁCIU SAMOLEPIACICH PAROZÁBRAN	0,0	mm
• CEMENTOVÝ VYSTUŽENÝ POTER	50,0	mm
• PÔVODNÉ STROPNÉ PANEĽY		

Poznámka: *1 ATIKOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMELENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL.

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA KOTVENÁ MECHANICKY DO VYSTUŽENÉHO POTERU POMOCOU KOTVIACICH SYSTÉMOVÝCH PRVKOV NA ZÁKLDE VÝPOČTOV DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY.

SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY BUDÚ AJ ATIKOVÉ KLINY A KOTVIACI MATERIÁL

S02 STRECHA EXISTUJÚCEJ DOSTAVBY SPOJOVACIEHO TRAKTU	609,0	mm
• OCHRANNÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16-32, hr. 60mm (PO OBVODE BET. DLAŽBA)	60,0	mm
• OCHRANA HYDROIZOLÁCIE - OCHRANNÁ A DELIACA VRSTVA VYROBENÁ Z PVC A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PE VLÁKNA NA JEDNEJ STRANE	2,0	mm
• HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, hr.1,8mm *1	2,0	mm
• SEPARAČNÁ NETKANÁ VPICHOVANÁ GEOTEXTÍLIA, ELEKTRICKY VODIVÁ min. 300g/m ²	2,0	mm
• SPÁDOVÉ IZOLAČNÉ DOSKY Z PIR PENY hr.40-140mm	140,0	mm
• TEPELNÁ IZOLÁCIA PIR TR 26 hr.2x200mm	400,0	mm
• SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min. 200g/m ²	2,0	mm
• PAROZÁBRANA - VIACVRSTVOVÁ SAMOLEPIACA PAROZÁBRANA S POLYMÉRMI MODIFIKOVANÉHO BITÚMENU VYSTUŽENÁ SKLENÝMI VLÁKNAMI A HLINÍKOVOU FÓLIOU NA VRCHNEJ VRSTVE	1,0	mm

S SKLADBY STRECHY

- EXISTUJÚCA OCEĽOVÁ SPRIAHNUTÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA (TRAPÉZOVÝ PLECH S BET. ZÁLIEVKOU)

*Poznámka: *1 ATIKOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMELENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL.*

SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY BUDÚ AJ ATIKOVÉ KLINY A KOTVIACI MATERIÁL

S03 DOPLNENIE SKLADBY STRECHY NAD VESTIBULOM (BUDOVA C) PRI FASÁDE BLOKU B		359,0	mm
• OCHRANNÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 16-32, hr. 50mm (HRÚBKU PRISPOSOBIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU)	50,0	mm	
• OCHRANA HYDROIZOLÁCIE - OCHRANNÁ A DELIACA VRSTVA VYROBENÁ Z PVC A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PE VLÁKNA NA JEDNEJ STRANE	2,0	mm	
• HYDROIZOLAŽNÁ FÓLIA VIACVRSTVOVÁ NA BÁZE mPVC VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU, hr.1,8mm *1	2,0	mm	
• SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min. 200g/m ²	2,0	mm	
• PENOVÝ POLYSTYRÉN EPS hr.3x100mm (HRÚBKU PRISPOSOBIŤ PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU)	300,0	mm	
• SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA min. 200g/m ²	2,0	mm	
• PAROZÁBRANA - VIACVRSTVOVÁ SAMOLEPIACA PAROZÁBRANA S POLYMÉRMÍ MODIFIKOVANÉHO BITÚMENU VYSTUŽENÁ SKLENÝMI VLÁKNAMI A HLINÍKOVOU FÓLIOU NA VRCHNEJ VRSTVE*2	1,0	mm	
• PÔVODNÉ STROPNÉ PANELY			

*Poznámka: *1 ATIKOVÉ A UKONČOVACIE POPLASTOVANÉ PLECHY A VŠETKY PRÍTLAČNÉ PROFILY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU. NA TMELENIE UKONČOVACÍCH LÍŠŤ POUŽIŤ TRVALO PRUŽNÝ POLYURETÁNOVÝ TMEL. NALEPENIE NOVEJ mPVC NA PÔVODNÚ mPVC HYDROIZOLÁCIU REALIZOVAŤ NA OČISTENÝ A ODMASTNENÝ POVRCH*

**2 PAROZÁBRANU JE NUTNÉ RIADNE PREPOJIŤ A PRELEPIŤ S EXISTUJÚCOU VRSTVOU PAROZÁBRANY V PÁSE ŠÍRKY min.100mm*

SÚČASŤOU DODÁVKY TEPELNEJ IZOLÁCIE STRECHY BUDÚ AJ ATIKOVÉ KLINY A KOTVIACI MATERIÁL

Ce PODHLADY EXTERIÉROVÉ

Ce01 ZATEPLENIE ŽB DOSKY

213,0 mm

- VONKAJŠIA FASÁDNA SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA FARBNÁ V HMOTE, (FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU), VYSTUŽENÁ 3 TYPMI SKLENNÝCH VLAKIEN, ZATIERANÁ ŠTRUKTÚRA SO ZRNITOSŤOU 3mm, FAREBNÉ RIEŠENIE - VIĎ FASÁDNE POHLADY), S OBSAHOM ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO KAPSULOVANÉHO BIOCIDU, NASIAKAVOSŤ $W3 \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$, PAROPRIEPUSTNOSŤ $V1 > 150 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) max. 50, EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKA $s_d < 0.16 \text{ m}^{*1}$ 3,0 mm
- PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU 0,0 mm
- VYSTUŽUJÚCA SIEŤKA VTLÁČANÁ DO ARMOVACEJ HMOTY 0,0 mm
- CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVÁRANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm
- TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFI), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM BEZ NUTNOSTI ZÁTKOVAŤ 200,0 mm
- LEPIACA A STIERKOVÁ HMOTA NA TEPELNÝ ISOLANT VYSTUŽENÁ SKLENÝM VLÁKNOM, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm
- VYROVNÁVAJÚCA OMIETKA (POĎLA POTREBY DO HR.5mm) 0,0 mm
- PENETRAČNÝ PODKLADNÝ NÁTER - PODĎLA TYPU PODKLADU 0,0 mm
- EXISTUJÚCA/NOVÁ KONŠTRUKCIA, PRÍPRAVA PODKADU OČISTENÍM, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO PODKLADU, NANESIEŤ REGULÁTORA NASIAKAVOSTI ALT. LOKÁLNA REPROFILÁCIA PODKLADU

Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČÍSŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)

Ce02 ZATEPLENIE ŽB DOSKY - KONZOLA PRI SCHODISKU B1
(V ÚROVNI STRECHY)

98,0 mm

- VONKAJŠIA FASÁDNA SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤOVÁ OMIETKA FARBNÁ V HMOTE, (FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU), VYSTUŽENÁ 3 TYPMI SKLENNÝCH VLÁKIEN, ZATIERANÁ ŠTRUKTÚRA SO ZRNITOSŤOU 3mm, FAREBNÉ RIEŠENIE - VIĎ FASÁDNE POHLADY, S OBSAHOM ŠIROKOSPEKTRÁLNEHO KAPSULOVANÉHO BIOCIDU, NASIAKAVOSŤ $W3 \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$, PAROPRIEPUSTNOSŤ $V1 > 150 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) max. 50, EKVIVALENTNÁ DIFÚZNA HRÚBKA $s_d < 0.16 \text{ m}^{*1}$ 3,0 mm
- PENETRÁCIA POVRCHU S OBSAHOM GRANULÁTU 0,0 mm
- STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNÁ S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU TKANINOU min.160g/m² *4, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) - max. 15 5,0 mm

Ce PODHLADY EXTERIÉROVÉ

• CEMENTOVÁ ARMOVACIA HMOTA NA VYTVÁRANIE VÝSTUŽNEJ VRSTVY S OBSAHOM SKLENÝCH VLÁKIEN, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU (μ) – max. 15	5,0	mm
• TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY (napr: ISOVER TF PROFI), KOTVENÉ TANIEROVÝMI HMOŽDINKAMI	50,0	mm
• LEPIACA STIERKOVÁ HMOTA JEMNOZRNÁ	5,0	mm
• VYSPRAVENIE PODKLADU – RÝCHLOTUHNÚCA OPRAVNÁ A VYROVNÁVAJÚCA CEMENTOVÁ MALTA NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE HR.3-30mm NANÁŠANÁ V JEDNOM KROKU BEZ ADHÉZNEHO MOSTÍKA NA NAVLHČENÝ PODKLAD, PEVNOSŤ V TLAKU C30, PRÍDRŽNOSŤ K PODKLADU MIN. 0,2 MPA	30,0	mm
• PASIVÁCIA VÝSTUŽE – V MIESTACH OBNAŽENEJ VÝSTUŽE (25-30% PLOCHY)	0,0	mm
• EXISTUJÚCA/NOVÁ KONŠTRUKCIA, PRÍPRAVA PODKADU OČISTENÍM, ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO PODKLADU, NANESIEŇ REGULÁTORA NASIAKAVOSTI ALT. LOKÁLNA REPROFILÁCIA PODKLADU		

*Poznámka: *1 SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (OKAPOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE, PARAPETNÉ,...)*

Ce PODHLADY EXTERIÉROVÉ

Cp01 PRISADENÝ PLNÝ POŽIARNÝ PODHLAD	24,0	mm
- JEDNOVRSTVOVÝ INTERIÉROVÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM, STROJOVO NANÁŠANÁ - HLADENÁ VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA VYSTUŽENÁ SKLENNÝM VLÁKNOM, NANÁŠANÁ V DVOCH KROKOCH. V 2/3 VYSTUŽENÁ VÝSTUŽNOU SIEŤKOU *² - PENETRÁCIA POVRCHU - VYTMENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR DOSIEK A VÄČŠÍCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, RYHY) POMOCOU POLYESTEROVÝCH TMELOV *⁴ - PRISADENÝ PODHLAD REI45 Z PROTIPOŽIARNÝCH DOSIEK: 2x CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA (ALT.CEMENTOVĽÁKNITÁ DOSKA) HR. 2x12mm, KOTVENÉ PRIAMO DO EXISTUJÚCEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ STROPNEJ KONŠTRUKCIE (DUTINOVÝ PANEL), BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE. NAPR. DOSKY CETRIS BASIC, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ *³	0,0	mm
PÔVODNÉ STROPNÉ PANEĽY	0,0	mm
POVRCHOVÉ ÚPRAVY: * ¹		
a) PENETRÁCIA POVRCHU (PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ POVRCHY POD MAĽBY) + 2x VRCHNÝ NÁTER OTERUVZDORNÝ BIELY	0,0	mm

Poznámka: *1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE DANÚ MIESTNOSŤ - VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA A LEGENDA MIESTNOSTÍ

*2 SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNEHO OMIETKOVÉHO SYSTÉMU BUDÚ VŠETKY OMIETACIE PROFILY INTEGROVANÉ SO SIEŤKOU (ROHOVÉ, KÚTOVÉ, UKONČOVACIE, OKENNÉ ZAČISŤOVACIE,...)

*3 JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA PRISADENÉHO POŽIARNEHO OBKLADU. NA ZÁKLADE PREDPISOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ DILATAČNÉ ŠKÁRY OBKLADU. SÚČASŤOU DODÁVKY JE AJ POŽIARNY TMEL NA VYTMENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR A KOTVENIE DOSIEK DO EXISTUJÚCICH STROPNÝCH PANEĽOV.

*4 PO VYTMENÍ SA DROBNÉ NEROVNOSTI A DEFEKTY NA DOSKÁCH PREBRÚSIA DO ROVINY, NÁSLEDNE JE NUTNÉ DOSKY PRED APLIKÁCIOU OMIETKOVÉHO SYSTÉMU OČISTIŤ OD MASTNÔT A OLEJOV

Pi PODLAHY INTERIÉR

Pi01 SKLADBA PODLAHY - PVC

(UBYTOVACIA IZBA POZDĽŽ BALKÓNOVEJ ZOSTAVY)

70,0

mm

- HOMOGENNÉ PVC HR.2mm, TYP I, VÁHA 2800g/m², POVRCHOVÁ ÚPRAVA iQ, BEZ FTALÁTOV, VOC <10µg/m³ *1 2,0 mm
- ALT. HOMOGENNÉ PRÍRODNÉ LINOLEUM HR.2,5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA xf2, VOC <100µg/m³ *1
- DISPERZNÉ LEPIDLO VHODNÉ NA LEPENIE HOMOGENNÝCH PVC PODLAHOVÍN 1,0 mm
- SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ STIERKA MIN. CT-C25-F5 2,00 mm
- RYCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ KARI SIEŤAMI V TRIEDE MIN. CT-30-F5, VYSTUŽENÝ SKLENNÝM VLÁKNOM SO ZRENÍM DO 1 DŇA 40,0 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA 0,0 mm
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE Z MINERÁLNEJ VLNY (NAPR. MINERÁLNA IZOLÁCIA PVT) 20,0 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA 0,0 mm
- CEMENTOVÁ RYCHLOTUHNÚCA MALTA CT-C30-F5 NA VYROVNAVANIE NEROVNOSTI NA PODLAHÁCH, NA MINERÁLNY PODKLAD BEZ PENETRÁCIE LEN S VĽHČENÍM PODKLADU, APLIKÁCIA MALTY OD 3 MM DO 30 MM, ZRENIE DO 4 HOD. 5,0 mm
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

*Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM, TYP SOKLA - VIĎ LEGENDA MIESTNOSTÍ*

V PRÍPADE PVC VYŤAHOVANÝCH SOKLOV BUDE TENTO SOKEL SÚČASŤOU DODÁVKY PVC PODLAHY.

SÚČASŤOU DODÁVKY PODLAHY BUDÚ AJ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY (NAPR. XPS PÁSIKY HR.20mm) A KRYCIE SAMOLEPIACE HLINÍKOVÉ L-PROFILY PRI STYKU S BALKÓNOVÝMI DVERAMI

Pi02 PODLAHA KUCHYNKA - LIATE TERAZZO

70,0

mm

- LIATE TERAZZO *1*2 15,0 mm
- CEMENTOVÝ POTER CA - C 20 + VÝSTUŽNÉ PP VLÁKNA (DÁVKOVANIE PODĽA PREDPISU VÝROBCU) 30,0 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA 0,0 mm
- KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NA BÁZE Z MINERÁLNEJ VLNY (NAPR. MINERÁLNA IZOLÁCIA PVT) 20,0 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA 0,0 mm
- CEMENTOVÁ MALTA JEMNÁ (TRIEDA C25) NA VYROVNAVANIE NEROVNOSTI STROPNÝCH PANELOV, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 1850-2250kg/m³, HRÚBK 3. 5,0 mm
- EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA

Pi PODLAHY INTERIÉR

*Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S INVESTOROM*
**2 NUTNÉ UVAŽOVAŤ SO ZÁVEREČNÝM BRÚSENÍM, LEŠTENÍM A IMPREGNÁCIOU /*
VOSKOVANÍM, DODRŽAŤ POSTUP PODĽA DODÁVATEĽA LIATEHO TERAZZA VRÁTANE
MAXIMÁLNYCH PLÔCH DILATAČNÝCH CELKOV

SÚČASŤOU DODÁVKY PODLAHY BUDÚ AJ OKRAJOVÉ DILATAČNÉ PÁSIKY (NAPR.
XPS PÁSIKY HR.20mm) A KRYCIE SAMOLEPIACE HLINÍKOVÉ L-PROFILY PRI STYKU S
BALKÓNOVÝMI DVERAMI

Pi03 SKLADBA PODLAHY - 3.PP - VO ZDVÍHANEJ ČASTI (GARÁŽ)
235,0 mm

• DVOJZLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ STIERKA *1	2,0	mm
• EPOXIDOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER	0,0	mm
• SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ STIERKA V TRIEDE MIN. CT-C30-F6, SO ZRENÍM DO 3 HOD.	5,0	mm
• RYCHLOTUHNÚCI CEMENTOVÝ VYSTUŽENÝ POTER V TRIEDE MIN. CT-30-F5, VYSTUŽENÝ SKLENNÝM VLÁKNOM A KARI SIEŤAMI SO ZRENÍM DO 1 DŇA, HR. 15-80 MM	63,0	mm
• SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA min. 300g/m ²	2,0	mm
• 2x ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI	8,0	mm
• 2X PENETRAČNÝ NÁTER	0,0	mm
• BETÓNOVÁ ZMES V MIN. TRIEDE CT-C25-F5, S PLASTIFIKÁTOROM STUŽENÁ KARI SIEŤAMI, HR, ZRNA 8 MM	155,0	mm
• EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA PODLAHY NA TERÉNE		

*Poznámka: *1 VÝBER DEKORU NA ZÁKLADE INTERIÉROVEJ ŠTÚDIE A KONZULTÁCIE S*
INVESTOROM