Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żorach
44-240 Żory ul. Wodociągowa 10

Żory, dnia 21.10.2026r.

Nr koresp.: W/3317/NL/612 /2026

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: wyjaśnienia (nr 1) treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. : ***„Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej, ul. Szoszowskiej, ul. Dworskiej i ul. Danuty Siedzikówny w Żorach" nr. ref. NL/58/2026*** *na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132-139 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11. września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:
Czy w ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni na całej szerokości jezdni na całej długości odcinków objętych realizacją sieci wodociągowej, czy wyłącznie na szerokości wykopu i w granicach uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót?

Odpowiedź 1:
Dokumentacja projektowa zakłada budowę sieci wodociągowej metodą bezwykopową. Nawierzchnię należy odtworzyć zgodnie z pismem o nr IMI-RIMiT.6740.3.216.2021.AK z dnia 19.07.2021r. oraz IMI-RMiT.6740.3.241.2021.AK z dn. 11.08.2021 tj. na całej szerokości jezdni w miejscach komór przewiertowych, zabudowy hydrantów, włączeń do sieci wodociągowej i w innych miejscach, które uległy uszkodzeniu podczas prowadzenia robót.
Odtworzenia terenu po robotach zlokalizowanych w poboczu odtworzyć do stanu przed rozpoczęcia robót budowlanych.

Pytanie 2:
Prosimy o wskazanie przewidywanej powierzchni nawierzchni podlegającej odtworzeniu, z podziałem na poszczególne ulice lub odcinki, albo udostępnienie danych umożliwiających jej wiarygodne oszacowanie.

Odpowiedź 2:
Powierzchnia nawierzchni podlegającej odtworzeniu zależna będzie od wielkości i ilości komór przewiertowych, wielkości uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót związanych m.in. z zabudową hydrantów (9 szt.) i włączeń do sieci wodociągowej (5szt.).

Pytanie 3:
W jaki sposób Zamawiający przewiduje rozliczenie robót odtworzeniowych, jeżeli rzeczywisty zakres odtworzenia określony podczas przekazania terenu będzie większy niż zakres możliwy do ustalenia na podstawie dokumentacji udostępnionej w postępowaniu?

Odpowiedź 3:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wykonawca na etapie przygotowanie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

Członek Zarządu

Monika Mroczek

.....

Podpis Kierownika Zamawiającego