Andrychów, dnia 14 października 2026 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.32.2026

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Remont ul. Łagodnej w Targanicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę podbudowy z żużla wielkopiecowego związanego spoiwem hydraulicznym na podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu, o tych samych parametrach?

Odpowiedź 1

W przypadku uzasadnienia dokonania zmiany potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, oraz po przedstawieniu wyników badań stwierdzających przydatność gruntu do stabilizacji cementem, Zamawiający dopuści wykonanie dolnej w-wy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu, przy zachowaniu wymaganej nośności – E2 ≥ 80 MPa (zgodnie z WR-D-61).

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Beata Smolec
Data: 2026.10.14 13:45:33
CEST

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52