Príloha č. 1a

# Výkaz na ocenenie predmetu zákazky

| | |
|---|---|
| Verejný obstarávateľ: | **Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.** |
| Obchodné meno uchádzača: | |
| Predmet zákazky: | **Opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení** |

| P. č. | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ | Cena za MJ v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plánovaná oprava klimatizačných zariadení | súbor | 1 | x | **0,00** |
| 2 | Servis vnútorných klimatizačných jednotiek | ks | 40 | | 0,00 |
| 3 | Servis vonkajších klimatizačných jednotiek | ks | 20 | | 0,00 |
| 4 | Servis klimatizačných zariadení - fan-coilov - podokenných súprav | ks | 30 | | 0,00 |
| 5 | Servis klimatizačných zariadení - fan-coilov - stropných kazetových súprav | ks | 30 | | 0,00 |
| 6 | Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona č. 286/2009 Z. z.* | ks | 50 | | 0,00 |
| 7 | Neplánovaná oprava klimatizačných zariadení - jednotiek | hodina | 1 200 | | 0,00 |
| 8 | Výmena filtračných vložiek filtrov klimatizačných zariadení - jednotiek | hodina | 100 | | 0,00 |
| 9 | Dodávka náhradných dielov (ND) a spotrebného materiálu (SM) pre klimatizačné zariadenia - jednotky | súbor | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | **Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH** | **30 000,00** |

**Poznámka:**

1) V hárku "Plánovaná oprava klimatiz. zar." je stĺpec S s názvom "TPP", ktorý obsahuje číslo TPP a stĺpec T s názvom "Názov TPP". Čísla TPP sú označenia technologických postupov plánovaných opráv, ktoré slúžia pri nacenení plánovaných opráv. Ich presný popis je v hárku "TPP".

2) Jednotkové ceny bežných opráv, servisu, kontroly a profylaktické prehliadky musia obsahovať aj náklady na spotrebný materiál (handry, mazací tuk, spreje).

3) Ak je pri bežných opravách (BO) v TPP - postupe uvedené *"V prípade zistenia závady, odstránenie závady na zariadení"*, budú tieto závady oceňované mimo ceny za BO, a budú sa počítať ako práce naviac.

4) Pri položkách, ktorých MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t. j. hodinová zúčtovacia sadzba).

* Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Uchádzač vyplní len** bunky podfarbené zelenou farbou.

Bunky podfarbené žltou farbou **sa vypočítajú automaticky.**

Bunky podfarbené červenou farbou **nie je povolené prepisovať**, nakoľko cena je stanovená ako **pevná**.

Bunka podfarbená oranžovou farbou **bude automaticky prenesená** z hárku "Plánovaná oprava klimatizačných zariadení".

| P.č. | Projektové číslo | Názov zariadenia | NS | Objekt | KP | Správca | Typ | Typ Názov | Druh zariadenia | Leg 508/2009 | Výrobca | Výrobné číslo | ČDT | Popis ČDT | Počet | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena za položku v EUR bez DPH | TPP | Názov TPP | Poznámka | Zdôvodnenie nulovej jednotkovej ceny položky (ak sa uplatňuje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.AH.02-808-355 | Splitová klimatizácia | 2210-23115 | 808 | N | TEPOS | | | SCHLAD | PBI | KAISAI | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | Servis klimatizácie | |
| 2 | 9TL10D14 | Klimatizačná jednotka LG | 2210-23641 | 841M | N | MSVP | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 3 | 9TL10D12 | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | 2210-23641 | 840M | N | MSVP | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 4 | 9TL10D11 | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | 2210-23641 | 840M | N | MSVP | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 5 | 9TL10D13 | Klimatizačná jednotka KAISAI | 2210-23641 | 840M | A | MSVP | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 6 | 16.AH-05 01:AN | KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275 | 2210-23115 | 808 | A | TEPOS | ... | ... | SKOMP | PAI | | 12Y316805 | GO | Generálna oprava | 1 | | 0,00 | 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | GO motora a hydrauliky obehového čerpadla | |
| 7 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/3p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi | |
| 8 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1+2p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/1+2p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 6 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi | |
| 9 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/6p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi | |
| 10 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/4p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi | |
| 11 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/5p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi | |
| 12 | KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/2 | KLIMATIZACIA PANASONIC/2 U-125 PE1E8 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | Panasonic | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 13 | KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/1 | KLIMATIZACIA PANASONIC/1 U-125PE1ES | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | Panasonic | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 14 | KLIMATIZACIA SERVEROVNA LG | KLIMATIZACIA LG P08 AH | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | LG | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 15 | KLMJ501 | KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI PURY EP300YLM-A1 | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | kontrola únikov plynov, doplnenie chladiva | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13.BH.06002A:NN | VYMRAZOVACKA VZDUCHU TYP EDX 80 | 2210-23115 | 808 | A | TEPOS | ... | ... | SNADR | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Únik plynu a odborná prehliadka | |
| 17 | 16.AH-05 01:AN | KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275 | 2210-23115 | 808 | A | TEPOS | ... | ... | SKOMP | PAI | | 12Y316805 | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 6 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Únik plynu, STK, odborná prehliadka | |
| 18 | 13.BH.06002B:NN | VYMRAZOVACKA VZDUCHU TYP EDX 80 | 2210-23115 | 808 | A | TEPOS | ... | ... | SNADR | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Únik plynu a odborná prehliadka | |
| 19 | KLÍMA 41/4B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 041BI | RR100B8V V1B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Kontrola chladiaceho systému na detekciu úniku chladiva | |
| 20 | 0KLF30AN401 | Klimatizačná cirkulačná kanálová jednotka | 2210-23216 | 808/1-01 | A | FSSTR | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | | |
| 21 | 10TL05W01a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | PUHZ-P100YHA2 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | | |
| 22 | KJE-LG UU 70 W2 | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | LG UU70W U34 F | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 23 | KJE Panasonic CU 3E18PBE CMP | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 34 tech.c. | N | POOKR | 3E18PBE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 24 | KJE- MITSUBISHI D | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | A | POOKR | MXZ-4A80VA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 25 | KJE-LG UU 70 W | Klimatizačná jednotka | 2210-99999 | 32 tech.c. | N | POOKR | LG UU70W U34 F | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 26 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/614 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/614 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 27 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/613 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/613 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 28 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/612 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/612 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 29 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/611 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/611 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 30 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/603 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/603 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 31 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/602 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/602 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/513 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/513 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 33 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4/415a | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4/415a | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 34 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/404 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/404 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 35 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/2p/219 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/2/219 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 36 | KJE- MITSUBISHI MS1 | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | MSC-A09WV | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 3* vnutorna jednotka | |
| 37 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/507 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/507 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 38 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/505 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/505 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 39 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/416 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/416 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 40 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/405 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/405 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 41 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/304 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/304 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 42 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/518 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/518 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 43 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/308 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/308 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 44 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/306 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/306 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 45 | KJE- MITSUBISHI ŠM | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 1* vonkajšia jednotka | |
| 46 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/411 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/411 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 47 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/313 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/313 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 48 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/102 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/102 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 49 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/510 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/510 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 50 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/502 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/502 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4/404a | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4/404a | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 52 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/412 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/412 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 53 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/409 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/409 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 54 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/402 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/402 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 55 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3/307a | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3/307a | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 56 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/311 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/311 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 57 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/309 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/309 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 58 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/305 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/305 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 59 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/303 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/303 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 60 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/606 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/607 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 61 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/408 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/408 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 62 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/407 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/407 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 63 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/-139a | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/-139a | 2210-22210 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47.☐ | |
| 64 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/514 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/514 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 65 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/410 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/410 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 66 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/310 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/310 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 67 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/-138 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/-138 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47.☐ | |
| 68 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/109 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/109 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | KJE- MITSUBISHI ŠŽ | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 70 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/610 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/610 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 71 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/608 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/608 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 72 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/604 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/604 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 73 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/511 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/511 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 74 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/509 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/509 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 75 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/508 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/508 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 76 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/501 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/501 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 77 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/401 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/401 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 78 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/314 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/314 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 79 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/-139b | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/-139b | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47.☐ | |
| 80 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/-131 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/-131 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47.☐ | |
| 81 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/406 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/606 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 82 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/517 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/517 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 83 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/403 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/403 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 84 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3/312a | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3/312a | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 85 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/315 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/315 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 86 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/312 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/312 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/104 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/104 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 88 | KJE- MITSUBISHI ŠŽ | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 1* vonkajšia jednotka | |
| 89 | KJE- MITSUBISHI ŠM | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 90 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/601 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/601 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 91 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/519 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/519 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 92 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/516 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/516 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 93 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/307 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/307 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 94 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/301 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/301 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 95 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/-214 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/-214 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47.☐ | |
| 96 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/2p/228 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/2/228 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 97 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/101 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/101 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 98 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/609 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/609 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 99 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p/405 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/6p/605 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 100 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/110 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/110 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 101 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/105 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/105 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 102 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1pp | Vonkajšia klimatizačná jednotka pre obj.47/1pp | 2210-22210 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v SO47.☐ | |
| 103 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/504 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/504 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 104 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/503 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/503 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/406 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/406 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 106 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/2p/206 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/2/206 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 107 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/515 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/515 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 108 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p/302 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/3p/302 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 109 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1p/103 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/1/103 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 110 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/520 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/520 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 111 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/512 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/512 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 112 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p/506 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/5p/506 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 113 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/415 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/415 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 114 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/414 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/414 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 115 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p/413 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/4p/413 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 116 | KJE- MITSUBISHI MS2 | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | PKFY-P20VBM-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 1* vnutorna jednotka | |
| 117 | KJE- DAIKIN | Klimatizačná jednotka | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | R100FJ7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 118 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/2p/217 | Vnútorná klimatizačná jednotka pre obj.47/2/217 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v SO47 | |
| 119 | KJ-VO 30.5 | Klimatizačná jednotka - Vonkajšia LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2-C146LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 120 | KJ-VO 30.6 | Klimatizačná jednotka - Vonkajšia LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2-C216LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 121 | KJE- MITSUBISHI E | Klimatizačná jednotka MSH-09NVII | 2210-30351 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSH-09NVII | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | Žiadam o výmenu klimatizacii 1* vonkajšia multisplit a 4 krat vnutorna jednotka aj s novým rozvodom v m.č. 901a,901b, 923c, 923d. | |
| 122 | KJ-PR-1 Elektrolux | Klimatizačná jednotka - Prenosna | 2210-30351 | 30 tech.c. | A | POOKR | EXP26U338CW | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | KJ-VN 30.3 | Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2NC216LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | Žiadam o výmenu klimatizacii s novým rozvodom cca150m2 požadovana plocha chladenia | |
| 124 | KJE- KLM 30.913.1 | Klimatizačná jednotka LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | LS-T186ABL | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 125 | KJE- MITSUBISHI E | Klimatizačná jednotka MSH-09NVII | 2210-30351 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSH-09NVII | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia multisplit a 4 krat vnutorna jednotka | |
| 126 | KJE- MITSUBISHI | Klimatizačná jednotka MSG-GA35VB | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 127 | KJ-VN 30.3 | Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2NC216LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 128 | KJE- MITSUBISHI 1 | Klimatizačná jednotka MSG-GA25VB | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSG-GA25VB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | Žiadam o výmenu klimatizacii s novým rozvodom cca150m2 požadovana plocha chladenia | |
| 129 | KJ-VN 30.1 | Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2NC146LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 130 | KJ-VN 30.2 | Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2NC146LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 131 | KJ-VN 30.4 | Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | A2NC216LAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 132 | KJE- MITSUBISHI 2 | Klimatizačná jednotka MSG-GA25VB | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSG-GA25VB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 1* vnutorna jednotka | |
| 133 | KJE- KLM 30.913.2 | Klimatizačná jednotka LG | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | LS-T186ABL | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Pravidelný servis | |
| 134 | KJE- MITSUBISHI 1 | Klimatizačná jednotka MSG-GA25VB | 2210-30353 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSG-GA25VB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 3* vnutorna jednotka, 1* vonkajšia jednotka | |
| 135 | KJE Panasonic CU 3E18PBE CMP | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 34 tech.c. | N | POOKR | 3E18PBE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 2* vnutorna jednotka | |
| 136 | KJE- TOSHIBA B | Klimatizačná jednotka RAV | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | RAV-SM563AT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 1* vnutorna jednotka | |
| 137 | KJE-LG UU 70 W2 | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | LG UU70W U34 F | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 138 | KJE- TOSHIBA Z | Klimatizačná jednotka RAS-10SKV-E | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 139 | KJE- TOSHIBA CH1 | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | A | POOKR | RAS-10UKP-ES2 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 140 | KJE-1- ETA-TIS-A1 | TIS-KLJ1-ETA 157490 000 | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | ETA-TIS-A1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 141 | KJE- TOSHIBA | Klimatizačná jednotka RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 142 | KJE- MITSUBISHI D | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | A | POOKR | MXZ-4A80VA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1* vonkajšia jednotka 2* vnutorna jednotka | |
| 143 | KJE-LG UU 70 W | Klimatizačná jednotka | 2210-99999 | 32 tech.c. | N | POOKR | LG UU70W U34 F | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | KJE- TOSHIBA | Klimatizačná jednotka RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E | 2210-30352 | 32 tech.c. | N | POOKR | RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | Žiadam o výmenu klimatizacii s novým rozvodom cca100m2 požadovana plocha chladenia | |
| 145 | KJE- KAISAI 1 | Klimatizačná jednotka Kaisai | 2210-99999 | 30 tech.c. | A | POOKR | MSH-09NVII | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 146 | KJE- TOSHIBA CH2 | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | A | POOKR | RAS-10YK-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 147 | KJE- TOSHIBA CH3 | Klimatizačná jednotka | 2210-30352 | 32 tech.c. | A | POOKR | B13N3KV2-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 148 | 501REKUPJ | VZT REKUPERACNE JEDNOTKY MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SVENT | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | | |
| 149 | KLÍMA 41/1B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 809BI | M13 SKCB-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 150 | KLÍMA 41/4A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-30354 | 41 tech.c. | A | 041BI | FWL-DAF RR100B8E W1B | Klimatizačná jednotka DAIKIN | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 151 | KLÍMA 41/5B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 041BI | KOD30U-36HFN32 | Klimatizačná jednotka vonkajšia KAISAI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 152 | KLÍMA 41/5A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-30354 | 41 tech.c. | A | 041BI | KUE-36HRF32 | Klimatizačná jednotka vnútorná KAISAI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 153 | KLÍMA 41/4B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 041BI | RR100B8V V1B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 154 | KLÍMA 41/3B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 041BI | THOSIBA RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 155 | KLÍMA 41/2A,B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 041BI | RAS-M18GACV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 156 | KLÍMA 41/3A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-30354 | 41 tech.c. | A | 809BI | MSC GA35 VB | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 157 | KLÍMA 41/1A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-30354 | 41 tech.c. | N | 809BI | M13 SKCB-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 158 | KLÍMA 809/8A | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 38255 | Výmena klimatizácie | Výmena klimatizačnej jednotky vonkajšiej | |
| 159 | KLÍMA 809/7B | Klimatizačná jednotka vnútorná - MITSUBISHI | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | |
| 160 | KLÍMA 809/7A | Klimatizačná jednotka vonkajšia - MITSUBISHI | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | |
| 161 | KLÍMA 809/8B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | Servis klimatizačnej jednotky vnútornej | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | KLÍMA 809/8B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 38255 | Výmena klimatizácie | Výmena klimatizačnej jednotky vnútornej | |
| 163 | KLÍMA 809/8A | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23201 | 809 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 2 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | |
| 164 | KLÍMA 809/4A | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | RAV-GM401ATP-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 165 | KLÍMA 809/3A | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | RAV-GM401ATP-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 166 | KLÍMA 809/3B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | RAV-RM401KRTP-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 167 | KLÍMA 809/1B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | RAV-SM 802 UT-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 168 | KLÍMA 809/4B | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | RAV-RM401KRTP-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 169 | KLÍMA 809/1A | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23201 | 809 | A | 809BI | TOSHIBA RAV-SM 802AT-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 170 | KLIMA VMP-ISO/2A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia - šaťňa | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-M18GAV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 171 | KLIMA MOFIS1/A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia | 2210-30356 | 44/10 | A | 041BI | RAV-GM561ATP-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 172 | KLIMA VMP-ISO/1B | Klimatizačná jednotka-vnútorná - váha | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 173 | KLIMA PTKZ-ISO/1B | Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 174 | KLIMA PTKZ-ISO/2C | Klimatizačná jednotka-vnútorná - počítač | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 175 | KLIMA PTKZ-ISO/2B | Klimatizačná jednotka-vnútorná - váha | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-13SKV-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 176 | KLIMA MOFIS1/B | Klimatizačná jednotka-vnútorná | 2210-30356 | 44/10 | A | 041BI | RAV-RM561KRTP-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 177 | KLIMA PTKZ-ISO/2A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia - pás | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-M18GAV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Odporúčam vymeniť izoláciu na potrubí z dôvodu obmedzenia výkonu jednotky. | |
| 178 | KLIMA PTKZ-ISO/1A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia - šatňa | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-137SAV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Odporúčam vymeniť izoláciu na potrubí z dôvodu obmedzenia výkonu jednotky. | |
| 179 | KLIMA VMP-ISO/2C | Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-B10SKVP-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 10TL05W05a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | MUZ-SF25VE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 181 | 10TL05W04b | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SLZ-KA50VAL + SLP-2ALW | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 182 | 10TL05W01b | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | PLA-ZRP100BA | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 183 | 10TL05W03a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUZ-KA50VA4 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 184 | 10TL05W04a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SUZ-KA50VA5 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 185 | 10TL05W05b | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | Mitsubishi Electric MSZ-25VE | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 186 | 10TL05W02b | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 187 | 10TL05W02a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | MUZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 188 | 10TL05W03b | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | SLZ-KA50VAL + SLP-2ALW | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 189 | 10TL05W01a | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23621 | 810 | A | 810IS | PUHZ-P100YHA2 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 190 | KLIMA VMP-ISO/2B | Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-B10SKVP-E | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 191 | KLIMA VMP-ISO/1A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia - váha | 2210-23359 | 44/20 | A | 809BI | THOSIBA RAS-137SAV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Odporúčam vymeniť izoláciu na potrubí z dôvodu obmedzenia výkonu jednotky. | |
| 192 | HANKISON HHD680 | SUSICKA STLAČENEHO VZDUCHU | 2210-30355 | 50/20.1 | N | POOKR | SMARD227 | Kondenzačna sušička stlačeného vzduchu | SKOMP | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Kontrola F-plynov na klimatizáciách | |
| 193 | KLIMATIZACIA SERVEROVNA LG | KLIMATIZACIA LG P08 AH | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | LG | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | profilaktika vonkajších a vnútorných jednotiek v obj.47 | |
| 194 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/1+2p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/1+2p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika vonkajšej jednotky v obj.47 | |
| 195 | KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/2 | KLIMATIZACIA PANASONIC/2 U-125 PE1E8 | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | Panasonic | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | profilaktika vonkajších a vnútorných jednotiek v obj.47 | |
| 196 | KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/1 | KLIMATIZACIA PANASONIC/1 U-125PE1ES | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | Panasonic | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | profilaktika vonkajších a vnútorných jednotiek v obj.47 | |
| 197 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/3p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika vonkajšej jednotky v obj.47 | |
| 198 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/5p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika vonkajšej jednotky v obj.47 | |
| 199 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/6p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika vonkajšej jednotky v obj.47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p | Centrálna klimatizačná jednotka pre obj.47/4p | 2210-30305 | 47 tech.c. | N | POOKR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika vonkajšej jednotky v obj.47 | |
| 201 | KLIMA CAORSO 44/20/A | Klimatizačná jednotka-vonkajšia | 2210-23960 | 44/20 | A | 809BI | S12EQ UA3 | Klimatizačná jednotka LG vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | |
| 202 | KLIMA CAORSO 44/20/B | Klimatizačná jednotka-vnútorná | 2210-23960 | 44/20 | A | 809BI | S12EQ NSJ | Klimatizačná jednotka LG vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | Servis klimatizačnej jednotky vnútornej | |
| 203 | KÍLIMA BSC 808/220A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23115 | 808 | A | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | Bežná oprava v zmysle návodu | |
| 204 | KÍLIMA BSC 808/220B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23115 | 808 | N | 809BI | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Bežná oprava v zmysle návodu | |
| 205 | 16.AH-05 01:AN | KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275 | 2210-23115 | 808 | A | TEPOS | ... | ... | SKOMP | PAI | | 12Y316805 | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | Čistenie kondenzátora a ventilátorov | |
| 206 | KÍLIMA BSC 808/2A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23115 | 808 | A | 809BI | MSC-C07TV | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 207 | KÍLIMA BSC 808/1A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23115 | 808 | A | 809BI | MSC-C07TV | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 208 | 16.AH.01-808:B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23115 | 808 | N | 809BI | Panasonic GC CU 3E 18PBE | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 209 | KÍLIMA BSC 808/1B | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23115 | 808 | A | 809BI | MITSUBISHI MU-C07TV | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | | |
| 210 | 16.AH.01-808:A | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23115 | 808 | N | 809BI | Panasonic ST E 9QKWE | Klimatizačná jednotka vnútorná | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 211 | KJ MITSUBISHI Pretavba 2 | KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI | 2210-23950 | 34 tech.c. | A | PRET | PUZ-ZM71VHA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1 x vonkajšia jednotka 1 x vnutorna jednotka | |
| 212 | KJ MITSUBISHI Pretavba 1 | KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI | 2210-23950 | 34/1 | A | PRET | PUZ-ZM50VKA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | MITSUBISHI | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1 x vonkajšia jednotka 1 x vnutorna jednotka | |
| 213 | Sahara_1.24 | SAHARA MAXX 1.24 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 214 | Sahara_1.16 | SAHARA MAXX 1.16 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 215 | Sahara_1.36 | SAHARA MAXX 1.36 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Sahara_1.10 | SAHARA MAXX 1.10 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 217 | Sahara_1.19 | SAHARA MAXX 1.19 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 218 | Sahara_1.25 | SAHARA MAXX 1.25 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 219 | Sahara_1.17 | SAHARA MAXX 1.17 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 220 | Sahara_1.30 | SAHARA MAXX 1.30 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 221 | Sahara_1.20 | SAHARA MAXX 1.20 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 222 | Sahara_1.18 | SAHARA MAXX 1.18 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 223 | Sahara_1.13 | SAHARA MAXX 1.13 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 224 | Sahara_1.27 | SAHARA MAXX 1.27 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 225 | Sahara_1.14 | SAHARA MAXX 1.14 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 226 | Sahara_1.39 | SAHARA MAXX 1.39 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 227 | Sahara_1.32 | SAHARA MAXX 1.32 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Sahara_1.7 | SAHARA MAXX 1.7 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 229 | Sahara_1.29 | SAHARA MAXX 1.29 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 230 | Sahara_1.11 | SAHARA MAXX 1.11 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 231 | Sahara_1.38 | SAHARA MAXX 1.38 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 232 | Sahara_1.12 | SAHARA MAXX 1.12 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 233 | Sahara_1.5 | SAHARA MAXX 1.5 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 234 | Sahara_1.23 | SAHARA MAXX 1.23 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 235 | Sahara_1.34 | SAHARA MAXX 1.34 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 236 | Sahara_1.35 | SAHARA MAXX 1.35 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 237 | Sahara_1.9 | SAHARA MAXX 1.9 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 238 | Sahara_1.37 | SAHARA MAXX 1.37 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 239 | Sahara_1.21 | SAHARA MAXX 1.21 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Sahara_1.8 | SAHARA MAXX 1.8 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 241 | Sahara_1.3 | SAHARA MAXX 1.3 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 242 | Sahara_1.6 | SAHARA MAXX 1.6 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 243 | Sahara_1.28 | SAHARA MAXX 1.28 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 244 | Sahara_1.22 | SAHARA MAXX 1.22 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 245 | Sahara_1.33 | SAHARA MAXX 1.33 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 246 | Sahara_1.4 | SAHARA MAXX 1.4 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 247 | Sahara_1.15 | SAHARA MAXX 1.15 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 248 | Sahara_1.31 | SAHARA MAXX 1.31 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 249 | Sahara_1.26 | SAHARA MAXX 1.26 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 250 | Daikin_vnutorna_hala_3 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_3 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 251 | DAIKIN_hala_2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_2 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | VRV RXYQ20T | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Sahara_1.2 | SAHARA MAXX 1.2 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 253 | DAIKIN_hala_1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_1 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | VRV RXYQ20T | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Žiadam o kontrolu úniku F-plynov. | |
| 254 | Daikin_vnutorna_hala_4 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_4 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 255 | Daikin_vnutorna_hala_2 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_2 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 256 | Toshiba_vnut_velin_dole | Vnútorná chladiaca jednotka velín dole | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | RAS-B10N3KV2-E1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 257 | Daikin_vonk_kanc | Vonkajšia kondezačná jednotka - kancelárie | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | 3MXM52M | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 258 | Toshiba_vonk_lab | Vonkajšia kondezačná jednotka - laboratórium | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | RAV-SM564ATP-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 259 | Toshiba_vnut_velin_hore | Vnútorná chladiaca jednotka velín hore | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | RAS-B10N3KV2-E1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 260 | Daikin_vnut_kanc_3 | Vnútorná chladiaca jednotka kancelárie3 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | CTXM15M | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 261 | DAIKIN_hala_1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_1 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | VRV RXYQ20T | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 262 | Toshiba_vnut_lab | Vnútorná chladiaca jednotka laboratórium | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | RAV-SM566KRT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 263 | Daikin_vnutorna_hala_1 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_1 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | DAIKIN_hala_2 | Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_2 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | VRV RXYQ20T | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Žiadam o kontrolu úniku F-plynov. | |
| 265 | Daikin_vnut_kanc_2 | Vnútorná chladiaca jednotka kancelárie2 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | CTXM15M | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 266 | Toshiba_vonk_velin | Vonkajšia kondezačná jednotka - velín hore+dole | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | RAS-2M18S3AVE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | PBI | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 267 | Daikin_vnutorna_hala_6 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_6 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 268 | Sahara_1.1 | SAHARA MAXX 1.1 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vnútornej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 269 | Daikin_vnutorna_hala_5 | Kanálová chladiaca jednotka so stredným ESP_5 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FXSQ140A | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 270 | Daikin_vnut_kanc_1 | Vnútorná chladiaca jednotka kancelárie1 | 2210-23500 | 641/VVBK | N | VKSTR | FTXM20M | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.☐ ☐ | |
| 271 | 641_Sahara_1.6 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 272 | 641_Sahara_1.4 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 273 | 641_Sahara_1.23 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 274 | 641_Sahara_1.19 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 275 | 641_Sahara_1.17 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 641_Sahara_1.3 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 277 | 641_Sahara_1.2 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 278 | 641_Sahara_1.24 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 279 | 641_Sahara_1.11 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 280 | 641_Sahara_1.25 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 281 | 641_Sahara_1.5 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 282 | 641_Sahara_1.22 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 283 | 641_Sahara_1.12 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 284 | 641_Sahara_1.14 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 285 | 641_Sahara_1.20 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 286 | 641_Sahara_1.13 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 287 | 641_Sahara_1.21 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 641_Sahara_1.9 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 289 | 641_Sahara_1.7 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 290 | 641_Sahara_1.1 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 291 | 641_Sahara_1.10 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 292 | 641_Sahara_1.8 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 293 | 641_Sahara_1.16 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 294 | 641_Sahara_1.26 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 295 | 641_Sahara_1.18 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 296 | 641_Sahara_1.15 | ELEKTRODESIGN SAHARA MAXX | 2210-23622 | 641 | A | VKSTR | SAHARA MAXX | Teplovzdušná vykurovacia jednotka Sahara | SVENT | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 2 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Žiadam pravidelnú servisnú prehliadku jednotky v objekte SO641.☐ | |
| 297 | 403/V1 KLIMA | Klimatizačné zariadenie PANASONIC obj.403 | 3220-88320 | 403:V1 | N | 1P017 | U50PE1E5 | Klimatizačná jednotka PANASONIC | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | | |
| 298 | 441/V1:KLIMATIZACIA | Klimatizačná jednotka TOSHIBA obj.441 | 3220-88330 | 441:V1 | N | 1P017 | RAS-3M26YAV-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 299 | 562/V1:KLIMATIZACIA | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.562 | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1P017 | PUHZ-P200YHA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 562/V1:KLIMATIZACIA | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.562 | 3220-88400 | 562:V1 | N | 1P017 | PUHZ-P200YHA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | V zmysle § 5 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch | |
| 301 | 532/V1:FANCOIL | Klimatizačná jednotka FANCOIL v obj.532 | 3220-16302 | 532:V1 | N | 1P017 | | | SCHLAD | | | | VYD | Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka | 1 | | 0,00 | 27234 | Výmena klimatizácie | | |
| 302 | 713/V1:KLIMATIZACIA/LG2 | Klimatizačná jednotka LG obj.713 od 110kW rozvodne | 3220-16302 | 713:V1 | N | 1P017 | FM19AH | Klimatizačná jednotka LG | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | § 5 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch | |
| 303 | 713/V1:KLIMATIZACIA/LG1 | Klimatizačná jednotka LG obj.713 | 3220-16302 | 713:V1 | N | 1P017 | FM19AH | Klimatizačná jednotka LG | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | § 5 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch | |
| 304 | 713/V1:KLIMATIZACIA | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.713 | 3220-16302 | 713:V1 | N | 1P017 | MUZ-GF71VE | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ 8ks | |
| 305 | 527A/V1:KLIMATIZACIA | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.527a | 3220-16302 | 527a:V1 | N | 1P017 | MSZ-HJ35VA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ | |
| 306 | 11.12E1.Mitsubishi.HW:MR | Klimatizačná jednotka 12E1 Mitsubishi | 1300-16307 | 800/a:V1 | N | 1M401 | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika - Klimatizačná jednotka 12E1 Mitsubishi | |
| 307 | 11.12E4.Mitsubishi.HW:MR | Klimatizačná jednotka 12E4 Mitsubishi | 1300-16307 | 800/a:V1 | N | 1M401 | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Profilaktika - Klimatizačná jednotka 12E4 Mitsubishi | |
| 308 | 36.KLIMA | KLIMATIZÁCIA KARMA | 4210-80020 | 36 | N | 0X053 | KARMA K-09 | Klimatizácia Karma | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis vonkajšej a vnútornrj klimajednotky | |
| 309 | 50.KL | Klimatizácia TOSHIBA | 4210-23403 | 50 | N | 0X053 | RAS-M13SKCV-E | Klimatizácia TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 vnútorné | |
| 310 | 90.KL.2.01.1 | Klimatizácia Mitsubishi PUHY-EP250Y v.č. 06P00042 | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl. 286/2009 | |
| 311 | 90.KL.1.02. | Klimatizačná jednotka Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl. 286/2009 | |
| 312 | 90.KL.2.01.2 | Klimatizácia Mitsubishi PUHY-EP250Y v.č. 09P00084 | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | | | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl. 286/2009 | |
| 313 | 90.KL.2.01.2 | Klimatizácia Mitsubishi PUHY-EP250Y v.č. 09P00084 | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | Mitsubishi PUHY-EP250Y | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 7 vnútorných | |
| 314 | 90.KL.4.01 | Klimatizácia elektrorozvodne Mitsubishi MUZ SF 35 | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | Mitsubishi MUZ SF 35 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 315 | 90.KL.2.01.1 | Klimatizácia Mitsubishi PUHY-EP250Y v.č. 06P00042 | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | Mitsubishi PUHY-EP250Y | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 7 vnútorných | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 90.KL.1.02. | Klimatizačná jednotka Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA | 4210-30310 | 90 | N | 0X053 | Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 317 | 61.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | RAS – 3M26GAV E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 318 | 61.KLIMA.6 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA VRV | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | Mitsubishi MXZ-8A140VA MULTI | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 319 | 61.KLIMA.3 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | RAS – 3M26GAV E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 320 | 61.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | RAV-SM563AT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 vnútorné | |
| 321 | 61.KLIMA.5 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA RAS-10SAV 2-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 322 | 61.KLIMA.6 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA VRV | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | Mitsubishi MXZ-8A140VA MULTI | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 4 vnútorné | |
| 323 | 61.KLIMA.9 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | KAISAI K30E-27HFN32H | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 vnútorné | |
| 324 | 61.KLIMA.8 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | KAISAI K30E-27HFN32H | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 vnútorné | |
| 325 | 61.KLIMA.7 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | MITSUBISHI MUZ-HA25VA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 326 | 61.KLIMA.4 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | MITSUBISHI PU-2VJA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 327 | 61.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-40100 | 61:V1 | N | 0X053 | RAS – 3M26GAV E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 328 | 62.KLIMA.1 | VRV TOSHIBA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | Toshiba MMY-MAP0601T8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 329 | 62.KLIMA.2 | VRV TOSHIBA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | TOSHIBA MMY-MAP0801T8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 330 | 62.KLIMA.3 | KLIMATIZÁCIA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | MITSUBISHI MUX2A28VB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 vnútorné | |
| 331 | 62.KLIMA.1 | VRV TOSHIBA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | Toshiba MMY-MAP0601T8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 5 vnútorných | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 62.KLIMA.5 | KLIMATIZÁCIA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | MITSUBISHI MUCF-1A18WV | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 333 | 62.KLIMA.2 | VRV TOSHIBA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | TOSHIBA MMY-MAP0801T8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 5 vnútorných | |
| 334 | 62.KLIMA.4 | KLIMATIZÁCIA | 4210-23403 | 62 tech.c. | N | 0X053 | MITSUBISHI MNGA35VB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 335 | 631A.KL.1 | Kimatizačná jednotka ústredne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Toshiba RAV-SN1102AT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 336 | 631A.KL.2 | Kimatizačná jednotka ústredne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Mitsubishi PUH-4YKSA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 337 | 631A.KL.4 | Kimatizačná jednotka UPS | 4210-99999 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z488TCO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 338 | 631A.KL.3 | Kimatizačná jednotka UPS | 4210-99999 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z488TCO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 339 | 631A.KL.5 | Kimatizačná jednotka serverovne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z728FAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 340 | 631A.KL.9 | Kimatizačná jednotka miestnosti Zuzana | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA RAV-SM802KRT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 341 | 631A.KL.7 | Kimatizačná jednotka serverovne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Toshiba RAV-RM1601FT-ES | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 ks vnútorné jednotky | |
| 342 | 631A.KL.3 | Kimatizačná jednotka UPS | 4210-99999 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z488TCO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 343 | 631A.KL.8 | Kimatizačná jednotka serverovne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Toshiba RAV-RM1601FT-ES | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 ks vnútorné jednoty | |
| 344 | 631A.KL.5 | Kimatizačná jednotka serverovne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z728FAO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 345 | 631A.KL.1 | Kimatizačná jednotka ústredne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Toshiba RAV-SN1102AT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 346 | 631A.KL.2 | Kimatizačná jednotka ústredne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Mitsubishi PUH-4YKSA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 347 | 631A.KL.4 | Kimatizačná jednotka UPS | 4210-99999 | 631a:V1 | N | 0X053 | LG AP-Z488TCO | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 631A.KL.6 | Kimatizačná jednotka serverovne | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | Toshiba RAV-RM1601FT-ES | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 kusy vnútorné jednotky | |
| 349 | 631A.KL.10 | Kimatizačná jednotka ústredne | 4210-99999 | 631a:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA RAV-SM802KRT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 350 | 631A.FAN | FANCOILY | 4210-18308 | 631a:V1 | N | 0X053 | CARRIER | Fancoily | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | 140 ks fancoilov servis | |
| 351 | 631B.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA RAS-M16GAV-E | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 352 | 631B.FAN | FANCOILY | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | CARRIER | Fancoily | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | 21 ks fancoil | |
| 353 | 631B.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-18308 | 631b:V1 | N | 0X053 | Toshiba 'RAS-M14GAV-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 354 | 632.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SERVEROVNE | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | RAV-SM1104AT8P-E | Klimatizácia TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 355 | 632.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SERVEROVNE | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA RAV-GM1102AT8W-E | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 356 | 632.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SERVEROVNE | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | RAV-SM1104AT8P-E | Klimatizácia TOSHIBA | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 357 | 1.02.1 | KONDENZÁTOR KOJ | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YDSC972H | Kondenzátor KOJ | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009 | |
| 358 | 1.01.2 | CHLADIACI STROJ1 CHS2 | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YCSA YLCA150T 380T | Chladiaci stroj CHS1 | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009 | |
| 359 | 1.01.1 | CHLADIACI STROJ1 CHS1 | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YCSA YLCA150T 380T | Chladiaci stroj CHS1 | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009 | |
| 360 | 632.FA | FANCOILY | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | VY 10940003 D08 | Podstropový FANCOIL YORK | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | Vykonať servis 163 ks stropných fancoilov | |
| 361 | 1.01.1 | CHLADIACI STROJ1 CHS1 | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YCSA YLCA150T 380T | Chladiaci stroj CHS1 | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis - nabeh alebo odstavenie jednotky | |
| 362 | 1.02.1 | KONDENZÁTOR KOJ | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YDSC972H | Kondenzátor KOJ | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis | |
| 363 | 1.01.2 | CHLADIACI STROJ1 CHS2 | 4210-40100 | 632a:V1 | N | 0X053 | YORK YCSA YLCA150T 380T | Chladiaci stroj CHS1 | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis - nabeh alebo odstavenie jednotky | |
| 364 | 632.CHSJ | Chladiaci stroj Carrier 30RBM 160-0023-PE | 4210-40100 | 632c:V1 | N | 0X053 | 30RBM 160-0023-PE | Chladiaci stroj Carrier | SCHLAD | | M2015027326 | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 632.CHSJ | Chladiaci stroj Carrier 30RBM 160-0023-PE | 4210-40100 | 632c:V1 | N | 0X053 | 30RBM 160-0023-PE | Chladiaci stroj Carrier | SCHLAD | | M2015027326 | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis - nabeh alebo odstavenie jednotky | |
| 366 | 636.KLIMA | KLIMAJEDNOTKA MITSHUBISHI MUZ-SF50VE | 4210-18308 | 636:V1 | N | 0X053 | MUZ-SF50VE | Klimatizačná jednotka MITSHUBISHI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis vnútornej a vonkajšej jednotky | |
| 367 | 636.FAN | FANCOILY | 4210-18308 | 636:V1 | N | 0X053 | AERMEC | Fancoily | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | 46 ks | |
| 368 | 639.CHILLER | CHLADIACI STROJ YORK | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | YCSA- 60-TP | YORK Chiller | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 369 | 639.CHILLER.1 | CHLADIACI STROJ DAIKIN pre školiacu miestnosť | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN EWAQ032 BAWPB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 370 | 639.KLIMA.4 | VRV č.4 DAIKIN + 5 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 371 | 639.KLIMA.2 | VRV č.2 DAIKIN + 9 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 372 | 639.KLIMA.3 | VRV č.3 DAIKIN + 11 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 373 | 639.KLIMA.1 | VRV č.1 DAIKIN + 8 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 374 | 639.KLIMA.5 | VRV č.5 DAIKIN + 4 vnútorné | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP5 VRV | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 375 | 639.CHILLER.1 | CHLADIACI STROJ DAIKIN pre školiacu miestnosť | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN EWAQ032 BAWPB | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 376 | 639.KLIMA.2 | VRV č.2 DAIKIN + 9 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 9 vnútorných | |
| 377 | 639.KLIMA.3 | VRV č.3 DAIKIN + 11 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 11 vnútorných | |
| 378 | 639.FAN | FANCOIL | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | FANCOIL | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | 17 ks | |
| 379 | 639.KLIMA.4 | VRV č.4 DAIKIN + 5 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 5 vnútorných | |
| 380 | 639.KLIMA.5 | VRV č.5 DAIKIN + 4 vnútorné | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP5 VRV | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 4 vnútorné | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 639.KLIMA.1 | VRV č.1 DAIKIN + 8 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | DAIKIN RSXP10K7W1 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 8 vnútorných | |
| 382 | 639.CHILLER | CHLADIACI STROJ YORK | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | YCSA- 60-TP | YORK Chiller | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 383 | 639.KLIMY.1 | Klimatizácie 1.poschodie RT 3 vn. + 4 vonk | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | KLW-18HRHI+KLWB-18HRHO | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 4 vnútorné, 3 vonkajšie / KLW-18HRHI+KLWB-18HRHO/ | |
| 384 | 639.KLIMY | KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Servis 8 ks vonk.jed.,14 ks vnút. Jed | |
| 385 | 640.CHL.1 | CHILLER LENNOX | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 | EAC-SM4HYSLN 1203 | Chiller Lennox | SCHLAD | PAI | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl 286/2009 | |
| 386 | 640.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA LENOX DMCUR 80 | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 | LENOX DMCUR 80 | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 387 | 640.FAN | FANCOILY LENNOX ALLEGRA | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 | LENNOX ALLEGRA | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | 48 kusov | |
| 388 | 640.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA LENOX DMCUR 80 | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 | LENOX DMCUR 80 | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 389 | 640.CHL.1 | CHILLER LENNOX | 4210-18308 | 640:V1 | N | 0X053 | EAC-SM4HYSLN 1203 | Chiller Lennox | SCHLAD | PAI | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 6 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis - /nábeh, odstavenie pred zimou/ | |
| 390 | 68.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA MDV | 4210-18308 | 68:V1 | N | 0X053 | MDV MOX133-09HRDNN8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 391 | 68.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA MDV | 4210-18308 | 68:V1 | N | 0X053 | MDV MOX133-12HRDNN8 | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 392 | 740-VII.16.KLIMA.5 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |
| 393 | 740-VII.16.KLIMA.3 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |
| 394 | 740-VII.16.KLIMA.4 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |
| 395 | 740-VII.16.KLIMA.6 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |
| 396 | 740-VII.16.KLIMA.2 | KLIMATIZÁCIA RC SERVEROVŇA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 740-VII.16.KLIMA.4 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 4 vnútorné | |
| 398 | 740-VII.16.KLIMA.6 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 vnútorné | |
| 399 | 740-VII.16.KLIMA.5 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 vnútorné | |
| 400 | 740-VII.16.KLIMA.3 | KLIMATIZÁCIA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-3M26UAV-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 vnútorné | |
| 401 | 740-VII.16.KLIMA.1 | KLIMATIZÁCIA VELÍN | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | TOSHIBA RAV-SM562AT-E | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 402 | 740-VII.16.KLIMA.7 | KLIMATIZÁCIA | 4210-99999 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Mitsubishi MUZ-AY50VG | Klimatizácia a vzduchotechnika | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 403 | 740-VII.16.KLIMA.2 | KLIMATIZÁCIA RC SERVEROVŇA | 4210-18308 | 740-VII.16 | N | 0X053 | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 4 vnútorné | |
| 404 | 803.FAN | FANCOILY | 4210-18308 | 803:V1 | N | 0X053 | YLV-114 | Podokenný FANCOILY YORK | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 37395 | Bežná oprava fancoily | Vykonať servis 150 ks fancoilov | |
| 405 | 942NV.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-18308 | 942/NV/A1 | N | 0X053 | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | Skúška tesnosti 286/2009 | |
| 406 | 942NV.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-18308 | 942/NV/A1 | N | 0X053 | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | Vykonať servis 3 vnút. jednotiek | |
| 407 | 942NV.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-18308 | 942/NV/A1 | N | 0X053 | RAV-SM563AT-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 408 | 942NV.KLIMA.3 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA MITSUBISHI | 4210-18308 | 942/NV/A1 | N | 0X053 | MITSUBISHI PUZ-M100YKA | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 ks vnútorné | |
| 409 | 942M.KLIMA.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-23403 | 942M:V1 | N | 0X053 | KAISAI 18HRG32X | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 410 | 942M.KLIMA.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA | 4210-23403 | 942M:V1 | N | 0X053 | KAISAI 18HRG32X | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 411 | KLÍMA 28/3 | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | M13 SKV-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 412 | KLÍMA 28/2V | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | MU-GA 35 VB | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | KLÍMA 28/2V | |
| 413 | KLÍMA 28/1V | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | MU-GA 35 VB | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Doporučujem opravu izolácie chladiarenského potrubia z dôvodu znehodnotenia na slnku a časom. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | KLÍMA 28/4 | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | M10 SKV-E | Klimatizačná jednotka TOSHIBA | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 415 | KLÍMA 28/3,4V | Klimatizačná jednotka vonkajšia | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | THOSIBA RAS-M18GAV-E | Klimatizačná jednotka vonkajšia | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | Doporučujem opravu izolácie chladiarenského potrubia z dôvodu znehodnotenia na slnku a časom. | |
| 416 | KLÍMA 28/2 | Klimatizačná jednotka vnútorná | 2210-23350 | 28 tech.c. | N | 809BI | MSC GA35 VB | Klimatizačná jednotka MITSUBISHI | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 417 | Klimatizácia VIVAX | Klimatizácia VIVAX ACP-12CC35AERIs 32R | 2210-30365 | 30 tech.c. | A | TVP | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 418 | 35.1/20:SCH | Klimatizačná jednotka Mitsubishi MSZ-SF25VE3 | 5220-18304 | 900E:V1 | N | 0C001 | | | SCHLAD | | Mitsubishi | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | kontrola zariadenia, dezinfekcia vnútorných jednotiek, vyčistenie filtrov a plastových častí, kontrola elekt. časti klimatizácie, skúška odtoku kondenzu, skontrolovanie chladiva a tlaku, vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky, kontrola uzemnenia zariadenia, skúška a diagnostika prípadnej poruchy, nacenenie jej opravy | |
| 419 | KLJM501S | KLIMATIZACNA JEDNOTKA KWX - 18KRHO | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | KWX - 18KRHO | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | chladivo R32 / 1,08 kg, výkon 2500W | |
| 420 | KLMJ501K | KLIMATIZACNA JEDNOTKA LG ELECTRONICS UU37W | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | LG ELECTRONICS UU37W | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | chladivo R410A - 2,8kg - kinosala a zasadačka | |
| 421 | KLMJ500 | KLIMATIZACNA JEDNOTKA - SPLIT MITSUBISHI MS-GE50VB | 2210-23812 | 500 | A | RUSTR | SPLIT MITSUBISHI MS-GE50VB | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | chladivo R410A / 1,4kg, výkon 5 kW | |
| 422 | KLMJ501 | KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI PURY EP300YLM-A1 | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 42475 | Bežná oprava klimatizácie | Chladivo R410A - 23,5 kg | |
| 423 | KLJED-1.01A | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 424 | KLJED-1.01A | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 425 | KLJED-1.01B | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 426 | KLJED-1.01B | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 427 | KLJED-1.03 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 428 | KLJED-1.03 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 429 | KLJED-1.05 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 430 | KLJED-1.05 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 431 | KLJED-1.13 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 432 | KLJED-1.13 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 433 | KLJED-2.04 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 434 | KLJED-2.04 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 435 | KLJED-2.05 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 436 | KLJED-2.05 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | KLJED-2.06 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 438 | KLJED-2.06 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 439 | KLJED-2.07 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 440 | KLJED-2.07 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 441 | KLJED-2.08 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 442 | KLJED-2.08 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 443 | KLJED-2.09 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 444 | KLJED-2.09 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 445 | KLJED-2.10 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 446 | KLJED-2.10 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 447 | KLJED-2.11 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 448 | KLJED-2.11 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 449 | KLJED-2.12 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 450 | KLJED-2.12 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 451 | KLJED-2.13 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 452 | KLJED-2.13 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 453 | KLJED-2.14 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 454 | KLJED-2.14 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 455 | KLJED-2.15 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 456 | KLJED-2.15 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 457 | KLJED-2.20 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | CST | Čistenie | 3 | | 0,00 | 42455 | Čistenie klimatizácie | čistenie a dezinfekcia | |
| 458 | KLJED-2.20 | CHLADIACI VYMENNIK MITSUBISHI | 2210-23812 | 501/RÚ | N | RUSTR | | | SCHLAD | | | | PRF | Profilaktická prehliadka | 3 | | 0,00 | 40355 | Profilaktická prehliadka | | |
| 459 | 639.KLIMY.LG | KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY MULTISPLIT LG 3 kusy | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | LG M30AH | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 460 | 639.KLIMA.6 | VRV č.6 TOSHIBA + 16 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA MMY-MAP1201T 8-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | KU | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | | 0,00 | 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | | |
| 461 | 639.KLIMY.3 | Klimatizácie 3.poschodie delené kancelárie | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | KLW-18HRHI+ KLWB-18HRHO | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 5vonkajších + 5 vnútorných | |
| 462 | 639.KLIMA.6 | VRV č.6 TOSHIBA + 16 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA MMY-MAP1201T 8-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 16 vnútorných | |
| 463 | 639.KLI.SER.1 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SERVEROVŇA | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | PANASONIC PACi elite kit V-71PE1ESA/1 | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | | |
| 464 | 639.KLI.SER.2 | KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA SERVEROVŇA | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | PANASONIC PACi elite kit V-71PE1ESA/1 + 2 vnútorné | | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 vnútorné | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 639.KLIMA.6 | VRV č.6 TOSHIBA + 16 vnútorných | 4210-80050 | 639:V1 | N | 0X053 | TOSHIBA MMY-MAP1201T8-E | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 3 vonkajšie + 12 vnútorných | |
| 466 | 942G.KLIMA.1 | KLIMATIZÁCIA KAISAI | 4210-88308 | 942A/G:V1 | N | 0X053 | KAISAI | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis | |
| 467 | 942G.KLIMA.2 | KLIMATIZÁCIA KAISAI | 4210-88308 | 942A/G:V1 | N | 0X053 | KAISAI | Klimatizačná jednotka | SCHLAD | | | | BO | Bežná oprava v zmysle návodu | 3 | | 0,00 | 17092 | Servis a oprava klimatizácie | Vykonať servis | |
| **Celková cena v EUR bez DPH "Plánovaná oprava klimatizačných zariadení"** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | |

| Číslo TPP | Názov TPP | Por. č. operácie | Názov operácie | Popis operácie |
|---|---|---|---|---|
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAĆIATOK,PRERUŠENIE A UKONĆENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŹDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 3 | Kontrola úniku F-plynov klimatizácie | 1.Príprava pracoviska.<br>2.Postup a rozsah prác - kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona 286/2009 Zz,STN 378 6.4.3.5 a vyhlášky č.314/2009 Z.z., kontrola únikov F - plynov v zmysle nariadenia ES č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynoch |
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 4 | Vypracovanie správy o kontrole úniku F-plynov a odovzdanie správcovi zariadenia | |
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 5 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 13965 | Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov | 6 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAĆIATOK,PRERUŠENIE A UKONĆENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŹDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 3 | Servis a oprava klimatizácie podľa požiadavky | Rozsah činností pri oprave a servise klimatizačných jednotiek<br>1.Kontrola nastavenia chladenia<br>2.Kontrola prevádzkových tlakov<br>3.Kontrola množstva oleja(ak je zariadenie vybavené priezorníkom)<br>4.Vyčistenie výparníkov a výmena(respektívnevyčistenie) vzduchových filtrov<br>5.Vyčistenie lamiel kondenzátorov(vonkajšie jednotky)<br>6.Spustenie zariadení do prevádzky(chladiče vody)<br><br>Popis vykonaných prác pri servise klimatizačných zariadení.<br>1 Časť Elektro.<br>-demontáž krycích častí zariadenia<br>-kontrola funkčnosti hlavného vypínača/ističa<br>-kontrola istiacich prvkov<br>-kontrola stykačov, cievky, kontakty, prechodový odpor<br>-kontrola spojov a ich dotiahnutie<br>-kontrola uloženia vodičov<br>-dotiahnutie ovládacích prvkov<br>-kontrola nastavenia a funkcie regulačných prvkov<br>-kontrola správneho fázovania<br>-meranie prúdových odberov spotrebičov ( ventilátor, kompresor)<br>-meranie izolačných stavov vinutí (kompresor, ventilátor, transformátor)<br>-kontrola funkčnosti čidla prietoku<br>-kontrola ohrevu oleja<br>-kontrola ohrevu výparníka<br>-meranie rozbehového prúdu motorov ( I štart )<br>2. Chladiaci okruh .<br>-napojenie manometrov<br>-kontrola a nastavenie HP - LP presostatu (tlakové čidlá)<br>-kontrola množstva chladiva ( ak je priezorník ) |
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 4 | Vypracovanie protokolu o servsisnej prehliadke a odovzdanie správcovi zariadenia | |
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 5 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 17092 | Servis a oprava klimatizácie | 6 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 27234 | Výmena klimatizácie | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAĆIATOK,PRERUŠENIE A UKONĆENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŹDÝ DEŃ, V1-čt-2010 a A1-6677!!! |
| 27234 | Výmena klimatizácie | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 27234 | Výmena klimatizácie | 3 | Demontáž nefunkčnej klimatizácie | |
| 27234 | Výmena klimatizácie | 4 | Montáž a dodávka novej klimatizácie | |
| 27234 | Výmena klimatizácie | 5 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27234 | Výmena klimatizácie | 6 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 3 | Servis vnútornej klimatizačnej jednotky | Popis vykonaných prác pri servise vnútornej klimatizačnej jednotke:<br>- Kontrola a vyčistenie filtra<br>- Kontrola funkčnosti, vyčistenie a dezinfekcia odtoku kondenzu<br>- Vyčistenie vnútornej jednotky pomocou dezinfekcie<br>- Kontrola funkčnosti žalúzie<br>- Čistenie a dezinfekcia výparníka od baktérií, vírusov a plesní<br>- Meranie teploty vyfukovaného vzduchu v režime chladenia a vykurovania<br>- Kontrola a preverenie funkcie ovládača (ručného, diaľkového) |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 4 | Odstránenie zistených závad,oprava alebo výmena opotrebovaných súčiastok | |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 5 | Vypracovanie správy o vykonaní servisnej prehliadke a odovzdanie správcovi zariadenia | |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 6 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 32560 | Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej | 7 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 3 | Servis vonkajšej klimatizačnej jednotky | Popis vykonaných prác pri servise vonkajšej klimatizačnej jednotke:<br>- Kontrola a mechanické vyčistenie kondenzátora od náletových peľov, prachu a iných nečistôt.<br>- Kontrola spínania, chodu a hlučnosti ventilátora<br>- Kontrola činnosti kompresora,<br>- Kontrola vodivých spojov elektroinštalácie a kabeláže<br>- Vyčistenie vonkajšej jednotky chemickými prostriedkami<br>- Kontrola prípadné doplnenie chladiva<br>- Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 4 | Odstránenie zistených závad,oprava alebo výmena opotrebovaných súčiastok | |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 5 | Vypracovanie správy o vykonanom servise a odovzdanie správcovi zariadenia | |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 6 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 32561 | Servis klimatizačnej jednotky vonkajšiej | 7 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 37395 | Bežná oprava fancoily | 1 | Poučenie, vypracovať CP | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIT ZAĆIATOK,PRERUŠENIE A UKONĆENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 37395 | Bežná oprava fancoily | 2 | Kontrola zaistenia zar. a pracoviska | |
| 37395 | Bežná oprava fancoily | 3 | Servis a oprava fancoilov | Rozsah činností pri servise fan-coilov<br>1. Kontrola nastavenia chladenia<br>2. Vyčistenie výparníkov a výmena vzduchových filtrov<br><br>Popis vykonaných prác pri servise fan-coilov<br>1.Časť Elektro<br>- Demontáž krycích častí zariadenia<br>- Kontrola funkčnosti hlavného vypínača/ističa<br>- Kontrola istiacich prvkov<br>- Kontrola stykačov, cievky, kontaktov, prechodový odpor<br>- Kontrola spojov a ich dotiahnutie<br>- Kontrola uloženia vodičov<br>- Dotiahnutie ovládacích prvkov<br>- Kontrola nastavenia a funkcie regulačných prvkov<br>- Meranie prúdových odberov spotrebičov<br>2. Mechanická časť<br>- Kontrola uchytenie krycích častí<br>- Kontrola uchytenia a ukotvenia zariadení<br>- Dotiahnutie skrutkových spojov,<br>- Kontrola ukotvenia ventilátora<br>- Kontrola hlučnosti ložísk<br>- Kontrola izolácie<br>- Kontrola vonkajších zariadení, korózia<br>- Výmena resp. vyčistenie filtrov<br>3. Regulácia<br>- Kontrola nastavenia<br>- Komplexné testovanie chladiaceho zariadenia<br>- Kontrola spínacích elementov zariadenia (ručné a diaľkové ovládanie) |
| 37395 | Bežná oprava fancoily | 4 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37395 | Bežná oprava fancoily | 5 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 3 | Meranie úniku F-plynov na klimatizácií | 1.Príprava pracoviska.<br>2.Postup a rozsah prác - kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona 286/2009 Zz,STN 378 6.4.3.5 a vyhlášky č.314/2009 Z.z., kontrola únikov F - plynov v zmysle nariadenia ES č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynoch |
| 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 4 | Vystavenie protokolu o kontrole úniku F-plynov a protokol odovzdať správcovi zariadenia | |
| 32419 | Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov | 5 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov ( sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej ). Hlavne dodržiavať pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 - Odpadové hospodárstvo. |
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia |
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 3 | Profilaktická prehliadka | Rozsah činností pri správe a servise klimatizačných jednotiek<br>1.Kontrola nastavenia chladenia<br>2.Kontrola prevádzkových tlakov<br>3.Kontrola množstva oleja(ak je zariadenie vybavené priezorníkom)<br>4.Vyčistenie výparníkov a výmena(respektívnevyčistenie) vzduchových filtrov<br>5.Vyčistenie lamiel kondenzátorov(vonkajšie jednotky)<br>6.Spustenie zariadení do prevádzky(chladiče vody)<br><br>Popis vykonaných prác pri servise klimatizačných zariadení.<br>1 Časť Elektro.<br>-demontáž krycích častí zariadenia<br>-kontrola funkčnosti hlavného vypínača/ističa<br>-kontrola istiacich prvkov<br>-kontrola stykačov, cievky, kontakty, prechodový odpor<br>-kontrola spojov a ich dotiahnutie<br>-kontrola uloženia vodičov<br>-dotiahnutie ovládacích prvkov<br>-kontrola nastavenia a funkcie regulačných prvkov<br>-kontrola správneho fázovania<br>-meranie prúdových odberov spotrebičov ( ventilátor, kompresor)<br>-meranie izolačných stavov vinutí (kompresor, ventilátor, transformátor)<br>-kontrola funkčnosti čidla prietoku<br>-kontrola ohrevu oleja<br>-kontrola ohrevu výparníka<br>-meranie rozbehového prúdu motorov ( I štart )<br>2. Chladiaci okruh .<br>-napojenie manometrov<br>-kontrola a nastavenie HP - LP presostatu (tlakové čidlá) |
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 4 | Vystavenie protokolu o PRF a protokol odovzdať správcovi zariadenia | |
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 5 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia do prevádzky | |
| 40355 | Profilaktická prehliadka | 6 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov ( sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej ). Hlavne dodržiavať pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 - Odpadové hospodárstvo. |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 3 | Vyčistenie a umytie filtrov | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 4 | Vyčistenie a dezinfekcia výparníka | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 5 | Kontrola a vyčistenie odvodu kondenzátu | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 6 | Vyčistenie plastov a ventilátora | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 7 | Vyčistenie vonkajšej jednotky | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 8 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 42455 | Čistenie klimatizácie | 9 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 3 | Demontáž krytov | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 4 | Kontrola elektrických spojov, filtrov, ventilátora a chladiaceho okruhu | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 5 | Kontrola chladiaceho okruhu a prípadne doplnenie chladiva podľa predpisu výrobcu | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 6 | Vyčistenie filtrov, výparníka a kondenzátora | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 7 | Montáž krytov a opätovné pripojenie zariadenia | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 8 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 42475 | Bežná oprava klimatizácie | 9 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 3 | Vyčistenie lamiel vzduchového kondenzátora od nečistôt a skontrolovať ich mechanický stav | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 4 | Kontrola ventilátora (lopatky, ložiská a upevnenie motora) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 5 | Vyčistenie vodného filtra | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 6 | Kontrola chladiva | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 7 | Kontrola hladiny oleja | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 8 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia do prevádzky | |
| 42495 | Bežná oprava kompresora CARRIER | 9 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 3 | Demontáž čerpadla z potrubného systému | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 4 | Demontáž elektromotora od hydraulickej časti čerpadla | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 5 | Demontáž obežného kolesa | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 6 | Demontáž mechanickej upchávky | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 7 | Demontáž hriadeľa a ložísk elektromotora | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 8 | Vyčistenie všetkých demontovaných dielov | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 9 | Výmena ložísk elektromotora | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 10 | Výmena mechanickej upchávky a tesnení | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 11 | Montáž hriadeľa, nových ložísk a mechanickej upchávky | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 12 | Montáž obežného kolesa | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 13 | Spojenie elektromotora s hydraulickou časťou čerpadla | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 14 | Montáž čerpadla do potrubného systému | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 15 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia do prevádzky | |
| 42515 | Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER | 16 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38255 | Výmena klimatizácie | 1 | Poučenie | Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.<br>NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ NA KLAPKU V1-2010 a A1-6677.<br>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia. |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 2 | Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 3 | Odsatie starého chladiva | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 4 | Demontáž starej klimatizácie | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 5 | Úprava rozvodov (trubky a káble) | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 6 | Montáž nosných prvkov | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 7 | Osadenie novej klimatizácie | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 8 | Tlaková skúška a vákuovanie okruhu | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 9 | Odskúšanie a odovzdanie zariadenia | |
| 38255 | Výmena klimatizácie | 10 | Poriadok na pracovisku | V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov ( sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej ). Hlavne dodržiavať pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 - Odpadové hospodárstvo. |