



Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 06.08.2020
-----------------------	------------	---------------------------------------	-------------------------------

Vec

**Odpoveď č. 2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Dňa 04. 08. 2020 o 10:34:13 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vzduchotechniky auly a šatní Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 165/2020 pod značkou 29913 - WNP zo dňa 04.08.2020.

*Otázka č. 1:*

**Dobrý deň, dovoľujeme si informovať sa, či je možné poskytnúť presnejší výkaz výmer, nakoľko nie je jednoznačné z PD, ktoré potrubie zostáva pôvodné a ktoré je potrebné zahrnúť do cenovej ponuky. Vo výkaze výmer nie je položka CU potrubie k tepelným čerpadlám.**

**Odpoveď č.1:**

Štandardne v projekte sa označujú nové potrubia hrubou čiarou, pôvodné alebo zostávajúce tenkou. Tak je to v pôdorysoch zakreslené. Pre uľahčenie trás potrubia je v projekte aj rez. Tepelné čerpadlá majú výstup vodu, pretože sú chillery. Chillery sú navrhnuté z dôvodu, že budú dodávať nielen chlad, ale aj teplo do sústavy úk. Vzhľadom na jestv. výmenníkovú stanicu je najjednoduchšie cenovo najlacnejšie riešenie s chillermi. Tieto tým, že na výstupe majú vodu, nie chladivo-freón, môžu mať rozvody z čohokoľvek – oceľ, PE,PU, PPR, meď, atď. Rozvody Cu sa predpisujú pre rozvody freónov. V schéme pri tepelných čerpadlách sú uvedené ako ich súčasť hydraulické moduly.

S úctou,

Jana Vašíčková  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa