



VYSVETLENIE Č. 1

*V súlade s § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)*

Verejný obstarávateľ:	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátенý názov: JAVYS, a. s. Jaslovské Bohunice 360 919 30 Jaslovské Bohunice
Názov zákazky:	Filtre vzduchové
Postup zadávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO
Typ zákazky:	Zákazka na dodanie tovaru v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 ZVO
Použitý elektronický komunikačný prostriedok:	JOSEPHINE

Otázka č. 1:

Provedení rámu kapsových filtrů

V Příloze č. 4 – Specifikace předmětu zakázky je u části kapsových filtrů požadován plastový rám (např. pol. 1, 21, 26, 27, 33–36, 55, 63) a u jiných kovový / pozinkovaný rám (např. pol. 24, 25, 28, 29, 44, 50–54, 56, 64, 65). Některé z těchto položek spolu zřejmě souvisejí (např. různé stupně filtrace těže vzduchotechnické jednotky), přesto mají rozdílné provedení rámu. Akceptujete u všech kapsových filtrů rám z pozinkovaného ocelového plechu, a to i u položek, kde je uveden plastový rám? Nebo je třeba nabídnout přesně ty typy rámu, které jsou specifikované?

Odpověď č. 1:

Z dôvodu, že niektoré použité filtre sú likvidované spaľovaním, majú plastový rám. Verejný obstarávateľ požaduje také typy rámov, aké sú uvedené v špecifikácii.

Otázka č. 2:

Těsnění kapsových filtrů

U položek 24 a 25 je výslovně uvedeno „bez těsnění“, u ostatních kapsových filtrů se těsnění nezmiňuje. Prosíme o potvrzení, že všechny kapsové filtry mají být dodány bez těsnění. Pokud je u některých položek těsnění požadováno, prosíme o jejich výčet a specifikaci těsnění (materiál, umístění na vstupu/výstupu).

Odpověď č. 2:

Všetky vreckové filtre sú bez tesnenia.

Otázka č. 3:

Úprava jednotkových cen během trvání rámcové dohody

Je možné do rámcové dohody doplnit inflační doložku (Dodavatel garantuje dodržení cen po celou dobu kontraktu s výhradou inflační doložky a doložky pro mimořádný nárůst vstupních nákladů. Inflační doložka s použitím inflačního limitu: V případě nárustu průměrné roční míry inflace zveřejňované Statistickým úřadem Slovenské republiky o více než XX%, se navýšení nad XX% promítne do cen) a/nebo doložku umožňující úpravu cen při mimořádném a prokazatelném nárůstu cen vstupních materiálů?

Odpověď č. 3:

Vzhľadom na to, že rámcová dohoda je časovo ohraničená, (s dobou trvania 3 roky), verejný obstarávateľ neuviedol v rámcovej dohode inflačnú doložku a trvá na jej pôvodnom znení. V rámcovej dohode, v bode 5.2.3 a) je upravený postup v prípade mimoriadneho a preukázaného nárastu vstupných materiálov.

Otázka č. 4:

V Prílohe č. 1a (Výkaz na ocenenie predmetu zákazky) uvádzate predpokladané celkové množstvá filtrov na zmluvné obdobie rokov 2027 – 2029. Z pohľadu logistiky a započítania dopravných nákladov do jednotkovej ceny filtrov (keďže doprava musí byť v zmysle zmluvných podmienok rozpustená v jednotkovej cene za kus) je pre nás kľúčový odhad frekvencie závozov.

V súvislosti s tým Vás žiadame o odpoveď na nasledovné otázky:

1. Akú orientačnú frekvenciu odberov (priebežných objednávok) predpokladáte pri položkách s nižším celkovým objemom (napr. položky s predpokladaným množstvom 72 ks, 48 ks alebo 20 ks na 3 roky)? Máme v kalkulácii uvažovať s priebežným kvartálnym, polročným alebo jednorazovým ročným odberom?

Odpověď č. 4:

Verejný obstarávateľ odporúča pri kalkulácii orientačne rátať s polročným odberom, v niektorých prípadoch môže byť odber jednorazový ročný. Frekvencia odberov pri všetkých položkách je v závislosti od potreby jednotlivých prevádzok verejného obstarávateľa.

Otázka č. 5:

V Prílohe č. 1a (Výkaz na ocenenie predmetu zákazky) uvádzate predpokladané celkové množstvá filtrov na zmluvné obdobie rokov 2027 – 2029. Z pohľadu logistiky a započítania dopravných nákladov do jednotkovej ceny filtrov (keďže doprava musí byť v zmysle zmluvných podmienok rozpustená v jednotkovej cene za kus) je pre nás kľúčový odhad frekvencie závozov.

V súvislosti s tým Vás žiadame o odpoveď na nasledovné otázky:

Existuje zo strany verejného obstarávateľa stanovené minimálne odberné množstvo (minimálny finančný alebo kusový limit) pre vystavenie jednej samostatnej čiastkovej objednávky v rámci Rámcovej dohody?

Odpověď č. 5:

Pre vystavenie jednej samostatnej čiastkovej objednávky nie je stanovené minimálne odberné množstvo (minimálny finančný alebo kusový limit). Objednávky sa vystavujú priebežne v závislosti od potreby jednotlivých prevádzok verejného obstarávateľa.