Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 7**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 7:

Žiadosť o vysvetlenie č. 7 doručená dňa 04.11.2026 o 10:39 hod.:

Otázka č. 01/07:
Poprosím info ohľadne položky NOK4,5
Či majú byť protipožiarne, nakoľko takto sa to nedá urobiť - projektant by mal vedieť. Protipožiarne môžu byť okná fixné a otváravé, nie sklopné. Na každé otváravé krídlo musí byť samozatvárač, okné buď nesmie ostať otvorené alebo musí byť napojené na EPS + motorické zatváranie.

Poprosím bližšie info ako to bude na škole fungovať aby sme to vedeli dať naceniť

Odpoveď na otázku č. 01/07
Okná s požiarnou odolnosťou NOK4 a NOK5 budú zhotovené ako fixné okná.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba