Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 23**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 23:

Žiadosť o vysvetlenie č. 23 doručená dňa 11.11.2026 o 10:01 hod.:

Otázka č. 01/23:
SP Obsah ponuky 20.1 požaduje f) prehľad ponúkaných zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltické panely, fotovoltický menič, tepelné čerpadlá) a batériového úložiska s uvedením výrobcu, typového označenia a základných technických parametrov, spolu s technickými listami a ďalšími dokladmi podľa bodu 5.5 Prílohy č. 1 SP / Prílohy č. 1 ZoD; uchádzač ho predkladá vždy, aj keď ponúka výrobok, na ktorý odkazuje projektová dokumentácia alebo výkaz výmer. Údaje slúžia na overenie splnenia podmienok DNSH, ktoré poskytovateľ NFP overuje pri platbách.
P1 SP_P1 ZoD - Opis predmetu zákazky - bod 5.5. Uchádzač uvedie v ponuke v prehľade podľa bodu 20.1 písm. f) SP ponúkané zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie a batériové úložisko (výrobca, typové označenie, základné technické parametre) a ku každému predloží technický list; pri zariadeniach, ktoré nie sú evidované v registri Zelená domácnostiam, aj doklad o predpokladanej životnosti a pri tepelných čerpadlách odkaz na záznam v databáze EPREL, ak sa na zariadenie vzťahuje energetické označovanie; pri jednotkách nad 12 kW musí technický list obsahovať údaje o sezónnej energetickej účinnosti. Máme v tom zmätok aké presné konkrétne dokumenty k jednotlivým zariadeniam požadujete predložiť do ponuky.
Aby pri vyhodnocovaní ponúk nedošlo k nežiadúcim rozporom, žiadam verejného obstarávateľa aby v SP jasne konkrétne uviedol Názov zariadenia s požadovanými parametrami s odkazom na PD a číslo položky výkazu výmer a následne ku každému zariadeniu uviedol aké konkrétne jednotlivé dokumenty požaduje predložiť uchádzačom do ponuky k týmto jednotlivým zariadeniam.

Odpoveď na otázku č. 01/23

Verejný obstarávateľ považuje súťažné podklady v tejto časti za jasné a zrozumiteľné a nemení ich.

Podľa bodu 20.1 písm. f) SP a bodu 5.5 Prílohy č. 1 SP uchádzač ku každému z týchto zariadení – fotovoltické panely, fotovoltický menič, tepelné čerpadlá a batériové úložisko – predloží:

a) údaje v prehľade (výrobca, typové označenie, základné technické parametre),

b) technický list,

c) doklad o predpokladanej životnosti, ak zariadenie nie je evidované v registri Zelená domácnostiam,

d) pri tepelných čerpadlách odkaz na záznam v databáze EPREL, ak sa na zariadenie vzťahuje energetické označovanie; pri jednotkách nad 12 kW musí technický list obsahovať údaje o sezónnej energetickej účinnosti.

Ak uchádzač ponúka ekvivalent, uvedie ho aj v zozname ponúknutých výrobkov a ekvivalentov (Príloha č. 12 SP / Príloha č. 9 ZoD) podľa bodu 20.1 písm. e) SP a bodu 2.7 SP.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba