Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 25**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 25:

Žiadosť o vysvetlenie č. 25 doručená dňa 11.11.2026 o 10:30 hod.:

Otázka č. 01/25:
Vo výkaze výmer v časti A2.2 Otvorové konštrukcie sa nachádza položka Kastlík pre vonkajšie žalúzie. Chýba samotné vonkajšie žalúzie. Prosíme Verejného obstarávateľa o doplnenie tejto položky, príp. vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 01/25
Žalúzie s pohonom nie sú súčasťou PD, viď PSO_01_SO-01_1250_ASR_057_DET_00.

Otázka č. 02/25:
Vo výkaze výmer v časti A 3.1 Vzduchotechnika pri položke č. 18: Tlmič hluku 1000x500 / TH 200 - 3kusy – množstvo: 4,5bm je chybná merná jednotka. Prosíme Verejného obstarávateľa o opravu. Máme zato, že by tam mala byť merná jednotka: ks.

Odpoveď na otázku č. 02/25
Áno. Merná jednotka položky č. 18 sa mení na „ks“; správne znenie je Tlmič hluku 1000x500 / TH 200 – 3 ks. Upravený výkaz výmer bude zverejnený.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba