Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 27**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 27:

Žiadosť o vysvetlenie č. 27 doručená dňa 11.11.2026 o 14:23 hod.:

Otázka č. 01/27:
Výkaz výmer a Technická správa eli požaduje batériové úložisko s minimálnou kapacitou 20,48 kWh, ktoré je vytvorené v sklade 3NP. V PD PSO_01_SO01_1250_ELI_006_N03_00 je batériové úložisko s kapacitou 20 kWh. Žiadam o vysvetlenie rozdielnych kapacít uvedených v PD.

Odpoveď na otázku č. 01/27
Záväzná je minimálna využiteľná kapacita 20,48 kWh podľa TS 3.5 a VV. Údaj „20 kWh“ na výkrese 006 a v schéme 013 je zaokrúhlený údaj.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba