Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 32**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 32:

Žiadosť o vysvetlenie č. 32 doručená dňa 12.11.2026 o 10:28 hod.:

Otázka č. 01/32:
Žiadame VO o kontrolu výkazu výmer, nakoľko v časti "A2.1 - Zateplenie obvodového plášťa" sa nachádza položka č. 60 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny (napr. Isover TF Profi) hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, ktorá má množstvo 0,00. Je to správne množstvo?

Odpoveď na otázku č. 01/32

Nie. Množstvo položky č. 60 bolo doplnené na 3,15 m2. Výkaz výmer bol upravený. Upravený výkaz výmer bude zverejnený.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba