Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 29**
Spracovaná dňa:	17.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 29:

Žiadosť o vysvetlenie č. 29 doručená dňa 11.11.2026 o 14:47 hod.:

Otázka č. 01/29:
V položke 1.1, 3.1, 4.1 a 7.1 výkazu výmer je uvedené zariadenie ‚Chladiaca jednotka 20 kW Panasonic PACi U200-PZ3E5‘. Výrobca Panasonic však modelový rad PZ3E5 vyrába len do výkonu 14 kW (U-140PZ3E5) a 20 kW jednotku vyrába výhradne v rade Big PACi NX Elite pod typovým označením U-200PZH4E8 (3-fázové napájanie), ktoré je uvedené v TS PD.
Technická správa uvádza Zariadenie 1.1 Paci U 200PZH4E8 R32 675 4,8“ · „2.1 Paci U 140PZH4E8 … 2,8“ · „5.1 Paci U 50PZH3E8 … 1,14“ · „6.1 Paci U 100PZH4E8 ale výkaz výmer p.č. 1.1,3.1,4.1a 7.1 uvádza U200-PZ3E5, p.č. 2.1 uvádza Paci U140-PZ3E5, p.č. 5.1 uvádza Paci U50PZ3E5 a položka 6.1 uvádza Paci U100-PZ3E5.
Žiadam verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedených nezrovnalosti.

Odpoveď na otázku č. 01/29
Platia typy jednotiek uvedené v technickej správe. Výkaz výmer bol upravený. Upravený výkaz výmer bude zverejnený.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba