Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 16**
Spracovaná dňa:	17.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 16:

Žiadosť o vysvetlenie č. 16 doručená dňa 10.11.2026 o 9:16 hod.:

Otázka č. 01/16:
Aktuálne referenčné typy rekuperácie: Prevodník projektanta v bode 4 označuje aktuálne jednotky, napríklad Topvex SR75-L a SR60-L, za typy, ktoré možno ponúknuť ako referenčné. Technická správa a VV stále používajú pôvodné označenia SR80/SR70, resp. SR08/SR07. Bod 20.1 písm. e) SP a formulár P12 vyžadujú zoznam pri ponuke iného výrobku, než na aký odkazuje PD alebo VV.
Chápeme správne, že pri ponuke aktuálneho referenčného typu výslovne uvedeného v prevodníku sa tento typ považuje za referenčný výrobok a nie je to ekvivalent?

Odpoveď na otázku č. 01/16

Typy Topvex SR75-L a SR60-L sú v Prílohe č. 1a SP (riadok V-01) uvedené ako aktuálne vyrábané typy referenčných jednotiek Topvex SR80/SR70. V prípade ich použitia sa považujú za referenčný výrobok. Ak sa dané typy už nevyrábajú, uchádzač ponúkne iný typ podľa bodov 2.6 a 2.7 súťažných podkladov (navrhne iné výrobky s odbornou starostlivosťou). Uchádzač tieto výrobky uvedie v zozname ponúknutých výrobkov a ekvivalentov (Príloha č. 12 SP) spolu s technickým listom.

Otázka č. 02/16:

Rozsah a ocenenie záručného servisu FVE

Bod 6.2 SP a bod 2.1 písm. h) prílohy č. 1 SP výslovne uvádzajú servis VZT a tepelných čerpadiel. Technická správa E.02, bod 3.5, opisuje FVE ako bezúdržbovú. Body 14.16 až 14.19 ZoD však vyžadujú komplexný servis FVE v cene diela, vrátane pravidelných úkonov a

záverečnej technickej prehliadky. Bod 14.19 obmedzuje na prvých päť rokov výslovne len pravidelný servis podľa bodu 14.18 písm. c).

Chápeme správne, že ponuka musí zahŕňať päťročný servis FVE vrátane batérie? Žiadame určiť, v ktorej položke sa má oceniť. Ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, žiadame uviesť, ktoré úkony podľa bodu 14.18 má zhotoviteľ zabezpečovať aj po piatom roku a či ich má v plnom rozsahu zahrnúť už do ponukovej ceny.

Odpoveď na otázku č. 02/16

Áno, ponuka musí zahŕňať komplexný servis fotovoltického systému vrátane batériového úložiska počas prvých piatich rokov od prevzatia diela. Všetky náklady na tento servis, vrátane výjazdov a pracovného času technikov, musia byť zahrnuté v cene diela, a to bez potreby ich samostatného ocenenia v inej položke.

V prípade, ak výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, zhotoviteľ je povinný počas jej trvania zabezpečovať činnosti podľa bodu 14.18 písm. a), b), d) a e) zmluvy. Pravidelný servis podľa bodu 14.18 písm. c) je zhotoviteľ povinný vykonávať iba počas prvých piatich rokov od prevzatia diela, bez ohľadu na dĺžku záruky výrobcu.

Náklady na plnenie povinností zhotoviteľa počas celej príslušnej záručnej doby je potrebné zohľadniť v ponukovej cene.

Verejný obstarávateľ zároveň upravil bod 14.3 návrhu ZoD tak, že záručná doba na zabudované zariadenia a technológie je najmenej tridsaťšesť (36) mesiacov. Upravený návrh ZoD zverejňuje verejný obstarávateľ spolu s touto odpoveďou.

Otázka č. 03/16:

DNSH - referenčné výrobky uvedené vo výkaze výmer.

Chápeme správne, že výrobky navrhnuté projektantom vo výkaze výmer, pri ktorých je potrebné zabezpečiť splnenie podmienok DNSH boli projektantom navrhnuté tak, aby tieto podmienky spĺňali?

Odpoveď na otázku č. 03/16

Verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto má každý záujemca možnosť oboznámiť sa úplne a podrobne s ich obsahom a vyhodnotiť ich vzájomný súlad. Podrobné preskúmanie týchto dokumentov je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba