Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 39**
Spracovaná dňa:	20.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 39:

Žiadosť o vysvetlenie č. 39 doručená dňa 17.11.2026 o 16:05 hod.:

Otázka č. 01/39:
V novo zverejnenom výkaze výmer zo dňa 17.11.2026 a podľa odpovede na otázku číslo 29 zo dňa 11.11.2026 o 14:47 verejný obstarávateľ uviedol, že typy chladiacich jendotiek Panasonic platia v zmysle technickej správy VZT. Podľa Opisu predmetu zákazky bodu 3.3. Zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie a batériové úložisko, časť Tepelné čerpadlá vzduch – vzduch je pri rozhodujúcich parametroch uvedené nasledovné: parametre podľa Doplnenia PD – tepelné čerpadlá (súčasť Prílohy č. 2 SP / Prílohy č. 2 ZoD), ktoré má prednosť pred popisom príslušných položiek výkazu výmer (časť VZT) a technickou správou časti E.03 Rekuperácia. V súbore s návom „Doplnenie PD TC ZS_08102026_podpísané“, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie vypracovaného dňa 08.10.2026 sú v bode 2. a 4. uvedené jednotky tepelných čerpadiel Panasonic PACi U-200, Panasonic PACi U-140PZ3E5, Panasonic PACi U-100PZ3E5 a Panasonic PACi U-50PZ3E5. Žiadame verejného obstarávateľa o záväzné stanovisko, či platia vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel uvedné v aktualizovanom výkaze výmer, alebo Doplnenie PD zo dňa 08.10.2026, nakoľko k uvedeným je potrebné doložiť technické listy a ďalšie potrebné doklady.

Odpoveď na otázku č. 01/39
Jednotky tepelných čerpadiel sú uvedené ako referenčné výrobky. Platia typy uvedené v technickej správe a v aktualizovanom výkaze výmer: Panasonic PACi U-200PZH4E8, U-140PZH4E8, U-100PZH4E8 (trojfázové vyhotovenie 400 V, ku ktorému je prispôsobený návrh elektroinštalácie) a U-50PZH3E5 (jednofázové vyhotovenie 230 V; pri tomto výkone sa referenčný výrobok v trojfázovom vyhotovení nevyrába). Navrhované jednotky je možné nahradiť ekvivalentom, ktorý spĺňa záväzné minimálne technické parametre podľa Prílohy č. 1a SP – Register odkazov a parametrov ekvivalencie (V-03) a je kompatibilný s celkovým navrhovaným systémom.

Minimálny menovitý vykurovací výkon sa nemení: 4 × 22,4 kW (zar. 1.1, 3.1, 4.1, 7.1), 1 × 14,0 kW (zar. 2.1), 1 × 10,0 kW (zar. 6.1) a 1 × 5,0 kW (zar. 5.1), spolu najmenej 118,6 kW.

Verejný obstarávateľ upravuje minimálny menovitý chladiaci výkon na 4 × 18,5 kW (zar. 1.1, 3.1, 4.1, 7.1), 1 × 13,5 kW (zar. 2.1), 1 × 9,5kW (zar. 6.1) a 1 × 4,5 kW (zar. 5.1). Táto úprava platí pre bod 3.3 Prílohy č. 1 SP – Opis predmetu zákazky, pre riadok V-03 Prílohy č. 1a SP – Register odkazov a parametrov ekvivalencie aj pre Doplnenie PD – tepelné čerpadlá.

Ostatné parametre (chladivo s GWP najviac 675, pri jednotkách do 12 kW záznam v EPREL a akustický výkon nie vyšší ako prahová hodnota podľa nariadenia (EÚ) č. 206/2012) sa nemenia.

Verejný obstarávateľ zároveň upravuje súťažné podklady nasledovne: **Ak verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky zistí, že z predložených dokladov nie je zrejmé splnenie týchto požiadaviek, požiada uchádzača o doplnenie dokladov slúžiacich na ich preukázanie, najmä technického listu alebo iného dokladu k ponúknutému výrobku. Ak by ponúknutý výrobok nespĺňal požadované parametre, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o jeho nahradenie výrobkom, ktorý požadované parametre spĺňa, spolu s predložením dokladov, ktoré to preukážu.** Takýto postup sa nebude považovať za nedovolenú zmenu ponuky. Nahradením výrobku nesmie dôjsť k zmene ponukovej ceny.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba