Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice
tel. 77 46 00 114, 77 46 00 681
e-mail: zgkim@tulowice.pl, www.zgkim.tulowice.pl

L.dz. /1802 /2024

Tułowice, dn. 27.11.2024 r.

Ewelina Sokołowska
ul. Perłowa 24
46-060 Górki

Dotyczy: *Uzgodnienia projektu technicznego „Budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania: Budynek mieszkalny jednorodzinny .- obręb 0003 Skarbiszowice, jedn. Ewid. 160901_5 Tułowice, dz. nr 132/3*

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach odpowiadając na pismo z dnia 06.11.2024 r. (data wpływu do ZGKIM 13.11.2024 r. L.dz. 1775/24), Eweliny Sokołowskiej, ul. Perłowa 4, 46-060 Górki, wnosi zastrzeżenie do sposobu wykonania wpięcia do studni zbiorczej ϕ 425, znajdującej w działce 164 i zakazuje wiercenia studni, opisanego w uwagach znajdujących się w pkt. 5 na rysunku S5 ww. projektu. Wpięcie należy wykonać poprzez wykorzystanie istniejącego dolotu skierowanego w stronę projektowanego budynku znajdującego w dnie kinety. W pozostałej części uzgadnia i akceptuje przedstawiony projekt.

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz wątpliwości należy uzgadniać na roboczo z ZGKiM w Tułowicach. Prosimy o przesłanie do nas mapy powykonawczej, która uwzględni stan faktyczny trasy wybudowanych przyłączy.

DYREKTOR ZGKiM
mgr inż. Jacek Sulikowski

Załączniki:
1.Projekt techniczny.

Sprawę prowadzi	Piotr Kwarciany
Stanowisko	Specj. ds gospod. wodno-ściekowej
E-mail	woda.zgkim@tulowice.pl
Telefon	774 600 114 wew. 106