

# ROZVÁDZAČ RH-JOP

EXISTUJÚCI PLECHOVÝ ROZVÁDZAČ VOLNESTOJACÍ-ÚPRAVA

KRYTIE : IP 20

Pi= 190 kW

Pp= 160 kW

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 3PEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – PODĽA STN 33 2000-4-41:

a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA (pred priamym dotykom): – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, čl. A.1  
– ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI, čl. A.2

b/ OCHRANA PRI PORUCHE: – OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1  
– OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2  
– SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2  
– DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 411.3.3

PROSTREDIE, VONKAJŠIE VPLYVY – STN 332000-1, STN 332000-5-51: VIĎ PROTOKOL

## POZNÁMKA:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.
- POČET A TYP REZERVNÝCH VÝVODOV V ROZVÁDZAČI UPRESNÍ ZHOTOVITEĽ S INVESTOROM

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT  
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

# ELI

ČÍSLO KÓPIE

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertalová				VLASTNÍK VÝKRESU <b>Slovak Medical Company a.s.</b> Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20				
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA		ZODP. PROJEKTANT				Ing. Uličný Anton		
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton								
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Gíraltovciach, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce								
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce				ČÍSLO ZÁKAZKY		4/2017/SMC		
NÁZOV STAVBY		Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní				FORMÁT		A4		
		PARCELA		1081, 1082		DÁTUM		06.2018		
OBJEKT		SO 01 Internát			KLASIF. STAVBY		MIERKA			
							STUPEŇ		DRS	
OBSAH		Rozvádzač RH-JOP				ARCHÍVNE ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU 12		
ČASŤ		E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI								