

ROZVÁDZAČ RH

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – PODĽA STN 33 2000-4-41:

a/ ZÁKLADNÁ OCHRANA (pred priamym dotykom): – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, čl. A.1
– ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI, čl. A.2

b/ OCHRANA PRI PORUCHE: – OCHRANNÉ UZEMNENIE, čl. 411.3.1.1
– OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2
– SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
– DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 411.3.3

PROSTREDIE, VONKAJŠIE VPLYVY – STN 332000-1, STN 332000-5-51: VIĎ PROTOKOL

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVÁDZAČA RH:


–ROZVÁDZAČ PLECHOVÝ–NASTENNÝ

–200–MODULOVÝ

INŠTALOVANÝ VÝKON $P_i=60\text{kW}$

SÚČASNÝ VÝKON $P_{\text{max}}=52\text{kW}$

HLAVNÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE–všeobecne HUP



HUP MÔŽE BYŤ V ROZVÁDZAČI ALEBO VEDLA NEHO

±0,000=195,05 - OVERIŤ!

DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ KONANIE A NENAHŔADZA REALIZAČNÝ PROJEKT
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!

ELI

ČÍSLO KÓPIE

AUTORI NÁVRHU		Ing. arch. Jozef KUŽMA, Ing. arch. Adriana Fertaľová			VLASTNÍK VÝKRESU Slovak Medical Company a.s. Duchnovičovo nám. 1 Prešov 080 01 tel.: 051 / 75 987 20	
HIP		Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Uličný Anton		
VYPRACOVAL		Ing. Uličný Anton				
STAVEBNÍK		Súkromná stredná odborná škola v Giraltovcích, Dukelská 33, 087 01 Giraltovcie				
MIESTO STAVBY		Dukelská 31, 087 01 Giraltovcie			ČÍSLO ZÁKAZKY	4/2017/SMC
NÁZOV STAVBY	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovcích na praktickom vyučovaní				FORMÁT	A4
	PARCELA	1081, 1082			DÁTUM	06.2018
OBJEKT	SO 02 Dielne			KLASIF. STAVBY	MIERKA	
					STUPEŇ	DRS
OBSAH	Rozvádzač RH				ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E. Dokumentácia stavebných objektov - diel ELI					6