

00	07/2020	Prvé vydanie	M. Kubačný	G. Danko	M. Drblíková
Čís.zm.	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval	Zodp. Projekt.	HIP

PROJEKT / PROJECT:					
Zelená stena na objekte MsKC					
ZÁKAZNÍK / CLIENT:					
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyseša 46, Žiar nad Hronom					

Miesto : Žiar nad Hronom	k.ú. Žiar nad Hronom C-KN 698/1, 698/2	Formát : A4	Listov : 1 / 3	Zákazka : A2003	DOKUMENT Č.:
Stupeň projektu :	Projektová dokumentácia				A2003-PD-E3-T-02
Profesia:	E3) Elektroinštalácia				REVÍZIA / REVISION: 00
					DÁTUM / DATE: 07 / 2020
Názov:	Protokol o určení vonkajších vplyvov				STAV / STATUS: EXPEDOVANÉ / FINAL

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Číslo: 08/2020

Zloženie komisie:

predseda: p. G. Danko (projektant elektro)
 členovia: p. M. Kubačný (projektant elektro)
 Ing. arch. Mária Drblíková (autor projektu)
 Ing. Ľudmila Paššáková (projektový manažér mesta Žiar nad Hronom)

Názov stavby: Zelená stena na objekte MsKC

Použité podklady: STN 33 2000-5-51/2010

Časť 3: Stanovenie základných charakteristík
 Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
 Stavebné výkresy objektu s výpisom použitých stavebných
 materiálov.

Rozhodnutie: Je vykonané pre samostatné miestnosti a priestory v prílohe k
 tomuto protokolu.

Zdôvodnenie: Komisia určovala vonkajšie vplyvy na základe platných
 elektrotechnických a ďalších technických predpisov STN,
 respektíve oslovených účastníkov stavebného konania.

Záver: V prípade akýchkoľvek zmien v predmetných priestoroch a zmien v
 určených materiáloch v stavebnej konštrukcii tomto protokole v
 období prípravy a v čase vlastnej stavby je potrebné tento protokol
 doplniť, prípadne upraviť.

Dátum spísania protokolu: 28.7. 2020 Podpis predsedu komisie:.....

Zákazka		Stupeň		Číslo dokumentu					Formát	Rev	Dátum	Strana
A20	03	PD		A2003	PD	E3	T	02	A4	00	07/2020	2

Príloha:

Č.m.	Účel miestnosti	Podmienky prostredia	Využitie	Druh stavby	Norma, podpis
	Priestor	Klasifikácia podmienok prostredia			
-	Suterén – el. rozvodňa	AA5, AB5, AC1 AD1, AE1, AF1 AG1, AH1, AK1 AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 AE1 BC2	BA1 BC2 BD1 BE1	CA1 CB1	
-	Suterén - sklad	AA5, AB5, AC1 AD1, AE1, AF1 AG1, AH1, AK1 AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 BC2 BE2 CB1 CA1	BA1 BC2 BD1 BE2	CA1 CB1	
-	Priestor pod schodami	AA5, AB5, AC1 AD1, AE1, AF1 AG1, AH1, AK1 AL1, AN1, AP1 AQ1, AR1 BC2, CA1, CB1	BA1 BC2 BD1 BE1	CA1 CB1	