

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2

názov zákazky:
**„Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár
v meste Snina“,**
vyhlásenej verejným obstarávateľom
vo Vestníku č. 86/2021 – 13.04.2021, zn. 18448 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

A.

Otázka č. 1

Žiadame o vysvetlenie a úpravu, rozpor medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. Vo výkaze výmer je v položke č. 611410005400 – Plastové okno jednokrídlové OS 900x800 mm izolačné trojsklo, rozširovací profil do nadpražia 100-O01 uvedené množstvo 2 ks podľa výpisu v PD (13 – 14. VÝPIS OKIEN) uvedené množstvo 3 ks. V položke č. 611610002900- Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 mm, povrch laminát, mechanicky odolné plné vč. kovania – D04 uvedené množstvo 3 ks vo výpise je množstvo 2 ks. V položke č. 611610002903 – Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 mm, povrch laminát, mechanicky odolné plné vč. kovania – D05 – množstvo 9 ks vo výpise uvedené množstvo 10 ks. Aké množstvo má byť správne?

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výkaz výmer.

Otázka č. 2

Vo výpise okien sa nenachádza položka č. 611410005402 – Al okno jednokrídlové OS 900x800 mm izolačné trojsklo, rozširovací profil do nadpražia 100 mm (PO REI30) – O01, žiadame o doplnenie výpisu tohto okná.

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výkaz výmer.

Otázka č. 3

Rozpor v označení (popis okien a dverí) vo výkaze výmer a v PD - 13 – 14. VÝPIS OKIEN a 15. – 18. VÝPIS DVERÍ), prosím o zosúladenie, označenia vôbec nesedia s výpisom.

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výkaz výmer.

Otázka č. 4

Prosím o jasné definovanie požiarnej odolnosti vo výkaze výmer je pri položke č. 611610002908 – Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm, povrch laminát, mechanicky odolné plné vč. kovania – D07 uvedená táto požiarne odolnosť (EI15/D3-C) a vo výpise uvedené EI30/D3-C, aká požiarne odolnosť sa požaduje?

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výkaz výmer.

Otázka č. 5

V technickej správe je v bode 5.5 Schodiská a výťah– uvedené: „Pre zabezpečenie prístupu na 2.NP osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnutý výťah s nosnosťou do 700ka a kapacitou 8 osôb.“ a v bode 5.12 Komunikácie a prístup: „V rámci denného stacionára je navrhnutý nový výťah pre bezbariérový prístup do 2.NP denného stacionára. Kde vo výkaze výmer sa nachádza tento výťah? Je predmetom obstarávania?

Odpoveď:

Výťah nie je predmetom tohto obstarávania.

Otázka č. 6

Prosíme o doplnenie špecifikácie (detail steny, odtieň a pod.) k položke č. 763710010 – L'ahká deliaca laminátová sanitárna stena WC kabín – množstvo 11,50 m2.

Odpoveď:

L'ahká deliaca stena – jedná sa o sanitárne deliace priečky na WC, Laminátová DDT 28mm s melamínovým v ALU profile, výška 2,0m , výška nožičiek 100mm.

Otázka č. 7

Medzi výpisom výplní otvorov a zadaniami ASR sú nezrovnalosti v počtoch, rozmeroch a požiadavke na požiaru odolnosť. Jedná sa hlavne o interiérové dvere a okná s označením O01 a O01*. Žiadame obstarávateľa o zosúladenie zadania s výpisom výplní otvorov.

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výkaz výmer a výpis okien, ktoré sú navzájom v súlade.

Otázka č. 8

Podľa našich informácií je možné vyrobiť okná s požiarou odolnosťou (akoukol'vek,) s udeleným certifikátom LEN vo fixnom prevedení. Alternatívne sa dajú riešiť ako otváracie DVERE s požiarou odolnosťou s klasickými dverovými závesmi. Otváracie-sklopné resp. sklopné OKNÁ s akoukol'vek požiarou odolnosťou nie sú vyrobiteľné. Jedná sa o položky 001* a 005* z Výpisu okien, pre ktoré je požadovaná požiaru odolnosť EI30/D1 .

Trváte na riešení uvedenom v projektovej dokumentácii, alebo je možné naceniť predmetné položky ako fixné konštrukcie?

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 2 zasielame upravený výpis okien, kde sú upravené parametre týchto okien.

B.

Na základe týchto odpovedí bola **zaslaním „Oznámenia o oprave“ (zaslané 03.05.2021)** zmenená predpokladaná hodnota zákazky na **523 070,65 EUR bez DPH**.
V prílohe sú Súťažné podklady s aktualizovanou sumou PHZ.

C. Zároveň boli zaslaním „Oznámenia o oprave“ (zaslané 28.04.2021) posunuté dátumy na predkladanie ponúk a otváranie ponúk nasledovne:

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

04.05.2021 09:00

má byť:

14.05.2021 09:00

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.7

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

04.05.2021 10:00

má byť:

14.05.2021 10:00

V Prešove, 03.05.2021

.....

Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Prílohy:

- opravené výkresy „Pôdorys 1.NP“ a „Pôdorys 2.NP“ a opravený „Výpis okien“ (súbor „02_NS_ZOSaDC-SP-2_oprava20210430_02 (2).pdf“)
- opravený Výkaz výmer (súbor „zadanie - Uprava 30_04_2021 - ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE SÚP. Č.xlsx“)
- Súťažné podklady s aktualizovanou sumou PHZ (súbor „SP_0305_Snina.docx“)