

Špecifikácia minimálnych technických štandardov**Stožiar výšky 6m****Funkcia**

Použitie:

Stĺp / stožiar verejného osvetlenia na nesenie výložníka/svietidla.

stĺpy z oceľových, pozinkovaných rúr

V mieste spoja sú jednotlivé rúry zasunuté do seba . Rúra s väčším priemerom je redukovaná v lise na priemer rúry, ktorá sa do nej zasunie.

V stožiare v dvernom otvore je navarený uzemňovací pásik (jazýček) s M8 skrutkou. Na jazýčku je nasunutá nosná C lišta z dvomi maticami M6, ktoré slúžia na upevnenie elektrickej svorkovnice.

Dvierka o rozmeroch min. 85x400 mm majú krytie IP43 a sú vybavené mosadzným trojuholníkovým zámkom. Sú umiestnené min. 400 mm nad zemou.

V zemnej časti 500 mm pod zemou je stožiar vybavený dvoma káblovými otvormi 150x50 mm, orientovanými 180 stupňov voči sebe

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celkový počet	ks	50		
Nadzemná výška	mm			6000
Hĺbka votknutia	mm	1000		
Priemer stožiara v mieste votknutia	mm	114		
Priemer stožiara vo vrchole	mm			60
Rozmer stožiarových dvierok	mm	85x400		
Zaťaženie vo vrchole (pre veterné pásmo II podľa STN EN 1991-1-4)	kg	40		
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Povrchová úprava	obojustranne žiarovo zinkovaný STN EN ISO 1461			
Akostná trieda	S235			
Európska norma podľa Eurokódov EN 1990, 1991, 1993	EN 40-5			

Špecifikácia minimálnych technických štandardov**Stožiar výšky 8m****Funkcia**

Použitie:

Stĺp / stožiar verejného osvetlenia na nesenie výložníka/svietidla.

stĺpy z oceľových, pozinkovaných rúr

V mieste spoja sú jednotlivé rúry zasunuté do seba . Rúra s väčším priemerom je redukovaná v lise na priemer rúry, ktorá sa do nej zasunie.

V stožiare v dvernom otvore je navarený uzemňovací pásik (jazýček) s M8 skrutkou. Na jazýčku je nasunutá nosná C lišta z dvomi maticami M6, ktoré slúžia na upevnenie elektrickej svorkovnice.

Dvierka o rozmeroch min. 85x400 mm majú krytie IP43 a sú vybavené mosadzným trojuholníkovým zámkom. Sú umiestnené min. 600 mm nad zemou.

V zemnej časti 500 mm pod zemou je stožiar vybavený dvoma káblovými otvormi 150x50 mm, orientovanými 180 stupňov voči sebe

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celkový počet	ks	114		
Nadzemná výška	mm			8000
Hĺbka votknutia	mm	1000		
Priemer stožiara v mieste votknutia	mm	133		
Priemer stožiara vo vrchole	mm			60
Rozmer stožiarových dvierok	mm	85x400		
Zaťaženie vo vrchole (pre veterné pásmo II podľa STN EN 1991-1-4)	kg	40		
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Povrchová úprava	obojustranne žiarovo zinkovaný STN EN ISO 1461			
Akostná trieda	S235			
Európska norma podľa Eurokódov EN 1990, 1991, 1993	EN 40-5			

Špecifikácia minimálnych technických štandardov**Stožiar výšky 10m****Funkcia**

Použitie:

Stĺp / stožiar verejného osvetlenia na nesenie výložníka/svietidla.

stĺpy z oceľových, pozinkovaných rúr

V mieste spoja sú jednotlivé rúry zasunuté do seba . Rúra s väčším priemerom je redukovaná v lise na priemer rúry, ktorá sa do nej zasunie.

V stožiare v dvernom otvore je navarený uzemňovací pásik (jazýček) s M8 skrutkou. Na jazýčku je nasunutá nosná C lišta z dvomi maticami M6, ktoré slúžia na upevnenie elektrickej svorkovnice.

Dvierka o rozmeroch min. 85x400 mm majú krytie IP43 a sú vybavené mosadzným trojuholníkovým zámkom. Sú umiestnené min. 600 mm nad zemou.

V zemnej časti 500 mm pod zemou je stožiar vybavený dvoma káblovými otvormi 150x50 mm, orientovanými 180 stupňov voči sebe

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celkový počet	ks	50		
Nadzemná výška	mm			10000
Hĺbka votknutia	mm	1500		
Priemer stožiara v mieste votknutia	mm	159		
Priemer stožiara vo vrchole	mm			89
Rozmer stožiarových dvierok	mm	85x400		
Zaťaženie vo vrchole (pre veterné pásmo II podľa STN EN 1991-1-4)	kg	40		
Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika			
Povrchová úprava	obojstranne žiarovo zinkovaný STN EN ISO 1461			
Akostná trieda	S235			
Európska norma podľa Eurokódov EN 1990, 1991, 1993	EN 40-5			