



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	INT.OSV.
201	PODESTA	III	100 lx
202	PREDSEIŇ	III	100 lx
203	OBÝVACIA IZBA	III	150 lx
204	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	III	150 lx
205	CHODBA	III	100 lx
206	IZBA	III	150 lx
207	IZBA	III	150 lx
208	IZBA	III	150 lx
209	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
210	CHODBA	III	100 lx
211	IZBA	III	150 lx
212	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
213	TERASA	V	- lx

LEGENDA MOŽNÝCH NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL:

POL.	PRODUKTOVÝ KÓD	NÁZOV
SV1.1	LC-03-550-10	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.2	LC-03-552-20	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.3	LC-03-552-30	Prísadené LED líniové svietidlo
SV1.4	LC-03-552-40	Prísadené LED líniové svietidlo
SV2.4	LC-03-552-40	Prísadené LED líniové svietidlo
SV3	GXLS225	LED svietidlo prísadené
SV4	LC-LED line-4234-600-WW	Nástenné LED svietidlo
SV5	LC-3014SMD-120-00-WW+LC-XC11	LED pás + hliníková lišta
SV6	LC-LED lineXC21-2000-830	Líniové LED svietidlo
SV7	LC 10557	Exteriérové nástenné LED svietidlo
SV8	LC 10350	Exteriérové nástenné LED svietidlo
T1	ELG-150-24	Napájací zdroj
T2	LPV-60-24	Napájací zdroj
T3	LPV-100-24	Napájací zdroj

LEGENDA POUŽITÝCH ZNACIEK:

	NN ROZVÁDZAC		JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
	HLAVNÁ UZEMNOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS2		VÝVOD 230V,50Hz
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAC (radenie 1)		VÝVOD 400V,50Hz
	SÉRIOVÝ PREPÍNAC (radenie 5)		TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A
	STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 6)		SLABOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, TV)
	KRÍŽOVÝ PREPÍNAC (radenie 7)		SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA (400V, 20A)
	STRIEDAVÝ PREPÍNAC (radenie 5B)		

POZNÁMKY:

- UMIESTNENIE VYPÍNAČOV V PRIESTOROCH VOZIČKAROV 1m NAD PODLAHOU *)
- UMIESTNENIE ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH VOZIČKAROV 0,8m NAD PODLAHOU *)
- UMIESTNENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH KUCHYŇSKÝCH LINIEK VO VÝŠKE PODĽA ROZMEROV LINIEK *)

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samocinné odpojenie napájania

cl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :

- Základná izolácia živých častí.
- Zábrany alebo kryty.

cl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- Samocinné odpojenie pri poruche

kap. 415: Doplnková ochrana:

- Prúdové chrániče
- Doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ :
Ing. arch. KATARÍNA VISKUPIČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	PROJEKT PRESTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
OBJEDNÁVATEL: TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín			FORMÁT: 4x A4
NÁZOV A Miesto STAVBY:			DÁTUM: OKTÓBER 2018
RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDN. MNÍCHOVA LEHOTA vytvorenie podmienok pre deinstytucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1			ZÁK. ČÍSLO: 3010-Hh/18
			OBJEKT: SO 01
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD NÁZOV VÝKRESU: ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP			MIERKA: Č. VÝKRESU D1.5-2