


LEGENDA:



ZÁSUVKA, 16A, 230V, 50Hz, IP43

JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ (radenie č.1)

DVOJPÓLOVÝ VYPÍNAČ (radenie č.5)

KÁBLOVÁ TRASA káblami N2XH-R
PRE SUŠIČ RÚK A VENTILY

SVETELNÁ INŠTALÁCIA káblom N2XH-R

ZAPUSTENÉ LED DOWNLIGHT 18W 2200LM
RA16 3000K, 110° BI

PRISADENÉ LED DOWNLIGHT 18W 1300LM IP20

PRISADENÉ LED 16,7W/M 24V DC
V STROPNEJ NIKE V PROFILE 30x30

LÍNIOVÉ SVIETIDLO T5 24W PURE R 580MM

VÝVOD KÁBLA PRE UMÝVADLOVÚ HLAVICU
V=750MM V KP KRABICI

VÝVOD KÁBLA PRE SUŠIČ RÚK
V=1350MM V KP KRABICI

VÝVOD KÁBLA PRE AUTOMATICKÝ
SPLACHOVAČ V=800MM V KP KRABICI

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
(Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana)

- Ochrana izolovaním živých častí
- Ochrana zábranami alebo krytmi
- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- (Ochrana pred dotykom neživých častí)
- Ochrana samočinným odpojením napájania
 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	VYPRACOVAL	AUTECH S. R. O.	
Ing. arch. Michal C Hronský phd	Ing. Jozef Ľapajna	Ing. Jozef Ľapajna		
ZÁKAZNÍK: Fakulta Architektúry STU, Nám. Slobody 19, BA			ZÁKAZKA	
INVESTOR: Fakulta Architektúry STU, Nám. Slobody 19, BA			ÚČEL	PROJEKT
STAVBA: Rekonštrukcia toaliet FA STU BA PRAVÁ STRANA			FORMÁT	A4
OBJEKT:	TOALETY		LIST 1	LISTOV. 1
PROFESIA	ELEKTRO			
OBSAH VÝKRESU	PODORYS 1.P 1PP SPRCHA		Č. VÝKR. BA/19/001	VÝKRES č. E1