



V Trenčíne, dňa 20.01.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 6

Označenie verejného obstarávania:

| | |
|-------------------------|---|
| Verejný obstarávateľ | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín |
| Predmet zákazky: | Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín |
| Typ zákazky a postup: | Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-114) |
| Vyhlásené a publikované | Vo Vestníku VO č. 263/2020 zo dňa 15.12.2020 pod. č. 44922 - WYP |

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov.

Otázka 6-1

Na základe kontroly výkresovej dokumentácie a výkazu výmer pre profesiu ZTI sme našli nasledujúce nezrovnalosti:

- 1) Pri položke "Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách - 3súbor", by sme chceli požiadať verejného obstarávateľa bližšie zadefinovať danú položku nakoľko nám nie je jasné čo si máme pod danou požiadavkou predstaviť.
- 2) Počet rohových ventilov nezodpovedá počtu navrhnutých nových zariadení predmetov. Týmto chceme požiadať o kontrolu daného nesúladu.
- 3) V predloženom výkaze výmer sú vyšpecifikované nástenky k247 pre štyri zariadenie predmety, ale podľa projektu by ich malo byť deväť. (6xumývadlo a 3xdrez). Poprosíme o preverenie danej skutočnosti.
- 4) Chceme požiadať o kontrolu demontážnych prác zariadení predmetov nakoľko podľa nášho názoru chýba podľa výkresovej časti demontáž troch umývadiel. Poprosíme o preverenie danej skutočnosti.
- 5) Požaduje verejný obstarávateľ ku keramickým umývadlám chrómové sifóny nakoľko podľa typu uvedenom vo výkaze výmer sú tieto sifóny prekryté polo stĺpikom?

Odpoveď 6-1:

Verejný obstarávateľ v rámci profesie ZTI poskytuje nasledovné vysvetlenia:

Bod č.1: pol. 72531 4290-to sú montážne prvky napr. skrutky hmoždinky a pod., pozri cenník 721-Zdravotechnické inštalácie

Bod č.2: Počet rohových ventilov zodpovedá výkresovej časti.

pol. 72581 0206pc-12 súb.

pol. 72581 0506pc-4súb.



Bod č.3: pol. 72222 0121-nástenky K247-4 zodpovedá výkresovej časti. Nástenky sa dávajú len na nástenné batérie.

Bod č.4: Akceptujeme. Verejný obstarávateľ upravuje dokument „ZTI - Stav.úpravy JIS pre KARDIO FN Trenčín-ZTI- BEZ CIEN“, v ktorom dopĺňa 3 ks demontáž umývadiel

Bod č.5: je to štandardná výbava zariadení predmetov osadzovaných v takýchto priestoroch.

Zároveň dávame k dispozícii aktualizovaný výkaz výmer pre profesiu ZTI.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 20.01.2021 poskytnuté týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: ZTI - Stav.úpravy JIS pre KARDIO FN Trenčín-ZTI- BEZ CIEN-uprav-19.1.2021