



LEGENDA	
	VYZNAČENÁ ČASŤ NIE JE PREDMETOM RIŠENIA DOKUMENTÁCIE
	VYDUTIE KRYTINY
	ŠKVRNY PO NEOTEKAJÚCEJ VODE
	VÝSKYT MACHOV A LIŠAJNÍKOV
	HUSTOTA ŠRAFY VYJADRUJE HUSOTU VÝSKYTU
	PRIEHYB STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
	HUSTOTA ŠRAFY VYJADRUJE HUSOTU VÝSKYTU
	MIESTO VYHOTOVENIA SONDY
	VETRACÍ PRIEDUCH STREŠNEHO PLÁŠŤA
	UPCHATÝ/ZDEFORMOVANÝ VETRACÍ PRIEDUCH STREŠNEHO PLÁŠŤA
	ZVODY BLESKOZVOU
	NADSTREŠNÁ VETRACIA HLAVICA
A-CH	CHRLIČ - PRESTUP ATIKOU

SKLADBA STRECHY-S004
- KRYTINA ASFALTOVÝ ŠINDEL - CELOPLOŠNÉ DEBNENIE, DOSKY HR. 25 mm - DREVENÝ KROV_PRVKY KROVU: stĺpik: 115x115 mm vzpera: 115x115 mm vážnica: 110x140 mm krokva: 100x150 mm osovo po 1250 mm nárožná krokva: 140x170 mm klieština: 50x115 mm pomúrnic: 150x150 mm
VRSTVY URČENÉ NA ZÁKLADE DEŠTRUKČNEJ SONDY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 160 mm - POVLAKOVÁ KRYTINA - ASFALTOVÉ PÁSY CELKOVÁ HR. 13 mm - TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS HR. 60 mm - POVLAKOVÁ KRYTINA - ASFALTOVÉ PÁSY CELKOVÁ HR. 13 mm - BETÓNOVÝ POTER HR. 50 mm - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS HR. 3,0 mm
VRSTVY URČENÉ NA ZÁKLADE DEŠTRUKČNEJ SONDY
- PREFABRIKOVANÝ REBROVÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 mm - PREFABRIKOVANÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 mm, STROPNÝ PANEL - PREFA PPD + TYP PANELOV URČENÝ NA ZÁKLADE EXISTUJÚCEJ PD Z ROKU 11/2004: Sabinov-rekonštrukcia objektov ZVJS, SO 04 - Kultúrno-spoločenský blok SPRACOVATEL: Stavoprojekt s.r.o., Duchnovičovo námestie č.1, 081 48 Prešov

SKLADBA STRECHY-S005
- KRYTINA ASFALTOVÝ ŠINDEL - CELOPLOŠNÉ DEBNENIE, DOSKY HR. 25 mm - DREVENÝ KROV_PRVKY KROVU: stĺpik: 90x150 mm vzpera: 50x80 mm vážnica: 120x120 mm krokva: 100x150 mm osovo po 1200 mm nárožná krokva: 110x140 mm klieština: 50x110 mm pomúrnic: 150x150 mm
VRSTVY URČENÉ NA ZÁKLADE DEŠTRUKČNEJ SONDY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 160 mm - POVLAKOVÁ KRYTINA - ASFALTOVÉ PÁSY CELKOVÁ HR. 36 mm - TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS HR. 40 mm - PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS HR. 1,0 mm
VRSTVY URČENÉ NA ZÁKLADE DEŠTRUKČNEJ SONDY
- PREFABRIKOVANÝ REBROVÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 mm - PREFABRIKOVANÝ STROPNÝ PANEL HR. 250 mm, STROPNÝ PANEL - PREFA PPD + TYP PANELOV URČENÝ NA ZÁKLADE EXISTUJÚCEJ PD Z ROKU 11/2004: Sabinov-rekonštrukcia objektov ZVJS, SO 05 - Kultúrno-spoločenský blok SPRACOVATEL: Stavoprojekt s.r.o., Duchnovičovo námestie č.1, 081 48 Prešov - VZDUCHOVÁ VRSTVA cca. 0,9 m - JAVISKO, 1,3 m - HLADISKO - ZAVESENÝ PODHLAD NA SYSTÉMOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII (SDK KAZETOVÝ PODHLAD V ČASTI JAVISKO A FEAL V ČASTI HLADISKO)

0,000 = ±0,00 m (POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpvl)		11/2020	
STAVEBNOTECHNICKÝ POSUDOK		ZÁKAZKA	
C. STAVEBNÁ A ARCHITECTONICKÁ ČASŤ		STP-2020/0801	
NÁZOV STAVBY	Stavebnotechnický posudok strešných plášťov	P A R É	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - Kuchynsko-jedáľenský blok		
KATASTRÁLNE ÚZEMIE/PARCELA	k.ú. Sabinov č.p. 1163/28, 1163/30		
INVESTOR	Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Sagátova 1, 821 08 Bratislava	REVÍZIA	
OBSAH VÝKRESU		M&H project s.r.o.	
M&H PROJECT		Karpatské námestie 10A, 821 06 Bratislava mobil: +421 902 079 552, 4421 916 289 590 www.mhproject.sk	
ŠPECIFIKÁCIA PORÚCH STREŠNÝCH PLÁŠŤOV		R01	
Garant posúdenia	VÝPRÁCOVAL	KRESLIL	FORMÁT
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.	Ing. Andrej Moravčík Ing. Peter Hájek	Ing. M. Matuš Bc. et Bc. S. Kvitková	ČÍSLO VÝKRESU
--- HLAVNÝ PROJEKTANT ---			682 506 594, 00
			01