

SMĚR VODNÍ PRVEK


- LEGENDA:**
1. Plastové čerpadlo trysky s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 1,00 kW; Q=20m³/h při 8 mvs, 400V
 2. Plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN50/DN40, výkon 0,75 kW; Q=16m³/h při 10 mvs, 400V
 3. Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½"
 4. Pískový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D600, průtok 14m³/h
 5. Polocautomatický dávkovač chemikálií do potrubí
 6. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V
 7. Čerpací jímka v podlaze strojovny technologie krytá mřížkou
 14. Jednoduchý znečisťovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240 dtkm³
 15. Nádrž na sůl
 18. Podružný elektrorozvaděč technologie
 19. Jednoplášťová jednostupňová PP strojovna technologie vodního prvku, vnitřní rozměry 2000x1000x2000mm, vstupní komíněk 800x800mm, vč. vnějších výtuh, čerpací jímky a těsněných prostupů

POZNÁMKA:

Strojovnu technologie tvoří jednoplášťová vodačísná nádrž svařovaná z polypropylenových desek tl.12mm. Nádrž je dodávána včetně těsněných prostupů, žebříků a čerpací jímky a je určena k osazení na betonový podklad a obetonování

Nádrž musí být osazena a vybetonována dle technických podmínek dodavatele nádrže.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.
Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant		Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylní www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417
Ing. Libor Loveček		Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil	
Investor:		Městský úřad Trenčín, Mírové náměstí 2, 911 64 Trenčín		
Název zakázky:				
<h1>Rozkvet- oprava námestia</h1>				
Část stavby: Vodní prvek- technologická část				
Obsah výkresu				
Strojovna technologie- rozmištění zařízení				
Č. zakázky		-		
Datum		říjen 2018		
Kraj		Trenčiansky		
Stupeň		DPS		
Formát		Měřitko		
2xA4		1:20		Č.pará
Číslo výkresu				05