

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Bratislave dňa 12.02.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 spojené so Zmenou súťažných podkladov č. 3 – Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v Obci Lozorno

Verejný obstarávateľ **Obec Lozorno**, so sídlom na adrese Hlavná 1, 900 55 Lozorno (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) výzvou na predkladanie ponúk, ktorá bolo dňa 05.01.2021 uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 2/2021 pod označením 187 - WYP (ďalej aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetné verejné obstarávanie na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jeho realizáciou.

ČASŤ A – Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Otázka / obsah žiadosti a odpoveď	
Žiadosť o vysvetlenie č. 7	
1.	<p>Dobrý deň,</p> <p>žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie vzorca na výpočet potreby tepla na vykurovanie uvedeného v návrhu na plnenie kritérií. Domnievame sa, že správny vzorec je $Q_h = (H_t + H_v) \cdot D_t \cdot 24 / 1000 - \eta \cdot (Q_s + Q_i)$.</p> <p>Áno, zo strany Verejného obstarávateľa došlo k chybe vo vzorci. Verejný obstarávateľ spolu s týmto vysvetlením vykonáva aj zmenu súťažných podkladov, ktorou uvedenú chybu napráva.</p> <p>Vzorec po oprave bude vyzeráť nasledovne:</p> <p>$QH = (HT + HV) \times D \times 24 / 1000 - \eta \times (Qs + Qi)$</p>

ČASŤ B - Zmena súťažných podkladov č. 3

V nadväznosti na vyššie uvedené vysvetlenie súťažných podkladov si Vám dovoľujeme dať v mene Verejného obstarávateľa na vedomie nasledovný rozsah zmeny súťažných podkladov:

- 1) Verejný obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk z pôvodnej lehoty 15.02.2021 o 23.59 hod do **19.02.2021 o 23.59 hod.**
- 2) Verejný obstarávateľ rovnako tiež mení termín plánovaného otvárania ponúk z pôvodného termínu 16.02.2021 o 10:00 hod na **22.02.2021 o 10:00 hod.**
- 3) Verejný obstarávateľ nahrádza znenia nasledovných príloh súťažných podkladov (vo formáte MS Word)

- 00_Súťažné podklady_Lozornov_Zmena č. 1; a
- Príloha č. C.1 SP - Návrh na plnenie kritérií (vzor);

novými prílohami súťažných podkladov označenými ako

- 00_Súťažné podklady_Lozornov_Zmena č. 3; a
- Príloha č. C.1 SP - Návrh na plnenie kritérií (vzor)_Zmena č. 3;

pričom v oboch prílohách sú funkcionalitou MS Word vo forme „sledovania zmien“¹ vykonané úpravy voči predchádzajúcej verzii. Po novom platí príloha v znení týchto zmien.

V tejto súvislosti Verejný obstarávateľ vykoná aj zmenu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Všetky uvedené konsolidované znenia dokumentov s vykonanými zmenami sú prílohou tejto zmeny súťažných podkladov a zároveň ich Verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE.

S úctou

JUDr. Tomáš Uriček,
Tatra Tender s.r.o.

Prílohy

00_Súťažné podklady_Lozornov_Zmena č. 3; a

Príloha č. C.1 SP - Návrh na plnenie kritérií (vzor)_Zmena č. 3;

¹ V prípade potreby bližšie pozri: <https://support.office.com/sk-sk/article/sledovanie-zmien-vo-worde-197ba630-0f5f-4a8e-9a77-3712475e806a>