LEGENDA

- PRZYCISK WYZWALACZA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W OBUDOWIE, Z SZYBKĄ I OPISEM (WYŁĄCZNIK PPOŻ)
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, IP44
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, IP44
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE
- GNIAZDO 3-FAZOWE 16A, N/T
- GNIAZDO 3-FAZOWE 32A, N/T
- GNIAZDO 3-FAZOWE 63A, N/T
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ ZAPAS PRZEWODU 1,0m
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ ZAPAS PRZEWODU 1,0m
- KONSTRUKCJA KORYTKA KABLOWEGO
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, IP44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP44
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T
- RE — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- SWP — MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW,
- GSU — GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW
- Bednarka FnZn30x4 — PROJEKTOWANA BEDNARKA FnZn30x4
- LgYżo — POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
- ZZ — ZESTAW ZASILAJĄCY
- AW — OPRAWA AWARYJNA, 1h
- EW — OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA Z PIKTOGRAMEM, 1h
- 1 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ŹRÓDŁO LED 137W, IP65
- 2 — OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ŹRÓDŁO LED, IP65
- 3 — PLAFONIERA, ŹRÓDŁO LED, IP65
- NAŚWIETLACZ, ŹRÓDŁO LED, IP65

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

Okładzina ścienna z płyt warstwowych od wys. +6,57m

SILOS DZIENNY

UKŁAD TRANSPORTU BIOMASY

SILOS DZIENNY

BRAMA PODNOSZONA 400x700

Wyłącznik ppoż

Notstromaggregat 250kVA

+/-0,00=173,60m n.p.m.

Zestawienie pom. PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	POSADZKA
0.1	Pom. generatora	192,00	posadzka bet.
0.2	Hala kotłów	587,12	posadzka bet.
0.3	Pom. zbiorników	69,48	posadzka bet.
0.4	Komunikacja	24,24	terakota (ew. PCV lub żywiczna)
0.5	Klatka schodowa	31,35	terakota (ew. PCV lub żywiczna)
0.6	Pom. pozycjałowe	3,17	terakota (ew. PCV lub żywiczna)
0.7	WC	6,65	terakota (ew. PCV lub żywiczna)
0.8	Pom. socjalne	27,19	terakota (ew. PCV lub żywiczna)
0.9	Pom. agregatu prądotwórczego	24,30	posadzka bet.
0.10	Pom. rozdzielni elektr.	13,50	posadzka bet.
0.11	Pom. rozdzielni elektr.	25,20	posadzka bet.
0.12	Pom. podawania paliwa	228,96	posadzka bet.
0.13	Komora podawania paliwa	8,64	posadzka bet.
0.14	Magazyn biomasy	1633,62	posadzka bet.
	ŁĄCZNIE	2875,42	

OPISY I OZNACZENIA



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI", UL. KOŚCIUSZKI 79, 16-400 SUWAŁKI
nr tel./fax: 87 566 32 78

BUDOWA ZESPOŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ/CIEPLNEJ
BIOGAZOWNI ELEKTROENERGOMIX OPALANEJ BIOMASĄ DREWNIANĄ
dz. nr ewid. POLICE-wieś 1, DOMACHOWO, 82-300 ELBLĄG

RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

branża: ELEKTRYCZNA

projektował: WOJCIECH GRUDZIŃSKI
sprawdził: MAREK JODKOWSKI
data: 30.03.2018

skala: 1:100
nr arkusza: E1

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM