



Generální projektant	Ing.Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh	Stavebník	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 78901 Zábřeh
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	parcelní č.. 1955/6 Tunklova ulice Zábřeh	Stupeň Zakázka číslo Datum	DSP a DPS 717 1003 10/2017
Název stavby Objekt Část	Rekonstrukce garáže SK D.1.4 Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu Protokol o určení vnějších vlivů		Měřítko: - - -	Číslo výkresu F.1.4.G.102

Akce : Rekonstrukce garáže SK
SO/PS : Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zakázka číslo : 717 1003
Investor : Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol č. 717 1003 o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

Předseda : - Miroslav Pavelka, projektant elektro
Členové : -

Název objektu (stavby): - Šatna, WC

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Pochůzka v místě objektu
- Normy v platném znění, tj. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí komise je dáno její profesionální odborností a způsobilostí, přičemž byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace.

V Šumperku dne 10.10.2017



Předseda komise:

Členové komise:

Přílohy: - tento protokol nemá žádnou přílohu

Popis objektu:

Jedná se o prostory stávajícího objektu hasičů. Obvodové zdivo, stropy a podlahy jsou nespalné – zděné nebo železobetonové. Vnitřní příčky jsou zděné. Stupeň hořlavosti krovů je C1.

Osoby pohybující se v objektu mají běžné pohybové a duševní vlastnosti. Z hlediska úrovně elektrotechnických znalostí se jedná převážně o osoby nepoučené a laiky, pouze v době pravidelných revizí či údržbě elektrického zařízení se v objektu mohou pohybovat osoby s odborným elektrotechnickým vzděláním (§ 5 a vyšší dle vyhlášky ČBUP č.50/1978 Sb.).

Rozhodnutí:

Vnější vlivy a stupeň ochrany se v současné době určují podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být znovu určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Vnější vlivy jsou stanoveny pro tyto místnosti:

101 – Šatna, 105 - WC: jsou klasifikovány jako prostor normální s těmito třídami vnějších vlivů :							
AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1
AL1	AM - není	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS - není	BA1
BC2	BD1	BE1	CA1	CB1			
Poznámka:							

106 - Umývárna:

Poznámka: Pravidla pro elektroinstalaci v prostoru koupelny se řídí předpisy normy ČSN 33 2000-7-701 ed.3.

PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabývá platnosti po schválení technickou sekci investora. V případě odlišných charakteristik nebo podmínek od výše uvedených je nutné tyto změny uvést, zdůvodnit jejich odlišnost a zaprotokolovat.

Protokol je * schválen, * neschválen, * schválen se změnami (* nehodící se škrtněte)

Změny protokolu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Členové schvalovací komise investora:

.....

.....

.....



V Šumperku dne : 10.10.2017

Vypracoval : Miroslav Pavelka