

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41:2007)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA


TABULKA NAJMENŠÍCH DOVOLENÝCH VZDIALENOSTÍ 1kV KÁBLA PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ V ZMYSLE STN 73 6005

1 kV KÁBEL			SILOVÉ KÁBLE			PLYNOVOD		OZNAM. KÁBLE	VODOVOD	STOKY
NAJMEŇŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SIETAMI			1kV	22kV	35kV	NTL	STL			
SÚBEH	NECHRÁNENÝ/ CHRÁNENÝ	D/D1	5	15	20	40	60	30/10	40	50
KRIŽOVANIE	NECHRÁNENÝ/ CHRÁNENÝ	d/d1	5	20	20	10	10	30/10	40/20	30


Poznámka:
TREBA DODRŽAŤ NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ PODĽA STN 73 6005
PRED ZAHÁJENÍM STAVBY INVEŠTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI DOTKNUTÝCH
VÝSTAVBOU U ICH SPRÁVCOV!

Legenda:
- - - - - NAVRHOVANÉ VEDENIE ELEKTRICKEJ KÁBLOVEJ PRÍPOJKY NN
- - - - - VEDENIE JESTVUJÚCEHO ELEKTRICKÉHO KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NN

REZ-A-A
ULOŽENIE KÁBLA V ZEMI



REZ-B-B
ULOŽENIE KÁBLA POD
KOMUNIKACIOU A SPEVN. PLOCHOU



±0,000 = +146,10 m n. m. Výškový systém **Bať p.v.**
PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVOCH JE BEZ SOHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. PROJEKT JE
VYPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ KONANIE, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRE
VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, PRETO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE PROJEKTU NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

HIP:	Vypracoval:	Kontroloval:	Projektovanie elektrických zariadení Peter Končítik Lomonosovova 6 917 08 Trnava	
Ing. Dušan Krupala	Peter Končítik			
Investor: Mesto Trnava - Trhová 3, 917 71 Trnava Názov a miesto stavby:			Stupeň:	PPSP
REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU SLÁVIA FUTBALOVÉ IHRISKO S UMELOU TRÁVOU Č.6 PARC.ČÍSLO: 3540/12, 3540/4			Dátum:	08/2020
			Formát:	5 A4
Časť: Elektrická kábelová prípojka NN			Číslo zákazky:	0505/2020
Názov výkresu:			Mierka:	Číslo výkresu:
SITUÁCIA			1:250	E03