



REZ OSADENÍM 2 ”POSTREKOVAČE S ELMG.. VENTILOM



PRIESTOR JE NUTNÉ ODDRENÁŽOVAŤ


PÔDORYS PRIPOJENIE



LEGENDA

- 1 PODKLADOVÁ VRSTVA UMELEHO TRÁVNATÉHO POVRCHU
- 2 VÝSUVNÝ POSTREKOVAČE S 2 ”VSTUPOM A ELEKTROMAGNETICKÝM VSTAVANÝM VENTILOM
- 3 UPRAVENÉ OBSYPOVÁ ZEMINA
- 4 PRIPOJENIE POMOCOU ZÁVITOVÝCH KOLIEN 2”
- 5 PRIPÁJACIE POTRUBIA PE 75
- 6 PRIPOJENIE POMOCOU ZÁVITOVÉHO KOLENÁ 2”
- 7 NAVRTÁVACIA PAS S NEREZOVÝMI SKRUTKAMI 90x1” VNI
- 7 HLAVNÉ POTRUBIA PE 90

REZ OSADENÍM HYDRANTU 1 ”




290

LEGENDA

- 1 UPRAVENÝ TERÉN
- 2 ŠACHTA S VEKOM
- 3 RÝCHLOSPOJNÝ MOSADZNÝ VENTIL 1”
- 4 PODKLAD ŠACHTY–Z BETÓNOVEJ DLAŽBY
- 5 ŠŤRK FR.11–22 mm
- 6 KLBOVÁ PRIPOJKA S KOVOVÝM ZÁVITOM KOTVENIE POMOCOU VERTIKÁLNYCH A HORIZONTÁLNYCH KOTIEV
- 7 PE POTRUBIE
- 8 PVC NAVRTÁVACIA PAS S 1” VNÚTORNÝM ZÁVITOM

PRIEČNY REZ PROFILOM IHRISKA



300

280

90

LEGENDA

- 1 VÝKOP DRÁŽKOVACÍM STROJOM – ŠÍRKA DRÁŽKY 160 mm
- 2 PŮVODNÝ PŘÍRODNÝ TERÉN
- 3 SÚVRSTVIA UMELEHO TRÁVNATÉHO POVRCHU, TL.300 mm
- 4 UMELÝ TRÁVNATÝ POVRCH
- 5 PODSYP POTRUBIA SYPKÝM MATERIÁLOM FRAKCIE 0–8 mm
- 6 OBSYP POTRUBIA – PREHODENÝM VÝKOPOM FRAKCIE 0–20 mm
- 7 POTRUBIA PE 90
- 8 BIELA SIGNALIZAČNÉ FÓLIE
- 9 OVLÁDACIE KÁBLE CYKY 2x1,5 mm2

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	PROFIGRASS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA TRHOVÁ 3, 917 71	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DPS
STAVBA:	OCHLADZOVANIE PRE IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM Č.6	DÁTUM: 03.08.2020
PROJEKTOVÁ ČASŤ:	ZAVLAŽOVÁNIE	FORMÁT: 4x4 MERADLO: 1:5
NÁZOV VÝKRESU:	ZÁVLAHOVÉ DETAILY	ČÍSLO VÝKRESU: 03