

LEGENDA:

- POSTREKOVAČ SE VSTUPOM 2 "S ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILEM, NASTAVITEĽNÁ VÝSEČ, TRYSKA 16 mm: RADIUS 40 m, PRIETOK 540 l/min, 6,0 bar
- POTRUBIE HDPE 100 PE 75x4,5 PN 10
- POTRUBIE HDPE 100 PE 90x5,4 PN 10
- OVLÁDACIE KÁBLE CYKY 2x1,5 mm2
- RUČNÁ ZÁVLAHA
- ZEMNÉ ŠOUPĚ
- HLAVNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 3" P 220 - 24 V AC

POŽIADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK :	7,0 bar
PRIETOK:	540 l/min

POZNÁMKA:

RIADIACA JEDNOTKA PRO 12 SEKCIÍ V OCHRANNÉ SKRINKE BUDE UMIESTNENÁ V PRIESTORE TECHNICKEJ MIESTNOSTI

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	PROFIGRASS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA TRHOVÁ 3, 917 71	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DPS
STAVBA:	OCHLADZOVANIE PRE IHRISKO S UMELÝM POVRCHOM Č.6	DÁTUM: 03.08.2020
PROJEKTOVÁ ČASŤ:	ZAVLAŽOVÁNIE	FORMÁT: 2xA4 MERADLO: 1:500
NÁZOV VÝKRESU:	SCHÉMA SYSTÉMU	ČÍSLO VÝKRESU: 02