


LEGENDA:


- VO kábel AYKY 4x35 vedený v chráničke Kopoflex Ø 50
- Existujúca trasa napájacieho kábla VO
- Kábel CYKY-J 3x2,5 v chráničke KSS PA-29
- Nové trakčno-osvetľovacie stĺžiar TSRK-8,5-12P
- Existujúci trakčno-osvetľovacie stĺžiar

Rozvodná sieť: 3NPE AC - 50 Hz, 400V/230V TN-C-S
Ochrana pred zrážaním elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochrana osobností samostatné odpojenie napájania čl. 411
Základná ochrana (ochrana pred plánovaným dotykom):
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty
Podľa prílohy B STN 33 2000-4-41:
- Príkazy a umiestnenie mimo dosahu
- Ochrana pri poruche (ochrana pred neplánovaným dotykom):
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2



603-00

D

VYPRACOVAL: Ing. Peter Jacko	HL INŽ. PROJEKTU: ING. L. CHROMÝ	ZHOVITEĽ: 
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: Ing. Peter Jacko	
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11		
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE	
STAVBA:		
ČÍSLO ZÁKAZY: AP-2018/202/01		ČÍSLO PRÍLOHY: 2
STUPEŇ: DRSDP		
DÁTUM: 07/2018		
FORMÁT: 5x44		
MERKA: 1:200		
SÚPRAVA:		
ČASŤ STAVBY: 603-00 Preložka verejného osvetlenia		
PRÍLOHA: Situácia		
MESTNÝ OBJEKT TRIEDA KVP - MOSKOVSKÁ TRIEDA - rekonštrukcia		