


LEGENDA:

- Nová trasa napájacích a spätných káblov 4x6-AYKCY 1x500
- Stará trasa napájacích a spätných káblov 4x6-AYKCY 1x500
- Plastová šachta 400x400x200
- Kábová spojka POLJ-12/1x500
- Nový trakčno-osvetľovací stĺžiar TSRK-8.5-12P
- Existujúci trakčno-osvetľovací stĺžiar


Základné technické údaje:
Napätiová sústava: 2 DC 750V + a - pol v trolejovom vodiči
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
Ochrana pred dotykom živých častí v sieti 2 DC 750V IT:
- ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana polojou) STN EN 50 122-1 čl. 6.2.1, 6.3.1, 6.3.1.4
Ochrana pred dotykom neživých častí v sieti 2 DC 750V IT:
- uzemnenie trakčnej siete STN EN 50 122-1 čl. 6.2.2.1, 6.2.2.2, 7.3.1
- ochrana použitím zaizolovaných vodičov alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50 122-1 čl. 6.2.3.2, 7.3.2

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov 2382/18



602-00

D

VYPRACOVAL: Ing. Peter Jacko	HL INŽ. PROJEKTU: ING. L. CHROMÝ	ZHOVITEĽ: 
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Peter Jacko	TECH. KONTROLA: Ing. Peter Jacko	
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11		
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE	
STAVBA:		ČÍSLO ZÁKAZY: AP-2018/202/01
		STUPEŇ: DRSDP
		DÁTUM: 07/2018
		FORMÁT: 5x44
		MERKA: 1:200
		ČÍSLO PRÍLOHY: SUPRAVA
ČASŤ STAVBY: 602-00 Preložka napájacích a spätných káblov DPMK		
PRÍLOHA: Situácia		2