



Všetkým známým zájemcom

Elektronicky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 10612	Vybavuje/linka Kapustová/0949 014 597	Banská Bystrica 04.03.2021
-----------------------	------------------------	--	-------------------------------

Vec

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ: Školský internát, Internátna ulica č.4, 974 04 Banská Bystrica

Názov predmetu **„Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti obnova interiéru“**

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2021, dňa 05.02.2021
pod zn. oznámenia 10850 – WYP

Postup: podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhu podľa
§ 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 ZVO

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Dňa 03.03.2021 o 17:02:42 hod. a 04.03. 2021 o 13:03:35 hod. boli verejnemu obstarávateľovi doručené prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE 2 žiadosti o vysvetlenie /doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov v zmysle ZVO.

Otázka č.1

Podľa technickej správy a aj výkazu klampiarskych prvkov sa má realizovať oplechovanie vonkajších parapetov z poplastovaného plechu. Vo výkaze výmer sa spomína oplechovanie parapetov hliníkové lakované položky č.89 a č.90. Vedel by zadávateľ definovať, ktorý typ oplechovania parapetov požaduje?

Odpoveď na otázku č.1

Oplechovanie vonkajších parapetov bude v súlade s technickou správou a výkazom klampiarskych výrobkov, teda z poplastovaného plechu.

Upravujeme položky č.89 a č.90 v Prílohe č.2- Výkaz výmer.

Otázka č.2

V položke 66 - Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami je uvedených 1000 kusov. Podľa normy je na 1 m2 potrebné použiť 4 kusy. Keďže v položke 64 - Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche modifikované pásy je 1081,398 m2, kotiev by malo byť cca 4000 kusov.

Odpoveď na otázku č.2

Verejný obstarávateľ upravuje počet kotiev na 4ks/m2.

To znamená : $1081,398 \times 4 = 4326$ ks kotiev.

Upravujeme položku č.66 v Prílohe č.2- Výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ aktualizuje Prílohu č.2 – Výkaz výmer. Opravené položky sú označené červenou farbou.

S úctou

Ľubica Kapustová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa

Banskobystrický samosprávny kraj