


LEGENDA MIESTNOSTÍ				
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	VONK. VPLYVY	OSVETLENOSŤ	STN EN12464-1
701	STROJOVNÁ VÝŤAHU	IV.	200lx	5.3.1
702	SERVER TELEKOM	IV.	200lx	5.3.1

ROZVODNÁ SIETĚ : TN-C, 3+PEN, AC 50Hz, 400V – JESTVUJÚCI STAV
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : NULOVANÍM – PODLA PŮVODNEJ STN 34 1010
VONKAJŠIE VPLYVY : IV. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU IV.
STN 33 2000-5-51 V. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU V.
VI. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU VI.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektoval	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle	 Kotrle Antonín autorizovaný stavebný inžinier projektovanie el. zariadení www.kotrle.eu	
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. Emília Lenárová		
Miesto: Banská Bystrica		Okres: Banská Bystrica			
Stavebník: Školský internát Internátna č. 4, 974 04 Banská Bystrica					
Stavba: Školský internát B. Bystrica - rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru				Tatranská č.109, Banská Bystrica 974 11, Slovensko	
Miesto: ul. Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica				Dátum	05.2019
				Zmena	
				Stupeň	D.S.P.+D.R.S.
				Zák. číslo	2324
Profesia: ELEKTROINŠTALÁCIA A SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM				Formát 3A4	Sada:
				Mierka 1:75	
Obsah výkresu: PÔDORYS STRECHY				Číslo výkresu E-08	

Antonín Kotrle je majiteľom autorských práv na túto projektovú dokumentáciu. Kopírovanie, použitie PD, alebo jej častí, na iný účel a stupeň na aký bola spracovaná, je možné len s jeho súhlasom.