



LEGENDA MIESTNOSTÍ				
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	VONK. VPLYVY	OSVETLENOST	STN EN12464-1
101	SCHODISKO	IL.	150lx	5.1.2
102	VESTIBUL	IL.	200lx	5.36.16
103	CHODBA	IL.	100lx	5.1.1
104	VRÁTNICA	IL.	200lx	5.3.1
105	OŠETROVŇA	IL.	500lx	5.2.5
106	KUCHYNKA	IL.	200lx	5.2.1
107	TELEFON	IL.	200lx	5.3.1
108	ŠATŇA UPRAŤOVAČKY	IL.	200lx	5.2.4
109	SKLAD	IL.	100lx	5.4.1
110	WC	IL.	200lx	5.2.4
111	KÚPEĽŇA	IL.+STN-1	200lx	5.2.4
112	IZBA	IL.	50lx	---
113	IZBA - IZOLAČKA	IL.	50lx	---

ROZVODNÁ SIET' : TN-C, 3+PEN, AC 50Hz, 400V - JESTVUJÚCI STAV  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ, KRYTÍ  
OCHRANA PRI PORUČHE : NULOVANÍM - PODLA PÔVODNEJ STN 34 1010  
VONKAJŠIE VPLYVY : IL. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU IL.  
STN 33 2000-5-51 V. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU V.  
VI. - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY-DRUH PRIESTORU VI.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektovateľ	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. Emília Lenđrová
Miesto:	Banská Bystrica	Okres:	Banská Bystrica
Stavba:	Školský internát	Interiérna č. 4, 974 04	Banská Bystrica
Stavba:	Školský internát B. Bystrica - rekonštrukcia objektov		
Stavba:	zniženie energetickej náročnosti a obnova interiéru		
Miesto:	ul. Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica		
Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA A SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM		
Obsah výkresu:	PÓDORYS 1.NP		
Dátum	05.2019		
Zmena	D.S.P.+D.R.S.		
Stupeň	2324		
Zák. číslo	7A4		
Formát	1:75		
Mierka	1:75		
Číslo výkresu	E-05		